

#5597#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272079
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,318	35,84	35,12	35,12	24	0	0	64,2	55,2	9,04	0,46	0,36	-
25.09.2021	0,301	35,95	35,23	35,23	24	0	0	65,4	56,9	8,52	0,46	0,37	-
26.09.2021	0,356	35,78	35,06	35,06	24	0	0	64,9	54,8	10,13	0,48	0,37	-
27.09.2021	0,303	39,28	38,56	38,56	24	0	0	65,4	57,6	7,86	0,49	0,37	-
28.09.2021	0,276	40,92	40,2	40,2	24	0	0	64,4	57,5	6,85	0,49	0,36	-
29.09.2021	0,315	40,82	40,1	40,1	24	0	0	64,3	56,4	7,85	0,52	0,37	-
30.09.2021	0,303	46,41	45,47	45,47	24	0	0	64,6	57,9	6,68	0,52	0,39	-
Итого:	2,172	275	269,74	269,74	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,172												

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	537,298	62892,81	61410,19	61410,19
30.09.2021	539,47	63167,81	61679,93	61679,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:51:23