

#5605#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272079
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,36	43,55	42,83	42,83	24	0	0	63,8	55,5	8,34	0,51	0,33	-
25.09.2022	0,376	43,75	43,01	43,01	24	0	0	64,1	55,5	8,64	0,51	0,34	-
26.09.2022	0,391	43,54	42,79	42,79	24	0	0	64	54,9	9,1	0,51	0,33	-
27.09.2022	0,313	43,27	42,52	42,52	24	0	0	63,9	56,5	7,34	0,49	0,33	-
28.09.2022	0,339	40,94	40,23	40,23	24	0	0	63,7	55,2	8,45	0,5	0,33	-
29.09.2022	0,306	42,27	41,53	41,53	24	0	0	63,1	55,8	7,3	0,52	0,33	-
30.09.2022	0,326	43,68	42,94	42,94	24	0	0	64,4	56,8	7,6	0,52	0,33	-
01.10.2022	0,325	43,79	43,01	43,01	24	0	0	64,5	57	7,53	0,5	0,33	-
02.10.2022	0,381	40,33	39,6	39,6	24	0	0	63,8	54,1	9,64	0,53	0,34	-
03.10.2022	0,367	45,4	44,57	44,57	24	0	0	64,5	56,3	8,19	0,44	0,3	-
04.10.2022	0,182	30,87	30,26	30,26	24	0	1	65,8	59,8	6,06	0,38	0,28	-
Итого:	3,666	461,39	453,29	453,29	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,666												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1082,428	101366,46	99019,56	99019,56
04.10.2022	1086,094	101827,85	99472,85	99472,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:48:24