

#112326#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272079
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,878	0	117,32	0	0,03	114,64	0	0,03	0,03	24	0	0	71,3	54,9	16,35	0,63	0,49	1,8
25.12.2024	1,859	0	113,99	0	0,04	111,34	0	0,04	0,04	24	0	0	72,2	55,6	16,63	0,63	0,49	2,1
26.12.2024	1,857	0	119,57	0	0,04	116,98	0	0,04	0,04	24	0	0	69,4	53,5	15,84	0,64	0,48	3,8
27.12.2024	1,757	0	114,8	0	0,04	112,37	0	0,04	0,04	24	0	0	68,8	53,2	15,6	0,64	0,49	5,3
28.12.2024	1,828	0	120,28	0	0,02	117,68	0	0,02	0,02	24	0	0	68,8	53,3	15,5	0,63	0,49	4,3
29.12.2024	1,849	0	122,06	0	0,01	119,46	0	0,01	0,01	24	0	0	69	53,6	15,45	0,63	0,5	3,9
30.12.2024	1,862	0	120,66	0	0,04	118,04	0	0,04	0,04	24	0	0	68,9	53,2	15,76	0,63	0,48	4,8
31.12.2024	1,906	0	119,83	0	0,01	117,27	0	0,01	0,01	24	0	0	68,9	52,6	16,24	0,63	0,49	5,5
01.01.2025	1,769	0	120,94	0	0,01	118,33	0	0,01	0,01	24	0	0	68,9	54	14,95	0,63	0,49	4,2
02.01.2025	1,915	0	128,11	0	0,02	125,32	0	0,02	0,02	24	0	0	69,8	54,6	15,22	0,63	0,5	4
03.01.2025	2,203	0	133,25	0	0,01	129,95	0	0,01	0,01	24	0	0	74,7	57,7	17	0,63	0,5	-0,5
04.01.2025	2,267	0	140,42	0	0,01	136,84	0	0,01	0,01	24	0	0	76,3	59,5	16,72	0,63	0,49	-0,9
05.01.2025	2,324	0	135,2	0	0,04	131,65	0	0,04	0,04	24	0	0	77,2	59,5	17,71	0,63	0,49	-1,8
06.01.2025	2,269	0	129,95	0	0,04	126,55	0	0,04	0,04	24	0	0	77,4	59,2	18,18	0,64	0,49	-1,4
07.01.2025	1,745	0	114,48	0	0,04	111,92	0	0,04	0,04	24	0	0	70	54,6	15,49	0,63	0,48	4,9
08.01.2025	1,949	0	127,68	0	0,04	124,87	0	0,04	0,04	24	0	0	70,1	54,6	15,59	0,63	0,49	2,3
09.01.2025	2,069	0	128,04	0	0	125,05	0	0	0	24	0	0	72,5	56	16,55	0,63	0,49	0,7
10.01.2025	1,951	0	125,85	0	0,03	122,92	0	0,03	0,03	24	0	0	72	56,3	15,79	0,63	0,49	-
11.01.2025	2,211	0	134,43	0	0,05	131,19	0	0,05	0,05	24	0	0	74,2	57,3	16,86	0,63	0,49	-
12.01.2025	2,175	0	128,65	0	0,04	125,48	0	0,04	0,04	24	0	0	74,5	57,2	17,3	0,63	0,49	-
13.01.2025	2,291	0	135,79	0	0,03	132,36	0	0,03	0,03	24	0	0	75,7	58,3	17,38	0,63	0,5	-
14.01.2025	2,244	0	139,47	0	0,03	136,03	0	0,03	0,03	24	0	0	74,7	58,2	16,5	0,63	0,49	-
15.01.2025	1,898	0	119,16	0	0,05	116,49	0	0,05	0,05	24	0	0	70,8	54,6	16,22	0,63	0,48	-
16.01.2025	1,924	0	128,13	0	0,03	125,37	0	0,03	0,03	24	0	0	69,7	54,4	15,3	0,63	0,5	-
17.01.2025	1,926	0	126,4	0	0,01	123,69	0	0,01	0,01	24	0	0	68,9	53,4	15,55	0,63	0,49	-
18.01.2025	1,839	0	121,41	0	0,06	118,79	0	0,06	0,06	24	0	0	69,4	53,9	15,54	0,62	0,5	-
19.01.2025	2,052	0	139,64	0	0,01	136,62	0	0,01	0,01	24	0	0	69,3	54,3	14,97	0,62	0,51	-
20.01.2025	2,112	0	135,07	0	0,04	131,87	0	0,04	0,04	24	0	0	72,7	56,7	16	0,63	0,5	-
21.01.2025	2,121	0	126,48	0	0,02	123,38	0	0,02	0,02	24	0	0	74,2	57	17,2	0,63	0,5	-
22.01.2025	2,145	0	126	0	0,01	122,88	0	0,01	0,01	24	0	0	74,7	57,3	17,42	0,63	0,49	-
23.01.2025	2,089	0	123,34	0	0	120,27	0	0	0	24	0	0	75,2	57,7	17,46	0,63	0,5	-
Итого:	62,284	0	3916,4	0	0,85	3825,6	0	0,85	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,284																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	74,985	5665,61	0	6,18	5543,4	0	6,18
23.01.2025	137,269	9582,01	0	7,03	9369	0	7,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:11:42