

#5569#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель Мой Город, ООО, УК
 Адрес потребителя Димитрова 28-34, Калининград
 Номер абонента 5224
 Порядковый номер 6337
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207556
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	3,716	0,059	144,33	141,14	140,88	139,63	1,25	24	0	0	73,6	47,6	25,95	0,6	0,4	2
25.01.2021	3,739	0,023	151,81	149,28	148,13	147,6	0,53	24	0	0	73,8	48,8	25,04	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	3,838	0	145,77	143,74	142,11	142,1	0,01	24	0	0	75,6	48,6	26,98	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	3,849	0	150,43	148,63	146,7	146,7	0	24	0	0	75,8	49,6	26,22	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	4,014	0	161,3	159,53	157,38	157,38	0	24	0	0	75,5	50	25,48	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	4,306	0	155,8	153,72	151,55	151,55	0	24	0	0	80,3	51,9	28,37	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	4,106	0,001	147,91	145,84	143,81	143,8	0,01	24	0	0	80,1	51,6	28,5	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	4,217	0	152,93	150,8	148,82	148,82	0	24	0	0	79,2	50,9	28,3	0,6	0,4	0
01.02.2021	4,41	0	159,47	157,19	155,1	155,09	0,01	24	0	0	79,7	51,3	28,4	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	4,295	0,001	154,83	152,52	150,44	150,43	0,01	24	0	0	81,3	52,8	28,5	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	4,005	0,001	133,53	131,38	129,77	129,73	0,04	24	0	0	80,4	49,6	30,83	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	4,242	0	142,78	140,86	138,79	138,79	0	24	0	0	82	51,5	30,53	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	4,404	0,003	137,79	135,32	133,52	133,49	0,03	24	0	0	84,8	51,9	32,92	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	4,673	0,004	142,77	140,06	138,12	138,08	0,04	24	0	0	87,2	53,5	33,74	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	4,763	0,003	138,87	136,06	134,27	134,21	0,06	24	0	0	88,2	52,8	35,4	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	4,755	0,004	139,21	136,4	134,59	134,55	0,04	24	0	0	88,3	53,1	35,25	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	4,733	0,004	138,74	135,99	134,17	134,13	0,04	24	0	0	88,3	53,1	35,22	0,6	0,4	-9
10.02.2021	4,764	0,007	138,03	135,23	133,46	133,38	0,08	24	0	0	88,6	53	35,58	0,6	0,4	-14
11.02.2021	4,797	0,006	139,51	136,72	134,91	134,84	0,07	24	0	0	88,4	52,9	35,47	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	4,754	0,004	142,03	139,24	137,37	137,33	0,04	24	0	0	87,7	53,2	34,52	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	4,341	0,002	142,37	139,92	138,19	138,13	0,06	24	0	0	82,4	51,1	31,36	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	4,08	0,002	131,63	129,36	127,87	127,83	0,04	24	0	0	81	49,2	31,86	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	4,162	0,002	128,22	125,84	124,39	124,33	0,06	24	0	0	83,2	49,8	33,4	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	4,232	0,004	136,49	134,03	132,39	132,32	0,07	24	0	0	83,2	51,3	31,88	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	4,448	0,006	148,55	145,96	144,13	144,06	0,07	24	0	0	82,9	52,1	30,8	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	4,693	0,004	151,28	148,53	146,53	146,49	0,04	24	0	0	85,2	53,2	31,95	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	4,435	0,005	146,13	143,54	141,72	141,66	0,06	24	0	0	83,5	52,3	31,23	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	3,705	0,001	126,38	124,31	123,05	122,99	0,06	24	0	0	77,4	47,4	30,06	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	3,41	0,001	122,14	120,25	119,12	119,01	0,11	24	0	0	74,7	46,1	28,58	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	3,358	0,004	120,41	118,53	117,46	117,31	0,15	24	0	0	74,4	45,9	28,51	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	3,332	0,004	121,42	119,55	118,48	118,34	0,14	24	0	0	73,8	45,7	28,06	0,6	0,4	-
Итого:	130,576	0	4392,86	4319,47	4267,22	4264,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	130,576															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	1052,915	45593,95	45411,39	44706,36	44707,37
23.02.2021	1183,491	49986,81	49730,86	48973,58	48971,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2021 7:49:08