

#113357#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 08.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мой Город, ООО, УК
Димитрова 28-34, Калининград
5224

Заводской номер счётчика 00207556	Показания прибора, Гкал 08.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	581,306	544,963	36.343

Подпись исполнителя _____



с 21.02.25 по 17У



#113356#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 08.02.2025.

Номер абонента 5224
Порядковый номер 6337
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207556
Номер системы 1
Отчёт сформирован 11.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
25.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	77,6	0	77,6	0,6	0,4
26.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	103,7	0	103,7	0,6	0,4
27.01.2025	-	0	0	48,37	47,49	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
28.01.2025	-	0	0	103,53	101,6	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
29.01.2025	-	0	0	110,7	108,6	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
30.01.2025	-	0	0	148,86	146,72	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
31.01.2025	-	1,921	0,016	149,15	146,89	89,8	89,4	0,4	13	11	1	69,2	48,1	21,14	0,6	0,4
01.02.2025	-	3,658	0,029	171,96	169,38	168,11	167,44	0,67	24	0	0	70,6	49,1	21,52	0,6	0,4
02.02.2025	-	3,79	0,033	164,91	162,21	161,04	160,35	0,69	24	0	0	72,6	49,4	23,3	0,6	0,4
03.02.2025	-	3,85	0,038	163,95	161,14	159,96	159,22	0,74	24	0	0	74	50,2	23,82	0,6	0,4
04.02.2025	-	3,577	0,04	158,87	156,21	155,24	154,42	0,82	24	0	0	71,6	48,9	22,73	0,6	0,4
05.02.2025	-	3,697	0,043	165,81	162,98	161,99	161,11	0,88	24	0	0	72	49,4	22,52	0,6	0,4
06.02.2025	-	3,366	0,032	151,09	148,55	147,81	147,01	0,8	24	0	0	69,8	47,3	22,5	0,6	0,4
07.02.2025	-	3,716	0,034	158,46	155,7	154,71	153,96	0,75	24	0	0	72,7	49	23,77	0,6	0,4
08.02.2025	-	4,24	0,044	175,62	172,45	170,96	170,19	0,77	24	0	0	77,5	53	24,51	0,6	0,4
Итого:	-	31,815	0,309	1871,28	1839,92	1369,62	1363,1	6,52	205	179	-	51,96	27,78	24,19	0,6	0,4

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 205 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	544,963	19506,45	19045,33	19081,45	18889,46
08.02.2025	581,306	21558,87	21062,95	20627,25	20427,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#113033#

Отчёт за период с 31.01.2025 по 03.02.2025.

Номер абонента 2777
 Порядковый номер 9252
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 16035777
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 04.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
01.02.2025	-	4,149	0	64,997	0	0	63,555	0	0	8	16	70,3	54,7	0,38	0,29
02.02.2025	-	4,828	0	62,067	0	0	60,625	0	0	24	0	72	53	0,38	0,29
03.02.2025	-	4,407	0	45,617	0	0	44,546	0	0	24	0	72,5	48,9	0,39	0,29
Итого:	-	13,384	0	172,681	0	0	168,726	0	0	56	16	71,6	52,2	0,38	0,29

Общее время работы системы 72 час.
 Период нормальной работы системы 56 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.01.2025	1,488	20,531	0	0	20,082	0	0	8	24
03.02.2025	14,871	193,212	0	0	188,807	0	0	80	24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

АТС 06.02.25.
 по рч с 01.02.25
 с мх. D = 1,488 РДж.



[Handwritten signature]