

#5570#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель  
 Адрес потребителя  
 Номер абонента  
 Порядковый номер  
 Тип теплосчётчика  
 Заводской номер  
 Номер системы

Мой Город, ООО, УК  
 Димитрова 28-34, Калининград  
 5224  
 6337  
 ВКТ-7  
 00207556  
 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,853	0,004	102,25	100,64	99,9	99,73	0,17	24	0	0	71,9	43,4	28,46	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,603	0,003	92,21	90,75	90,19	89,99	0,2	24	0	0	70	41,2	28,76	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	3,184	0	131,8	130,13	128,91	128,82	0,09	24	0	0	70	45,3	24,65	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	3,493	0,003	147,77	145,88	144,47	144,33	0,14	24	0	0	70,8	46,6	24,13	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	3,523	0,003	150,56	148,57	147,04	146,92	0,12	24	0	0	72	48,1	23,9	0,6	0,4	3
01.03.2021	3,661	0,001	151,27	149,38	147,67	147,63	0,04	24	0	0	73,1	48,4	24,76	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	3,601	0,004	146,96	145	143,56	143,44	0,12	24	0	0	72,4	47,4	25,02	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	3,648	0,003	137,99	135,87	134,51	134,36	0,15	24	0	0	75,2	48,1	27,03	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,756	0,003	146,95	144,85	143,33	143,19	0,14	24	0	0	74,6	48,5	26,14	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	4,027	0,01	152,71	150,32	148,72	148,52	0,2	24	0	0	77,2	50,2	26,97	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,89	0,007	147,97	145,7	144,13	143,96	0,17	24	0	0	76,6	49,7	26,89	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	3,826	0,002	151,54	149,39	147,77	147,68	0,09	24	0	0	74,8	48,9	25,84	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	4,095	0,006	162,06	159,67	157,87	157,73	0,14	24	0	0	76,6	50,7	25,87	0,6	0,4	0
09.03.2021	4,081	0,01	144,45	142	140,49	140,29	0,2	24	0	0	79,4	50,4	28,93	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,948	0,003	142,56	140,25	138,7	138,57	0,13	24	0	0	78,3	49,9	28,4	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	4,054	0,007	153,05	150,65	149	148,84	0,16	24	0	0	77,4	50,3	27,12	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	3,366	0,004	135,31	133,4	132,11	131,98	0,13	24	0	0	72,6	47,2	25,41	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	3,258	0,002	142,86	141,06	139,72	139,56	0,16	24	0	0	69,9	46,7	23,26	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	3,489	0,002	160,46	158,75	157,05	156,99	0,06	24	0	0	69,2	47,1	22,18	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	3,433	0	155,79	154,65	152,63	152,63	0	24	0	0	69,6	47,1	22,48	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	3,421	0,003	155,01	153,2	151,65	151,5	0,15	24	0	0	69,8	47,3	22,49	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	3,591	0,004	168,54	166,66	164,83	164,73	0,1	24	0	0	70,5	48,8	21,73	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	3,703	0,002	169,61	167,5	165,74	165,54	0,2	24	0	0	71,5	49,2	22,26	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,497	0,008	141,49	139,4	138,08	137,86	0,22	24	0	0	73,5	48,3	25,22	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,169	0,006	104,15	102,21	101,51	101,26	0,25	24	0	0	75,5	44,4	31,11	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	3,022	0,008	96,13	94,32	93,79	93,52	0,27	24	0	0	73,6	41,5	32,08	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,799	0,007	82,96	81,3	80,86	80,62	0,24	24	0	0	75,3	40,8	34,49	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	2,519	0,004	77,05	75,61	75,25	75,04	0,21	24	0	0	72,5	39,1	33,37	0,6	0,4	-
Итого:	97,51	0	3851,46	3797,11	3759,48	3755,23	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,51															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1183,491	49986,81	49730,86	48973,58	48971,47
23.03.2021	1281,001	53838,27	53527,97	52733,06	52726,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.03.2021 7:30:15