

#121041#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Город, ООО, УК

Димитрова 28-34, Калининград

5224

6337

ВКТ-7

00207556

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,67	0,092	160,94	157,2	157,27	155,42	1,85	24	0	0	71,6	48,8	22,73	0,6	0,4	-
25.02.2025	3,487	0,074	148,68	145,27	145,43	143,81	1,62	24	0	0	70	46,5	23,45	0,6	0,4	-
26.02.2025	3,359	0,072	142,03	138,77	138,97	137,39	1,58	24	0	0	69,7	46	23,64	0,6	0,4	-
27.02.2025	3,24	0,068	136,28	133,15	133,35	131,82	1,53	24	0	0	69,4	45,7	23,76	0,6	0,4	-
28.02.2025	3,321	0,081	142,96	139,53	139,88	138,13	1,75	24	0	0	69,3	46,2	23,13	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,477	0,074	144,74	141,36	141,46	139,86	1,6	24	0	0	70,9	46,9	24,05	0,6	0,4	-
02.03.2025	3,56	0,08	149,64	146,11	146,34	144,61	1,73	24	0	0	70,2	46,4	23,75	0,6	0,4	-
03.03.2025	3,652	0,09	173,67	169,92	169,86	167,98	1,88	24	0	0	69,7	48,8	20,93	0,6	0,4	-
04.03.2025	3,007	0,074	130,76	127,51	127,93	126,24	1,69	24	0	0	69,3	46,4	22,87	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,128	0,054	67,14	64,61	65,71	64,22	1,49	24	0	0	68,6	37,1	31,55	0,6	0,4	-
06.03.2025	1,914	0,048	55,74	53,4	54,57	53,09	1,48	24	0	0	68,4	34,2	34,17	0,6	0,4	-
07.03.2025	1,985	0,055	60,95	58,51	59,67	58,12	1,55	24	0	0	68,5	36,2	32,34	0,6	0,4	-
08.03.2025	1,937	0,055	60,52	58,12	59,23	57,71	1,52	24	0	0	68,5	36,7	31,76	0,6	0,4	-
09.03.2025	1,897	0,053	58,37	56,01	57,13	55,64	1,49	24	0	0	68,6	36,3	32,24	0,6	0,4	-
10.03.2025	1,739	0,05	50,8	48,58	49,75	48,29	1,46	24	0	0	68,3	34,3	33,99	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,421	0,062	79,54	76,81	77,86	76,25	1,61	24	0	0	68,6	38,2	30,32	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,228	0,054	72,48	69,95	70,96	69,47	1,49	24	0	0	68,7	38,1	30,6	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,549	0,061	81,47	78,7	79,68	78,13	1,55	24	0	0	69,8	38,6	31,23	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,74	0,062	87,91	85,04	85,92	84,4	1,52	24	0	0	71,2	40,1	31,18	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,965	0,062	95,69	92,69	93,44	91,94	1,5	24	0	0	72,5	41,4	31,06	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,97	0,062	95,28	92,28	93,04	91,54	1,5	24	0	0	72,4	41,1	31,22	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,121	0,065	102,37	99,25	99,95	98,4	1,55	24	0	0	73,1	42,6	30,54	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,751	0,062	88,16	85,32	86,2	84,68	1,52	24	0	0	71	39,9	31,18	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,523	0,058	82,37	79,63	80,56	79,05	1,51	24	0	0	69,2	38,6	30,61	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,27	0,059	77,16	74,57	75,49	73,97	1,52	24	0	0	68,9	39,6	29,25	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,221	0,055	67,56	64,95	66,13	64,54	1,59	24	0	0	68,8	36	32,73	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,183	0,058	69,45	66,85	67,99	66,36	1,63	24	0	0	68,7	37,4	31,22	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,084	0,054	64,75	62,23	63,39	61,82	1,57	24	0	0	68,4	36,4	31,99	0,6	0,4	-
Итого:	75,399	0	2747,41	2666,32	2687,16	2642,88	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,399															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	634,677	23398,17	22855,4	22416,77	22199,54
23.03.2025	710,076	26145,58	25521,72	25103,93	24842,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 11:16:27