

#79875#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мой Город, ООО, УК
Димитрова 28-34, Калининград
5224
6337
ВКТ-7
00207556
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,548	0,056	91,67	89,15	89,71	88,42	1,29	24	0	0	68,9	41,1	27,8	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	2,414	0,048	85,26	82,9	83,41	82,23	1,18	24	0	0	69,1	40,8	28,32	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	2,249	0,046	77,4	75,18	75,74	74,62	1,12	24	0	0	69,2	40,1	29,1	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	2,01	0,037	67,66	65,65	66,2	65,21	0,99	24	0	0	68,8	39,1	29,78	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	1,896	0,035	69,28	67,35	67,88	66,91	0,97	24	0	0	66,2	38,9	27,35	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	1,908	0,037	64,12	62,23	62,79	61,8	0,99	24	0	0	67,8	38	29,78	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	1,675	0,029	52,85	51,15	51,73	50,87	0,86	24	0	0	68,7	36,9	31,79	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	1,375	0,027	43,93	42,49	43,02	42,25	0,77	24	0	0	68,4	37,1	31,28	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	1,326	0,027	42,62	41,15	41,73	40,92	0,81	24	0	1	68,5	37,4	31,09	0,6	0,4	-
02.04.2024	1,839	0,04	60,1	58,24	58,81	57,81	1	24	0	0	68,9	38,3	30,6	0,6	0,4	-
03.04.2024	2,753	0,053	101,05	98,52	98,79	97,6	1,19	24	0	0	70,7	43,4	27,34	0,6	0,4	-
04.04.2024	2,441	0,043	85,02	82,84	83,12	82,16	0,96	24	0	0	70,8	41,9	28,9	0,6	0,4	-
05.04.2024	1,825	0,03	59,97	58,25	58,66	57,89	0,77	24	0	0	68,8	38,2	30,61	0,6	0,4	-
06.04.2024	1,845	0,031	59,72	57,97	58,44	57,58	0,86	24	0	0	68,6	37,6	31,03	0,6	0,4	-
07.04.2024	1,589	0,028	52,94	51,43	51,81	51,08	0,73	24	0	0	68,7	38,6	30,11	0,6	0,4	-
08.04.2024	1,377	0,023	44,4	43,07	43,47	42,8	0,67	24	0	1	68,5	37,4	31,08	0,6	0,4	-
09.04.2024	0,977	0,019	33,04	32,03	32,35	31,83	0,52	24	0	1	68	38,5	29,56	0,6	0,4	-
10.04.2024	1,145	0,025	41,09	39,93	40,25	39,62	0,63	24	0	0	67	39,2	27,89	0,6	0,4	-
11.04.2024	0,39	0,013	18,3	17,82	17,96	17,61	0,35	24	0	1	64,5	43,6	20,83	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,344	0,012	17,24	16,78	16,9	16,58	0,32	24	0	1	64,2	44,7	19,57	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,403	0,012	19,19	18,67	18,83	18,47	0,36	24	0	1	64,4	43,9	20,54	0,6	0,4	-
14.04.2024	0,417	0,014	20,13	19,6	19,74	19,41	0,33	24	0	1	64,3	44	20,34	0,6	0,4	-
15.04.2024	0,367	0,015	17,83	17,37	17,49	17,16	0,33	24	0	1	64,3	44,1	20,13	0,6	0,4	-
16.04.2024	0,375	0,012	18,22	17,74	17,9	17,55	0,35	24	0	1	64,1	43,9	20,21	0,6	0,4	-
17.04.2024	0,385	0,013	18,57	18,09	18,22	17,88	0,34	24	0	1	64,4	44	20,37	0,6	0,4	-
18.04.2024	0,36	0,02	16,85	16,29	16,57	16,1	0,47	24	0	1	64,4	44	20,46	0,6	0,4	-
19.04.2024	1,667	0,037	57,9	56,12	56,67	55,69	0,98	24	0	1	68,4	39,6	28,74	0,6	0,4	-
20.04.2024	2,771	0,057	102,13	99,41	99,97	98,57	1,4	24	0	0	68,7	41,6	27,09	0,6	0,4	-
21.04.2024	2,797	0,056	102,6	99,92	100,44	99,07	1,37	24	0	0	68,6	41,4	27,28	0,6	0,4	-
22.04.2024	3,341	0,073	141,87	138,61	138,78	137,21	1,57	24	0	0	69,4	45,9	23,53	0,6	0,4	-
23.04.2024	3,002	0,062	118,85	115,95	116,21	114,82	1,39	24	0	0	70,5	45,2	25,27	0,6	0,4	-
Итого:	49,811	0	1801,8	1751,9	1763,59	1737,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,811															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	204,163	6913,81	6701,99	6755,63	6645,89
23.04.2024	253,974	8715,61	8453,89	8519,22	8383,61

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 15:49:10