

#83899#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Мой Город, ООО, УК  
Адрес потребителя Димитрова 28-34, Калининград  
Номер абонента 5224  
Порядковый номер 6337  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207556  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,441	0,047	89,41	87,1	87,45	86,36	1,09	24	0	0	69,3	42	27,37	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	2,311	0,04	82,37	80,27	80,58	79,63	0,95	24	0	0	69,4	41,2	28,19	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	2,078	0,034	70,99	69,1	69,42	68,55	0,87	24	0	0	69,9	40,5	29,37	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	1,827	0,028	57,23	55,53	55,98	55,17	0,81	24	0	0	69,6	37,6	32,08	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	1,427	0,02	46,75	45,49	45,75	45,19	0,56	24	0	1	69	38,3	30,68	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	1,27	0,018	40,67	39,5	39,8	39,28	0,52	24	0	0	69	37,5	31,44	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	1,066	0,014	34,62	33,68	33,89	33,47	0,42	24	0	0	69	37,9	31,02	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	1,055	0,016	35,01	34,07	34,28	33,86	0,42	24	0	0	68,6	38,2	30,36	0,6	0,4	-
02.05.2024	0,847	0,012	29,25	28,49	28,64	28,31	0,33	24	0	1	68,3	39,1	29,24	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,346	0,005	14,36	14,03	14,08	13,89	0,19	24	0	1	66,6	42,6	24,04	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,358	0,006	13,99	13,65	13,72	13,54	0,18	24	0	1	67,6	42,1	25,51	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,345	0,003	13,82	13,5	13,5	13,39	0,11	24	0	1	67,5	42,2	25,32	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,318	0,004	13,19	12,9	12,93	12,82	0,11	24	0	1	67,2	42,9	24,34	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,346	0,004	14,21	13,9	13,9	13,8	0,1	24	0	1	67	42,3	24,72	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,306	0,004	12,86	12,62	12,62	12,52	0,1	24	0	1	66,7	42,6	24,05	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,307	0,001	12,59	12,34	12,33	12,28	0,05	24	0	1	67	42,2	24,84	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,362	0,003	14,25	13,95	13,97	13,81	0,16	24	0	1	67,2	41,6	25,59	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,379	0,005	14,97	14,68	14,68	14,55	0,13	24	0	1	67	41,7	25,36	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,42	0,006	16,32	16,01	16,01	15,84	0,17	24	0	1	67,3	41,3	25,95	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,319	0,003	13,04	12,84	12,79	12,74	0,05	24	0	1	66,9	42,2	24,61	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,369	0,007	14,28	13,97	14,01	13,85	0,16	24	0	1	67,5	41,5	25,97	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,305	0,003	12,84	12,62	12,57	12,52	0,05	24	0	1	66,7	42,6	24,17	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,328	0,002	13,33	13,12	13,06	13,03	0,03	24	0	1	67,2	42	25,17	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,358	0,002	14,07	13,84	13,78	13,74	0,04	24	0	1	67,6	41,6	26	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,307	0,002	12,16	12	11,94	11,94	0	24	0	1	67,3	41,8	25,53	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,364	0,002	14,31	14,09	14,03	13,99	0,04	24	0	1	67,3	41,3	26	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,283	0,001	11,87	11,75	11,63	11,69	-0,06	24	0	1	67,2	42,5	24,72	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,314	0,002	12,97	12,82	12,7	12,71	-0,01	24	0	1	67,1	42,4	24,77	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,328	0,001	13,2	13,04	12,95	12,94	0,01	24	0	1	67,4	41,9	25,48	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,303	0,002	12,6	12,46	12,34	12,38	-0,04	24	0	1	67	42,4	24,58	0,6	0,4	-
Итого:	21,387	0	771,53	753,36	755,33	747,79	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,387															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	253,974	8715,61	8453,89	8519,22	8383,61
23.05.2024	275,361	9487,14	9207,25	9274,55	9131,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 8:05:20