

#130724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Город, ООО, УК

Димитрова 28-34, Калининград

5224

6337

ВКТ-7

00207556

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,379	0,016	11,96	11,36	11,75	11,36	0,39	24	0	1	65	33,8	31,21	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,354	0,012	11,31	10,73	11,07	10,73	0,34	24	0	1	64,4	33,7	30,74	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,33	0,012	10,56	10,02	10,37	10,02	0,35	24	0	1	64,3	33,5	30,84	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,419	0,015	13,19	12,56	12,97	12,56	0,41	24	0	1	65	33,8	31,22	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,353	0,007	11,4	10,84	11,18	10,83	0,35	24	0	1	64,7	34,4	30,34	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,379	0,01	11,82	11,21	11,58	11,21	0,37	24	0	1	65,2	33,3	31,94	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,353	0,01	11,11	10,55	10,88	10,55	0,33	24	0	1	65	33,4	31,58	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,362	0,012	11,29	10,73	11,07	10,73	0,34	24	0	1	65	33,4	31,59	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,339	0,01	10,88	10,36	10,67	10,36	0,31	24	0	1	64,6	33,8	30,82	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,38	0,013	13,36	12,74	13,13	12,72	0,41	24	0	1	63,6	35,7	27,95	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,412	0,016	12,71	12,08	12,49	12,07	0,42	24	0	1	65,4	33,4	31,93	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,403	0,011	13,19	12,61	12,97	12,6	0,37	24	0	1	64,6	34,6	29,96	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,376	0,013	15,27	14,72	14,99	14,66	0,33	24	0	1	62,3	38	24,3	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,305	0,014	10,25	9,68	10,06	9,68	0,38	24	0	1	63,9	35	28,89	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,391	0,015	12,05	11,43	11,84	11,43	0,41	24	0	1	65,2	33,4	31,76	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,347	0,009	10,93	10,4	10,74	10,4	0,34	24	0	1	65	33,8	31,15	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,369	0,01	11,27	10,74	11,05	10,74	0,31	24	0	1	65,1	32,9	32,21	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,382	0,011	12,07	11,55	11,85	11,55	0,3	24	0	1	64,9	33,5	31,46	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,411	0,008	12,78	12,24	12,55	12,23	0,32	24	0	1	65,3	33,4	31,93	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,384	0,007	11,86	11,37	11,64	11,37	0,27	24	0	1	65,2	33,1	32,09	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,354	0,008	11,41	10,94	11,21	10,93	0,28	24	0	1	64,6	33,8	30,87	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,337	0,006	11,33	10,88	11,11	10,88	0,23	24	0	1	64,3	34,8	29,53	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,356	0,007	11,44	10,97	11,23	10,97	0,26	24	0	1	64,5	33,8	30,7	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,411	0,012	12,5	11,94	12,27	11,94	0,33	24	0	1	65,3	32,8	32,48	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,387	0,008	12,12	11,62	11,89	11,61	0,28	24	0	1	65,4	33,5	31,96	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,357	0,008	11,4	10,94	11,19	10,94	0,25	24	0	1	64,8	33,7	31,18	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,331	0,009	10,29	9,86	10,09	9,86	0,23	24	0	1	65,2	33	32,12	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,344	0,005	10,83	10,39	10,6	10,39	0,21	24	0	1	65,2	33,4	31,88	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,33	0,002	10,58	10,2	10,37	10,2	0,17	24	0	1	65,3	34,2	31,09	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,36	0,002	11,34	10,94	11,1	10,94	0,16	24	0	1	65,4	33,4	32,03	0,6	0,4	-
Итого:	10,995	0	352,5	336,6	345,91	336,46	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,995															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	759,722	27684,55	26999,01	26610,21	26310,42
23.05.2025	770,717	28037,05	27335,61	26956,12	26646,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 10:12:00