

#5550#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель: Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя: Димитрова 28-34, Калининград
Номер абонента: 5224
Порядковый номер: 6337
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207556
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,354	0	56,87	56,35	55,79	55,76	0,03	24	0	0	66	41,7	24,23	0,6	0,4	-
27.04.2022	0,364	-0,002	28,34	28,9	28,1	28,19	-0,09	24	0	1	63,2	50	13,13	0,6	0,4	-
28.04.2022	0,371	-0,006	28,39	28,94	28,12	28,27	-0,15	24	0	1	63,2	49,8	13,48	0,6	0,4	-
29.04.2022	0,349	0	28,32	28,53	27,96	27,96	0	24	0	0	63,2	50,7	12,51	0,6	0,4	-
30.04.2022	0,396	0	30,45	30,6	30,01	30,01	0	24	0	0	63,6	50,4	13,16	0,6	0,4	-
01.05.2022	0,365	0	28,43	28,57	28	28	0	24	0	0	63,5	50,6	12,95	0,6	0,4	-
02.05.2022	0,439	0	30,78	31,09	30,41	30,41	0	24	0	0	63,7	49,3	14,44	0,6	0,4	-
03.05.2022	0,391	0	30,15	30,31	29,73	29,73	0	24	0	0	63,6	50,4	13,14	0,6	0,4	-
04.05.2022	0,322	0	28,27	28,43	27,86	27,86	0	24	0	0	63,2	51,7	11,45	0,6	0,4	-
05.05.2022	0,386	0	30,76	30,87	30,31	30,31	0	24	0	0	62,8	50,2	12,6	0,6	0,4	-
06.05.2022	0,393	0	30,55	30,62	30,11	30,11	0	24	0	0	62,9	49,9	13,02	0,6	0,4	-
07.05.2022	0,369	0	30,59	30,67	30,11	30,11	0	24	0	0	63,4	51,2	12,2	0,6	0,4	-
08.05.2022	0,392	0	31,51	31,57	31,02	31,02	0	24	0	0	63,1	50,6	12,58	0,6	0,4	-
09.05.2022	0,381	0	29,33	29,37	28,89	28,88	0,01	24	0	0	62,8	49,7	13,12	0,6	0,4	-
10.05.2022	0,355	0,001	29,4	29,45	28,96	28,95	0,01	24	0	0	63,1	50,9	12,21	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,366	0	29,44	29,48	28,97	28,96	0,01	24	0	0	63,2	50,6	12,58	0,6	0,4	-
12.05.2022	0,344	0	28,97	29,02	28,49	28,49	0	24	0	0	62,9	50,9	11,97	0,6	0,4	-
13.05.2022	0,364	0	28,12	28,15	27,62	27,62	0	24	0	0	63,3	50,1	13,18	0,6	0,4	-
14.05.2022	0,314	0	19,37	19,36	19,01	19,02	-0,01	24	0	1	64,8	48,2	16,58	0,6	0,4	-
15.05.2022	0,406	0	21,74	21,68	21,33	21,34	-0,01	24	0	1	65,2	46,2	19,07	0,6	0,4	-
16.05.2022	0,368	0	20,16	20,22	19,81	19,81	0	24	0	1	65	46,4	18,56	0,6	0,4	-
17.05.2022	0,348	0,001	18,85	19,03	18,59	18,64	-0,05	24	0	1	65,2	46,4	18,77	0,6	0,4	-
18.05.2022	0,335	0	19,7	19,9	19,4	19,42	-0,02	24	0	1	65,4	48,1	17,3	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,328	0,001	18,8	18,81	18,49	18,47	0,02	24	0	1	65,7	48,1	17,6	0,6	0,4	-
20.05.2022	0,324	0	18,47	18,6	18,16	18,18	-0,02	24	0	1	65	47,4	17,69	0,6	0,4	-
21.05.2022	0,305	0	19,27	19,47	18,99	18,99	0	24	0	1	65,5	49,4	16,05	0,6	0,4	-
22.05.2022	0,37	0	21,62	21,62	21,24	21,26	-0,02	24	0	1	65,3	47,8	17,45	0,6	0,4	-
23.05.2022	0,339	0,001	18,96	18,9	18,57	18,56	0,01	24	0	1	65	46,9	18,18	0,6	0,4	-
Итого:	11,138	0	755,61	758,51	744,05	744,33	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,138															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	1940,257	77553,96	77003,2	75949,76	75944,07
23.05.2022	1951,395	78309,57	77761,71	76693,81	76688,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:18:53