

#5568#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Мой Город, ООО, УК  
 Адрес потребителя Димитрова 28-34, Калининград  
 Номер абонента 5224  
 Порядковый номер 6337  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207556  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,336	0	15,18	15,14	14,92	14,97	-0,05	24	0	1	61,4	38,9	22,48	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,35	-0,001	15,01	15	14,78	14,8	-0,02	24	0	1	61,5	38	23,51	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,319	-0,001	15,22	15,32	14,96	15,07	-0,11	24	0	1	61,4	39,8	21,6	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,311	-0,001	14,74	14,85	14,54	14,59	-0,05	24	0	1	61,3	39,8	21,54	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,353	0	16,02	16,12	15,76	15,84	-0,08	24	0	1	61,4	39	22,47	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,316	-0,002	13,68	14	13,52	13,8	-0,28	24	0	1	61,8	37,9	23,96	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,359	0	13,45	13,56	13,24	13,42	-0,18	24	0	1	62,8	35	27,77	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,354	0	13,08	13,11	12,89	12,96	-0,07	24	0	1	62,8	35,3	27,47	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,321	0	12,31	12,38	12,11	12,18	-0,07	24	0	1	62,5	35,8	26,73	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,302	0	11,85	11,94	11,68	11,8	-0,12	24	0	1	62,7	36,4	26,31	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,307	-0,001	12,03	12,07	11,82	11,93	-0,11	24	0	1	62,6	36,3	26,31	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,33	0	12,29	12,48	12,13	12,32	-0,19	24	0	1	62,9	35,4	27,5	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,292	-0,001	11,74	11,86	11,54	11,73	-0,19	24	0	1	62,7	36,8	25,97	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,369	0,001	13,2	13,06	12,95	12,98	-0,03	24	0	1	63,2	34,8	28,42	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,295	0	11,82	11,73	11,6	11,69	-0,09	24	0	1	62,6	36,8	25,83	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,287	0	11,85	11,83	11,64	11,69	-0,05	24	0	1	62,4	37,4	25,02	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,284	-0,001	13,89	13,94	13,67	13,77	-0,1	24	0	1	61,3	40,3	21	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,321	-0,001	15,19	15,33	14,99	15,05	-0,06	24	0	1	61,3	39,7	21,63	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,273	-0,003	13,71	13,95	13,5	13,77	-0,27	24	0	1	61,3	40,5	20,84	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,285	0	14,42	14,51	14,19	14,27	-0,08	24	0	1	61,1	40,7	20,4	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,285	0	13,78	13,82	13,57	13,6	-0,03	24	0	1	61,3	40,4	20,88	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,292	0	13,89	13,9	13,63	13,7	-0,07	24	0	1	61,5	39,8	21,66	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,29	-0,001	20,46	20,61	20,19	20,28	-0,09	24	0	1	59,5	45,1	14,44	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,282	0	13,51	13,76	13,39	13,53	-0,14	24	0	1	61,5	40,1	21,37	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,276	-0,002	13,08	13,21	12,89	13,03	-0,14	24	0	1	61,5	40	21,48	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,284	0	13,53	13,47	13,27	13,32	-0,05	24	0	1	61,5	40	21,49	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,226	0	11,72	11,72	11,49	11,6	-0,11	24	0	1	61,2	41,3	19,91	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,251	0	12,35	12,35	12,13	12,21	-0,08	24	0	1	61,4	40,5	20,95	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,241	-0,001	12,19	12,22	11,98	12,05	-0,07	24	0	1	61,2	41,1	20,13	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,264	0	13,25	13,26	13,04	13,04	0	24	0	1	61,4	41	20,37	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,225	0	13,93	14	13,7	13,74	-0,04	24	0	1	60,8	44,2	16,6	0,6	0,4	-
Итого:	9,28	0	422,37	424,5	415,71	418,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,28															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1374,663	57372,96	57024,78	56199,74	56193,06
23.06.2021	1383,943	57795,33	57449,28	56615,45	56611,79

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.06.2021 7:53:15