

#5561#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель: Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя: Димитрова 28-34, Калининград
Номер абонента: 5224
Порядковый номер: 6337
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207556
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,294	-0,023	17,76	18,31	17,42	17,97	-0,55	24	0	1	65,2	47	18,21	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,325	-0,001	18,43	18,53	18,08	18,19	-0,11	24	0	1	65,2	47	18,15	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,312	-0,003	19,08	19,25	18,8	18,87	-0,07	24	0	1	65,3	48,6	16,75	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,352	-0,001	20,11	20,13	19,72	19,77	-0,05	24	0	1	65,5	47,5	17,95	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,345	0,001	19,74	19,68	19,37	19,36	0,01	24	0	1	65,7	48	17,66	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,348	-0,001	19,75	19,78	19,4	19,43	-0,03	24	0	1	65,5	47,5	17,97	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,223	-0,003	13,62	13,78	13,4	13,5	-0,1	18	6	1	65,3	48,2	17,04	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,344	-0,002	19,52	19,83	19,27	19,37	-0,1	24	0	1	65,3	47,1	18,19	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,348	0	20,53	20,54	20,16	20,17	-0,01	24	0	1	65,5	48,3	17,13	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,311	0	19,15	19,09	18,79	18,76	0,03	24	0	1	65,2	48,8	16,36	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,332	0,001	20,21	20,14	19,83	19,81	0,02	24	0	1	65,3	48,6	16,72	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,358	0	21,67	21,59	21,24	21,24	0	24	0	1	65,6	48,8	16,78	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,308	0	17,53	17,56	17,22	17,25	-0,03	24	0	1	65,1	47,2	17,96	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,294	-0,001	17,67	17,94	17,43	17,52	-0,09	24	0	1	64,9	47,9	16,99	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,301	0	18,23	18,48	17,98	18,03	-0,05	24	0	1	65	48	16,93	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,287	-0,001	18,22	18,3	17,9	17,97	-0,07	24	0	1	64,6	48,4	16,19	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,302	0	20,32	20,22	19,91	19,89	0,02	24	0	1	64,7	49,5	15,15	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,363	0,001	21,01	20,85	20,6	20,57	0,03	24	0	1	64,8	47,3	17,5	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,308	0	18,71	18,64	18,34	18,32	0,02	24	0	1	64,7	48	16,66	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,36	0	20,41	20,3	20,02	20,01	0,01	24	0	1	65,1	47,2	17,88	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,329	0	20,11	20,05	19,74	19,72	0,02	24	0	1	65	48,3	16,69	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,269	0,001	18,3	18,28	17,94	17,93	0,01	24	0	1	64,4	49,4	15	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,267	0	18,41	18,4	18,07	18,06	0,01	24	0	1	64,5	49,8	14,68	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,306	0	18,78	18,93	18,52	18,51	0,01	24	0	1	65,1	48,7	16,4	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,286	0	17,19	17,24	16,88	16,92	-0,04	24	0	1	65	48	16,96	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,343	0,001	20,42	20,37	20,04	20,03	0,01	24	0	1	65,2	48,2	17,07	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,303	0	19,25	19,24	18,88	18,9	-0,02	24	0	1	64,8	48,8	16	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,271	0	16,73	16,73	16,41	16,39	0,02	24	0	1	64,9	48,5	16,44	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,263	0	17,57	17,59	17,27	17,27	0	24	0	1	64,8	49,6	15,18	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,307	0	18,3	18,29	17,95	17,94	0,01	24	0	1	64,9	48	16,97	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,276	0	18,22	18,25	17,88	17,9	-0,02	24	0	1	64,3	48,7	15,57	0,6	0,4	-
Итого:	9,635	0	584,95	586,31	574,46	575,57	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,635															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 738

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	2516,692	99901,47	99259,38	97870,99	97867,35
23.06.2023	2526,327	100486,42	99845,69	98445,45	98442,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:10:29