

#88242#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 28-34, Калининград
Номер абонента 5224
Порядковый номер 6337
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,297	0,001	12,41	12,28	12,17	12,18	-0,01	24	0	1	67	42,5	24,48	0,6	0,4	-
25.05.2024	0,281	0	11,64	11,53	11,43	11,46	-0,03	24	0	1	66,9	42,4	24,58	0,6	0,4	-
26.05.2024	0,307	0,001	12,54	12,42	12,3	12,33	-0,03	24	0	1	67,2	42,3	24,85	0,6	0,4	-
27.05.2024	0,285	0,001	12,05	11,95	11,82	11,89	-0,07	24	0	1	67	42,6	24,4	0,6	0,4	-
28.05.2024	0,29	0,001	12,21	12,12	11,97	12,03	-0,06	24	0	1	67,1	42,5	24,57	0,6	0,4	-
29.05.2024	0,277	0,001	11,76	11,68	11,54	11,62	-0,08	24	0	1	67,3	42,9	24,33	0,6	0,4	-
30.05.2024	0,269	0	11,61	11,53	11,38	11,47	-0,09	24	0	1	67,1	42,9	24,24	0,6	0,4	-
31.05.2024	0,283	0	11,98	11,92	11,74	11,84	-0,1	24	0	1	67,3	42,6	24,64	0,6	0,4	-
01.06.2024	0,274	0	11,8	11,76	11,56	11,71	-0,15	24	0	1	67,3	42,9	24,37	0,6	0,4	-
02.06.2024	0,293	0	12,18	12,11	11,96	12,02	-0,06	24	0	1	67,4	42,8	24,56	0,6	0,4	-
03.06.2024	0,281	0	11,9	11,84	11,64	11,78	-0,14	24	0	1	67,4	42,7	24,7	0,6	0,4	-
04.06.2024	0,281	0	11,91	11,85	11,68	11,77	-0,09	24	0	1	67	42,7	24,25	0,6	0,4	-
05.06.2024	0,255	0	11,19	11,15	10,98	11,09	-0,11	24	0	1	67,1	43,3	23,73	0,6	0,4	-
06.06.2024	0,263	0	11,3	11,27	11,08	11,22	-0,14	24	0	1	67,2	42,9	24,23	0,6	0,4	-
07.06.2024	0,259	0	11,38	11,36	11,14	11,3	-0,16	24	0	1	67,1	43,3	23,8	0,6	0,4	-
08.06.2024	0,25	0	11,04	11,03	10,83	10,96	-0,13	24	0	1	67	43,5	23,44	0,6	0,4	-
09.06.2024	0,3	0	12,56	12,52	12,32	12,41	-0,09	24	0	1	67,4	42,9	24,53	0,6	0,4	-
10.06.2024	0,285	0	12,14	12,11	11,9	12,03	-0,13	24	0	1	67,3	42,8	24,47	0,6	0,4	-
11.06.2024	0,248	0	10,97	10,97	10,76	10,91	-0,15	24	0	1	66,8	43,2	23,61	0,6	0,4	-
12.06.2024	0,292	0	12,5	12,46	12,25	12,39	-0,14	24	0	1	66,9	42,4	24,43	0,6	0,4	-
13.06.2024	0,251	0,001	14,02	14,02	13,8	13,86	-0,06	24	0	1	67,5	49,1	18,44	0,6	0,4	-
14.06.2024	0,268	0,001	17,01	16,98	16,74	16,74	0	24	0	0	67,9	51,9	16,02	0,6	0,4	-
15.06.2024	0,287	0,002	17,02	16,95	16,77	16,73	0,04	24	0	0	67,9	51	16,97	0,6	0,4	-
16.06.2024	0,325	0,001	16,98	16,88	16,72	16,66	0,06	24	0	0	67,8	48,6	19,25	0,6	0,4	-
17.06.2024	0,265	0,003	16,94	16,88	16,68	16,65	0,03	24	0	0	68,1	52,4	15,65	0,6	0,4	-
18.06.2024	0,308	0,002	16,92	16,84	16,67	16,62	0,05	24	0	0	67,8	49,5	18,26	0,6	0,4	-
19.06.2024	0,282	0,003	16,87	16,82	16,62	16,59	0,03	24	0	0	67,8	51	16,8	0,6	0,4	-
20.06.2024	0,277	0,003	16,92	16,86	16,68	16,62	0,06	24	0	0	67,8	51,4	16,34	0,6	0,4	-
21.06.2024	0,304	0,002	16,91	16,86	16,66	16,62	0,04	24	0	0	67,9	49,7	18,15	0,6	0,4	-
22.06.2024	0,317	0,002	16,95	16,87	16,71	16,64	0,07	24	0	0	67,8	49,1	18,69	0,6	0,4	-
23.06.2024	0,299	0,002	17,01	16,96	16,77	16,74	0,03	24	0	0	67,7	50,1	17,59	0,6	0,4	-
Итого:	8,753	0	420,62	418,78	413,27	414,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,753															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	275,361	9487,14	9207,25	9274,55	9131,4
23.06.2024	284,114	9907,76	9626,03	9687,82	9546,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 10:12:28