

#132908#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: УК Мой городАдрес: Димитрова, 28-34

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207556

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х188В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2025	65	34,89	30,11	9,67	9,47	9,36	9,36	0,11	6	4	0,29	0,002	24	0	*
25.05.2025	65,92	33,54	32,38	12,72	12,5	12,37	12,36	0,14	6	4	0,41	0,005	24	0	*
26.05.2025	65,24	34,88	30,36	10,21	10,01	9,91	9,91	0,1	6	4	0,307	0,006	24	0	*
27.05.2025	64,4	35,66	28,74	10,71	10,51	10,41	10,4	0,11	6	4	0,306	0,003	24	0	*
28.05.2025	63,46	35,97	27,49	11,19	10,96	10,8	10,8	0,16	6	4	0,306	0,001	24	0	*
29.05.2025	63,22	35,8	27,42	10,99	10,8	10,59	10,59	0,21	6	4	0,303	0,008	24	0	*
30.05.2025	63,42	34,86	28,56	11,83	11,62	11,4	11,4	0,22	6	4	0,338	0,003	24	0	*
31.05.2025	62,04	38,93	23,11	13,51	13,29	13,33	13,29	0	6	4	0,306	0,002	24	0	*
01.06.2025	63,53	35,34	28,19	11,68	11,47	11,55	11,53	-0,06	6	4	0,319	0	24	0	*
02.06.2025	63,61	35,07	28,54	11,41	11,21	11,33	11,33	-0,12	6	4	0,317	0	24	0	*
03.06.2025	63,53	36,04	27,49	11,5	11,3	11,46	11,46	-0,16	6	4	0,304	0	24	0	*
04.06.2025	63,23	35,56	27,67	11,06	10,84	10,85	10,83	0,01	6	4	0,298	0,001	24	0	*
05.06.2025	63,19	35,5	27,69	10,57	10,38	10,31	10,31	0,07	6	4	0,289	0	24	0	*
06.06.2025	65,11	34,3	30,81	11,03	10,81	10,89	10,89	-0,08	6	4	0,331	0	24	0	*
07.06.2025	66,1	34,11	31,99	9,87	9,68	9,83	9,82	-0,14	6	4	0,305	0	24	0	*
08.06.2025	65,98	33,87	32,11	10,44	10,24	10,41	10,41	-0,17	6	4	0,321	0	24	0	*
09.06.2025	63,16	36,31	26,85	10,32	10,13	10,21	10,21	-0,08	6	4	0,268	0,002	24	0	*
10.06.2025	65,46	34,46	31	9,9	9,73	9,39	9,39	0,34	6	4	0,314	0,01	24	0	*
11.06.2025	65,32	35,81	29,51	9,56	9,38	9,04	9,04	0,34	6	4	0,287	0,012	24	0	*
12.06.2025	65,81	34,24	31,57	9,38	9,21	8,72	8,72	0,49	6	4	0,306	0,02	24	0	*
13.06.2025	66,18	33,81	32,37	9,55	9,39	9,23	9,23	0,16	6	4	0,309	0,005	24	0	*
14.06.2025	66,2	34,44	31,76	10	9,83	9,62	9,62	0,21	6	4	0,319	0,009	24	0	*
15.06.2025	65,95	33,69	32,26	7,92	7,77	7,84	7,84	-0,07	6	4	0,248	0	22	2	*
16.06.2025	65,73	34,34	31,39	9,16	8,98	9,19	9,19	-0,21	6	4	0,275	0	24	0	*
17.06.2025	65,86	35,25	30,61	8,92	8,74	8,96	8,96	-0,22	6	4	0,258	0	24	0	*
18.06.2025	65,99	34,33	31,66	9,59	9,36	9,58	9,58	-0,22	6	4	0,289	0	24	0	*
19.06.2025	62,97	37,24	25,73	10,33	10,14	10,3	10,27	-0,13	6	4	0,256	0	24	0	*
20.06.2025	65,65	34,62	31,03	8,41	8,24	8,45	8,45	-0,21	6	4	0,247	0	24	0	*
21.06.2025	65,99	34,16	31,83	8,84	8,66	8,88	8,88	-0,22	6	4	0,267	0	24	0	*
22.06.2025	65,78	34,75	31,03	8,98	8,81	9,02	9,02	-0,21	6	4	0,267	0	24	0	*
23.06.2025	66,05	34,5	31,55	9,87	9,68	9,9	9,9	-0,22	6	4	0,297	0	24	0	*
Итого:				319,12	313,14	313,13	312,99	0,15			9,257	0,089	742	2	
Средние:	64,8	35,04	29,76						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2524:00	28037,05	26956,12	27335,61	26646,88	309,24	770,717	12,279	11457	1203
23/06/2524:00	28356,17	27269,26	27648,74	26959,87	309,39	779,974	12,368	12199	1205
Итого:	319,12	313,14	313,13	312,99	0,15	9,257	0,089	742	2

Период нормальной работы: 742ч

Период отсутств. счета: тепл. энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 13411ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

