

#5567#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Мой Город, ООО, УК
 Адрес потребителя Димитрова 28-34, Калининград
 Номер абонента 5224
 Порядковый номер 6337
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207556
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,219	0	11,77	11,84	11,55	11,63	-0,08	24	0	1	61,1	41,8	19,3	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,214	0	11,63	11,71	11,43	11,51	-0,08	24	0	1	61,1	42,2	18,92	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,21	-0,002	11,59	11,74	11,39	11,56	-0,17	24	0	1	61,2	42,1	19,11	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,26	0	12,31	12,39	12,14	12,19	-0,05	24	0	1	61,8	40,2	21,58	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,228	0	12,12	12,22	11,91	12,03	-0,12	24	0	1	61,2	41,8	19,38	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,227	0	12,36	12,48	12,12	12,29	-0,17	24	0	1	61,2	41,9	19,34	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,223	0	50,68	50,92	50,03	50,08	-0,05	24	0	1	55,6	51,2	4,47	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,227	-0,001	13,91	14,17	13,74	13,92	-0,18	24	0	1	60,6	43,7	16,9	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,206	-0,001	13,28	13,44	13,06	13,16	-0,1	24	0	1	60,4	44,5	15,97	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,212	0	13,06	13,15	12,82	12,84	-0,02	24	0	1	60,5	44	16,51	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,223	0	13,08	13,18	12,86	12,92	-0,06	24	0	1	60,8	43,2	17,6	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,239	0	13,59	13,71	13,4	13,41	-0,01	24	0	1	60,9	43	17,88	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,227	0	12,88	13,01	12,71	12,79	-0,08	24	0	1	61	42,9	18,06	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,234	0	12,39	12,53	12,23	12,33	-0,1	24	0	1	61,2	42	19,26	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,225	0	12,1	12,25	11,9	12,08	-0,18	24	0	1	61,2	41,7	19,45	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,23	0	12,98	13,11	12,78	12,85	-0,07	24	0	1	61	42,7	18,29	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,191	0	11,75	11,94	11,59	11,72	-0,13	24	0	1	60,9	43,9	17,03	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,208	-0,001	12,42	12,63	12,26	12,43	-0,17	24	0	1	60,9	43,5	17,37	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,186	0	11,19	11,41	11,03	11,24	-0,21	24	0	1	60,9	43,5	17,47	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,23	0	12,57	12,77	12,44	12,56	-0,12	24	0	1	61	42,2	18,84	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,217	0	12,37	12,59	12,23	12,38	-0,15	24	0	1	61	42,6	18,41	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,21	0	12,33	12,56	12,13	12,34	-0,21	24	0	1	60,8	42,8	17,97	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,212	0	12,05	12,3	11,88	12,09	-0,21	24	0	1	60,9	42,3	18,59	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,211	0	25,07	25,31	24,73	24,83	-0,1	24	0	1	58,5	49,8	8,76	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,185	-0,001	11,79	12,06	11,64	11,85	-0,21	24	0	1	60,8	44,1	16,67	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,236	0	13,12	13,38	12,98	13,1	-0,12	24	0	1	61	42,4	18,64	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,166	0	9,75	9,95	9,63	9,8	-0,17	20	4	1	61,2	43,1	18,1	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,212	-0,001	12,56	12,83	12,38	12,62	-0,24	24	0	1	60,9	43,3	17,66	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,192	0	11,96	12,22	11,75	12,05	-0,3	24	0	1	60,9	43,4	17,51	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,212	-0,001	12,44	12,73	12,31	12,52	-0,21	24	0	1	60,9	42,9	18,04	0,6	0,4	-
Итого:	6,472	0	421,1	426,53	415,05	419,12	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,472															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 716

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1383,943	57795,33	57449,28	56615,45	56611,79
23.07.2021	1390,415	58216,43	57875,81	57030,5	57030,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 7:38:51