

# #5560#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель: Мой Город, ООО, УК  
Адрес потребителя: Димитрова 28-34, Калининград  
Номер абонента: 5224  
Порядковый номер: 6337  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00207556  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,298	0	18,37	18,38	18,04	18,02	0,02	24	0	1	65,1	48,6	16,5	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,267	0,001	18,69	18,71	18,37	18,35	0,02	24	0	1	64,8	50,3	14,52	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,274	0	17,6	17,64	17,27	17,26	0,01	24	0	1	64,9	49,2	15,67	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,278	0,002	17,88	17,9	17,55	17,53	0,02	24	0	1	64,8	49	15,77	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,306	0	23,32	23,59	23,03	23,05	-0,02	24	0	1	63,6	50,4	13,16	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,266	0	29,51	29,89	29,2	29,24	-0,04	24	0	1	60,4	51,2	9,18	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,258	-0,001	17,38	17,61	17,15	17,19	-0,04	24	0	1	65	50	15,07	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,273	0	17,15	17,11	16,82	16,81	0,01	24	0	1	65	49	16,07	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,283	0,002	18,85	18,8	18,49	18,46	0,03	24	0	1	65	49,6	15,36	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,261	0	17,26	17,29	16,97	16,96	0,01	24	0	1	64,6	49,2	15,38	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,275	0	17,63	17,65	17,28	17,29	-0,01	24	0	1	64,9	49	15,92	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,262	0	16,79	16,77	16,48	16,44	0,04	24	0	1	64,4	48,6	15,79	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,286	0	17,29	17,25	16,94	16,94	0	24	0	1	64,7	47,9	16,79	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,269	0,002	17,86	17,87	17,53	17,5	0,03	24	0	1	64,5	49,2	15,26	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,255	0,001	18,08	18,07	17,75	17,73	0,02	24	0	1	64,7	50,4	14,26	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,261	0	15,87	15,96	15,62	15,6	0,02	24	0	1	64,7	48,2	16,43	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,249	0	17,8	17,95	17,5	17,54	-0,04	24	0	1	64,8	50,5	14,34	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,255	0	17,99	18,12	17,68	17,7	-0,02	24	0	1	64,6	50,2	14,48	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,272	0	17,79	17,79	17,45	17,44	0,01	24	0	1	65	49,5	15,5	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,261	0	23,13	23,21	22,77	22,78	-0,01	24	0	1	61,6	50,2	11,39	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,261	0	16,09	16,07	15,81	15,78	0,03	24	0	1	64,8	48,3	16,46	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,259	0,001	16,78	16,73	16,47	16,41	0,06	24	0	1	64,9	49,4	15,57	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,262	0	16,64	16,59	16,34	16,33	0,01	24	0	1	64,9	48,9	16,02	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,282	0	17,01	16,97	16,71	16,69	0,02	24	0	1	65	48,3	16,74	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,275	0,001	16,79	16,76	16,5	16,46	0,04	24	0	1	64,9	48,4	16,49	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,247	0	15,91	15,9	15,63	15,64	-0,01	24	0	1	64,7	48,9	15,79	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,215	0	15,57	15,72	15,33	15,33	0	24	0	1	64,7	50,8	13,95	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,261	-0,001	17,6	17,74	17,3	17,33	-0,03	24	0	1	64,8	49,7	15,02	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,265	0	18,06	18,05	17,71	17,68	0,03	24	0	1	64,9	50,2	14,7	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,257	0	17,21	17,18	16,9	16,87	0,03	24	0	1	64,9	49,8	15,09	0,6	0,4	-
Итого:	7,993	0	543,9	545,27	534,59	534,35	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,993															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	2526,327	100486,42	99845,69	98445,45	98442,92
23.07.2023	2534,32	101030,32	100390,96	98980,04	98977,27

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2023 7:45:45