

#90502#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 28-34, Калининград
Номер абонента 5224
Порядковый номер 6337
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,269	0,001	17,04	16,99	16,77	16,75	0,02	24	0	0	67,8	51,7	16,17	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,289	0,003	17,04	16,98	16,77	16,76	0,01	24	0	0	68	50,7	17,31	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,258	0,001	17,07	17,02	16,77	16,81	-0,04	24	0	0	68	52,6	15,44	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,263	0,003	17,53	17,47	17,23	17,23	0	24	0	0	66,6	51,5	15,14	0,6	0,4	-
28.06.2024	0,265	0,002	17,67	17,61	17,43	17,37	0,06	24	0	0	65,2	50	15,18	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,231	0,004	17,7	17,66	17,46	17,42	0,04	24	0	0	65	52	13,07	0,6	0,4	-
30.06.2024	0,281	0,003	17,69	17,64	17,45	17,42	0,03	24	0	0	65,2	49,2	15,92	0,6	0,4	-
01.07.2024	0,242	0,002	17,69	17,62	17,45	17,38	0,07	24	0	0	64,9	51,2	13,66	0,6	0,4	-
02.07.2024	0,194	-0,011	17,77	18,07	17,53	17,83	-0,3	24	0	0	65	53,1	11,93	0,6	0,4	-
03.07.2024	0,211	0,009	17,76	17,65	17,52	17,41	0,11	24	0	0	65	53,4	11,54	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,229	0,005	17,8	17,69	17,56	17,45	0,11	24	0	0	64,8	52,1	12,7	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,231	0,006	17,76	17,62	17,52	17,38	0,14	24	0	0	64,7	51,9	12,81	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,223	0,006	17,73	17,59	17,49	17,35	0,14	24	0	0	64,7	52,4	12,27	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,27	0,005	17,83	17,69	17,58	17,46	0,12	24	0	0	65	50,1	14,82	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,249	0,006	17,51	17,39	17,27	17,16	0,11	24	0	0	64,6	50,5	14,11	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,239	0,008	17,6	17,48	17,36	17,24	0,12	24	0	0	65,1	51,7	13,4	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,237	0,005	17,34	17,24	17,1	17,01	0,09	24	0	0	64,8	51,3	13,52	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,246	0,001	17,42	17,38	17,18	17,15	0,03	24	0	0	64,6	50,4	14,23	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,204	0,006	17,6	17,55	17,36	17,31	0,05	24	0	0	64,8	53,3	11,55	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,237	0,003	17,66	17,61	17,42	17,39	0,03	24	0	0	64,4	51	13,44	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,245	0,003	17,61	17,57	17,37	17,34	0,03	24	0	0	64,5	50,4	14,05	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,206	0,004	17,68	17,67	17,44	17,43	0,01	24	0	0	64,9	53,2	11,68	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,222	0,006	17,54	17,5	17,3	17,26	0,04	24	0	0	64,9	52,3	12,59	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,205	0,005	17,74	17,72	17,5	17,48	0,02	24	0	0	65	53,2	11,72	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,205	0,001	17,53	17,52	17,29	17,28	0,01	24	0	0	64,6	52,8	11,78	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,233	0,004	17,58	17,54	17,34	17,3	0,04	24	0	0	64,8	51,5	13,33	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,23	0,003	17,64	17,6	17,4	17,36	0,04	24	0	0	65,2	52,1	13,09	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,243	0,003	17,72	17,69	17,48	17,45	0,03	24	0	0	65,3	51,3	13,98	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,216	0,003	17,55	17,53	17,31	17,29	0,02	24	0	0	65,2	52,9	12,36	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,248	0,002	17,68	17,63	17,44	17,4	0,04	24	0	0	65,1	51,1	14,08	0,6	0,4	-
Итого:	7,121	0	527,48	525,92	520,09	518,87	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,121															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	284,114	9907,76	9626,03	9687,82	9546,28
23.07.2024	291,235	10435,24	10151,95	10207,91	10065,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:32:28