

#142201#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Город, ООО, УК

Димитрова 28-34, Калининград

5224

6337

ВКТ-7

00207556

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,224	0	8,11	8,18	7,95	8,18	-0,23	24	0	1	64,5	35,6	28,92	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,291	0,001	9,62	9,65	9,44	9,65	-0,21	24	0	1	65,8	34,2	31,59	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,291	0	9,56	9,59	9,36	9,59	-0,23	24	0	1	66,1	34,5	31,62	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,263	0,001	8,95	9,01	8,77	9,01	-0,24	24	0	1	65,6	34,5	31,02	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,262	0	9,01	9,05	8,83	9,05	-0,22	24	0	1	65,6	35	30,53	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,316	0	10,46	10,48	10,26	10,48	-0,22	24	0	1	66,2	34,9	31,23	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,273	0	9,24	9,27	9,03	9,27	-0,24	24	0	1	65,7	34,4	31,32	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,286	0	9,45	9,44	9,27	9,44	-0,17	24	0	1	65,9	34,5	31,42	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,301	0	9,81	9,81	9,6	9,81	-0,21	24	0	1	66,3	34,2	32,11	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,246	0	8,47	8,51	8,29	8,51	-0,22	24	0	1	65,7	34,7	30,97	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,237	0	8,3	8,35	8,12	8,35	-0,23	24	0	1	65,4	35,1	30,29	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,265	0	9,06	9,1	8,87	9,1	-0,23	24	0	1	66	35,2	30,83	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,282	0	9,24	9,28	9,06	9,28	-0,22	24	0	1	66	34,1	31,85	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,264	0,001	8,96	9,01	8,77	9,01	-0,24	24	0	1	66,1	35,1	31,06	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,224	0	7,81	7,87	7,66	7,87	-0,21	24	0	1	65,4	35,1	30,37	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,259	0	8,8	8,86	8,62	8,86	-0,24	24	0	1	65,8	34,5	31,24	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,221	0	7,82	7,88	7,65	7,88	-0,23	24	0	1	65	35	30,01	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,252	0	8,56	8,61	8,37	8,61	-0,24	24	0	1	65,9	34,5	31,35	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,245	0	8,49	8,54	8,32	8,54	-0,22	24	0	1	65,8	35,3	30,51	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,246	0	8,29	8,34	8,17	8,34	-0,17	24	0	1	65,6	34,7	30,9	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,267	0	8,79	8,85	8,6	8,85	-0,25	24	0	1	65,9	34,1	31,81	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,245	0	8,23	8,29	8,06	8,29	-0,23	24	0	1	65,8	34,4	31,42	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,263	0	8,78	8,82	8,58	8,82	-0,24	24	0	1	66,2	34,6	31,55	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,23	0	8,16	8,22	7,99	8,22	-0,23	24	0	1	65,3	35,5	29,81	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,271	0	9,29	9,34	9,11	9,34	-0,23	24	0	1	65,9	35,2	30,68	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,233	0	7,96	8,02	7,79	8,02	-0,23	24	0	1	65,7	34,7	31,05	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,25	0	8,56	8,61	8,37	8,61	-0,24	24	0	1	65,9	35	30,86	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,214	0	7,43	7,5	7,29	7,5	-0,21	24	0	1	65,5	35	30,49	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,255	0	8,85	8,89	8,68	8,89	-0,21	24	0	1	66	35,4	30,61	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,244	0	8,38	8,43	8,22	8,43	-0,21	24	0	1	65,9	35,6	30,26	0,6	0,4	-
Итого:	7,72	0	262,44	263,8	257,1	263,8	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,72															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	779,974	28356,17	27648,74	27269,26	26959,87
23.07.2025	787,694	28618,61	27912,54	27526,36	27223,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:28:33