

#5549#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мой Город, ООО, УК  
Димитрова 28-34, Калининград  
5224  
6337  
ВКТ-7  
00207556  
1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,284	0	19,44	19,44	19,09	19,07	0,02	24	0	0	65,2	50,5	14,67	0,6	0,4	-
25.07.2022	0,3	0	18,68	18,7	18,34	18,34	0	24	0	1	65	48,7	16,34	0,6	0,4	-
26.07.2022	0,245	0	17,96	18	17,62	17,62	0	24	0	1	64,4	50,6	13,83	0,6	0,4	-
27.07.2022	0,237	0,001	16,41	16,44	16,13	16,11	0,02	24	0	1	64,8	50,3	14,58	0,6	0,4	-
28.07.2022	0,27	0	17,95	17,99	17,62	17,6	0,02	24	0	1	64,8	49,7	15,14	0,6	0,4	-
29.07.2022	0,261	0	18,59	18,64	18,26	18,24	0,02	24	0	1	64,6	50,4	14,29	0,6	0,4	-
30.07.2022	0,238	0,001	16,79	16,82	16,47	16,47	0	24	0	1	65	50,6	14,41	0,6	0,4	-
31.07.2022	0,24	0,001	17	17,03	16,67	16,64	0,03	24	0	1	65	50,7	14,3	0,6	0,4	-
01.08.2022	0,281	0	17,9	17,91	17,58	17,58	0	24	0	0	65	49,1	15,85	0,6	0,4	-
02.08.2022	0,257	0	17,33	17,37	17,01	17,01	0	24	0	1	64,9	49,9	15,03	0,6	0,4	-
03.08.2022	0,279	0	18,72	18,74	18,37	18,36	0,01	24	0	1	65,2	50,1	15,11	0,6	0,4	-
04.08.2022	0,297	0,001	16,99	17,01	16,68	16,66	0,02	24	0	1	65,5	47,8	17,68	0,6	0,4	-
05.08.2022	0,259	0	15,45	15,5	15,16	15,16	0	24	0	1	65,2	48,2	17,04	0,6	0,4	-
06.08.2022	0,226	0	16,79	16,85	16,48	16,47	0,01	24	0	1	64,8	51	13,82	0,6	0,4	-
07.08.2022	0,272	0	17,63	17,66	17,31	17,31	0	24	0	1	65,1	49,6	15,56	0,6	0,4	-
08.08.2022	0,245	0	17,48	17,56	17,18	17,2	-0,02	24	0	1	65	50,6	14,35	0,6	0,4	-
09.08.2022	0,248	0	15,94	15,99	15,65	15,65	0	24	0	1	65,1	49,3	15,8	0,6	0,4	-
10.08.2022	0,273	0	15,64	15,77	15,39	15,42	-0,03	24	0	1	64,7	47	17,73	0,6	0,4	-
11.08.2022	0,242	0	16,08	16,13	15,79	15,79	0	24	0	1	64,9	49,6	15,34	0,6	0,4	-
12.08.2022	0,261	0,001	18,18	18,22	17,88	17,86	0,02	24	0	1	64,6	50	14,58	0,6	0,4	-
13.08.2022	0,233	0,001	16,97	17,03	16,67	16,64	0,03	24	0	1	64,4	50,7	13,78	0,6	0,4	-
14.08.2022	0,226	0	15,9	15,97	15,62	15,62	0	24	0	1	64,6	50	14,62	0,6	0,4	-
15.08.2022	0,234	0	16,61	16,67	16,3	16,29	0,01	24	0	1	65	50,8	14,16	0,6	0,4	-
16.08.2022	0,265	0,001	17,21	17,26	16,91	16,88	0,03	24	0	1	64,9	49,4	15,55	0,6	0,4	-
17.08.2022	0,058	0,021	41,68	41,37	41,26	40,65	0,61	24	0	1	53,2	52,8	0,41	0,6	0,4	-
18.08.2022	0,003	0,008	2,96	2,62	2,96	2,62	0,34	24	0	1	26,2	31,2	-4,99	0,6	0,4	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,6	25	-1,42	0,6	0,4	-
20.08.2022	0,001	0,002	0,07	0	0,07	0	0,07	24	0	1	23,8	26	-2,28	0,6	0,4	-
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	24,4	-1,64	0,6	0,4	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	23,2	-0,78	0,6	0,4	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,9	22,6	0,35	0,6	0,4	-
Итого:	6,235	0	458,35	458,69	450,47	449,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,235															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1968,339	79334,24	78794,87	77700,55	77699,48
23.08.2022	1974,574	79792,59	79253,56	78151,02	78148,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2022 17:11:32