

#28570#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 28-34, Калининград
Номер абонента 5224
Порядковый номер 6337
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,267	0,001	17,92	17,88	17,57	17,57	0	24	0	1	65,1	49,8	15,27	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,268	0	17,54	17,52	17,19	17,19	0	24	0	1	64,8	49,2	15,6	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,259	0	17	17,03	16,72	16,73	-0,01	24	0	1	64,8	49,4	15,38	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,255	0	18,15	18,16	17,8	17,78	0,02	24	0	1	64,9	50,7	14,2	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,27	0,001	17,61	17,59	17,31	17,26	0,05	24	0	1	64,9	49,5	15,41	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,244	0	16,49	16,47	16,2	16,17	0,03	24	0	1	64,8	49,9	14,85	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,274	0	17,25	17,22	16,93	16,9	0,03	24	0	1	64,9	48,9	16,06	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,257	0,001	17,5	17,47	17,15	17,13	0,02	24	0	1	64,8	49,8	14,94	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,268	0	28,5	28,52	28	28	0	24	0	1	61,8	52,2	9,54	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,04	0,002	3,13	3,02	3,12	3	0,12	24	0	1	51,9	41	10,84	0,6	0,4	-
03.08.2023	0,002	0,004	0,58	0,4	0,58	0,4	0,18	24	0	1	21,9	26	-4,1	0,6	0,4	-
04.08.2023	0,002	0,002	0,09	0	0,09	0	0,09	24	0	1	20,8	23,7	-2,9	0,6	0,4	-
05.08.2023	0	0	0,02	0	0,02	0	0,02	24	0	1	21,2	23,3	-2,04	0,6	0,4	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	21,5	0,18	0,6	0,4	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,1	0,07	0,6	0,4	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,8	-0,39	0,6	0,4	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	20,7	-0,62	0,6	0,4	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,9	20,3	-0,44	0,6	0,4	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,7	20	-0,3	0,6	0,4	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,7	19,8	-0,19	0,6	0,4	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,7	19,9	-0,19	0,6	0,4	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,8	19,7	0,15	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,09	0	33,79	33,94	33,55	33,53	0,02	24	0	1	42,8	40,2	2,6	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,225	0	15,62	15,77	15,37	15,44	-0,07	24	0	1	64,7	49,9	14,81	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,226	0	14,88	15,04	14,61	14,67	-0,06	24	0	1	65,3	49,7	15,59	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,189	0	15,31	15,57	15,09	15,11	-0,02	24	0	1	64,2	51,8	12,45	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,223	-0,002	14,47	14,73	14,24	14,35	-0,11	24	0	1	65,3	49,4	15,93	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,234	0	13,63	13,61	13,36	13,34	0,02	24	0	1	65,8	48,4	17,41	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,223	0,001	14,25	14,22	13,98	13,95	0,03	24	0	1	64,9	49,2	15,72	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,222	0,002	15,17	15,13	14,87	14,82	0,05	24	0	1	65,6	50,8	14,74	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,082	0,009	13,47	13,3	13,32	13,07	0,25	24	0	1	55,1	50,5	4,59	0,6	0,4	-
Итого:	4,12	0	322,37	322,59	317,07	316,41	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,12															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	2534,32	101030,32	100390,96	98980,04	98977,27
23.08.2023	2538,44	101352,69	100713,55	99297,11	99293,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 16:14:46