

#92707#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
 Адрес потребителя
 Номер абонента
 Порядковый номер
 Тип теплосчётчика
 Заводской номер
 Номер системы

Мой Город, ООО, УК
 Димитрова 28-34, Калининград
 5224
 6337
 ВКТ-7
 00207556
 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,217	0,002	17,64	17,62	17,4	17,38	0,02	24	0	0	65,2	52,8	12,4	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,237	0,002	17,81	17,77	17,57	17,53	0,04	24	0	0	65,3	52	13,27	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,215	0,002	17,73	17,71	17,49	17,47	0,02	24	0	0	65,2	53	12,23	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,227	0,002	17,65	17,61	17,41	17,37	0,04	24	0	0	65,2	52,2	12,99	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,238	0	17,31	17,28	17,07	17,05	0,02	24	0	0	64,6	50,7	13,89	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,232	0,007	17,82	17,72	17,58	17,49	0,09	24	0	0	64,7	52	12,68	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,238	0,025	17,94	17,5	17,7	17,27	0,43	24	0	0	64,9	52,9	12	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,249	0,031	17,86	17,21	17,62	16,98	0,64	24	0	0	65	52,8	12,23	0,6	0,4	-
01.08.2024	0,271	0,039	17,77	17,02	17,53	16,78	0,75	24	0	0	65,2	52,1	13,1	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,252	0,018	17,71	17,34	17,47	17,1	0,37	24	0	0	65,1	52,1	13,08	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,229	0,007	17,69	17,59	17,45	17,35	0,1	24	0	0	64,9	52,1	12,84	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,245	0,002	17,64	17,58	17,4	17,35	0,05	24	0	0	65,2	51,4	13,79	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,243	0	17,62	17,57	17,38	17,34	0,04	24	0	0	65	51,3	13,72	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,251	0,002	17,64	17,59	17,38	17,36	0,02	24	0	0	66,2	51,6	14,55	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,043	0,003	5,33	5,24	5,25	5,18	0,07	24	0	1	57,8	50,4	7,42	0,6	0,4	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	26,4	-4,8	0,6	0,4	-
09.08.2024	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	21,8	22,8	-0,95	0,6	0,4	-
10.08.2024	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	22	21,4	0,62	0,6	0,4	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	21	0,54	0,6	0,4	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	20,7	0,46	0,6	0,4	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	20,6	0,4	0,6	0,4	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	20,6	0,44	0,6	0,4	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	20,5	0,54	0,6	0,4	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,3	20,7	0,55	0,6	0,4	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	20,9	0,59	0,6	0,4	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	21	0,61	0,6	0,4	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	21	0,59	0,6	0,4	-
20.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	20,9	0,62	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,109	0,003	4,84	4,69	4,76	4,68	0,08	24	0	1	61,9	39,4	22,47	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,221	0,004	9,52	9,15	9,3	9,13	0,17	24	0	1	62,8	39,7	23,12	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,192	0,003	8,05	7,74	7,91	7,73	0,18	24	0	1	62,6	39,4	23,24	0,6	0,4	-
Итого:	3,909	0	275,57	271,95	271,67	268,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,909															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	291,235	10435,24	10151,95	10207,91	10065,15
23.08.2024	295,144	10710,81	10423,9	10479,58	10333,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.08.2024 11:44:58