

#145075#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мой Город, ООО, УК
Димитрова 28-34, Калининград
5224
6337
ВКТ-7
00207556
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,225	0	8,57	8,63	8,39	8,63	-0,24	24	0	1	64,2	36,3	27,98	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,208	0	8,56	8,63	8,4	8,63	-0,23	24	0	1	63,2	37,2	25,98	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,2	0	8,77	8,8	8,61	8,8	-0,19	22	2	1	62,6	38,4	24,25	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,229	0	9,68	9,72	9,5	9,72	-0,22	24	0	1	63,1	38	25,1	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,203	0	15,11	15,1	14,86	14,98	-0,12	24	0	1	58,2	44	14,16	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,269	0,005	15,17	14,9	14,92	14,79	0,13	24	0	1	59,8	42,2	17,54	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,213	0,011	8,96	8,45	8,77	8,45	0,32	24	0	1	62,1	39,3	22,8	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,241	0,001	9,92	9,84	9,75	9,84	-0,09	24	0	1	62,9	37,4	25,46	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,208	0	9,29	9,36	9,13	9,36	-0,23	24	0	1	62,5	38,9	23,61	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,208	0	9,09	9,15	8,92	9,15	-0,23	24	0	1	62,4	38	24,41	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,186	0	9,05	9,15	8,88	9,15	-0,27	24	0	1	58,6	36,3	22,27	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,215	0	11,79	11,88	11,55	11,84	-0,29	24	0	1	60	40,5	19,47	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,213	0	9,29	9,33	9,13	9,32	-0,19	24	0	1	62,5	38,4	24,11	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,221	0,001	9,61	9,66	9,42	9,66	-0,24	24	0	1	62,2	37,8	24,35	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,233	0	10,02	10,05	9,84	10,05	-0,21	24	0	1	62,7	38,1	24,6	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,248	0	10,33	10,37	10,13	10,36	-0,23	24	0	1	62,9	37,3	25,59	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,24	0	10,12	10,16	9,95	10,16	-0,21	24	0	1	63	37,8	25,16	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,259	0	10,58	10,6	10,39	10,59	-0,2	24	0	1	62,9	37,5	25,4	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,251	0	10,42	10,45	10,23	10,45	-0,22	24	0	1	63	37,6	25,47	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,285	0	11,78	11,77	11,57	11,75	-0,18	24	0	1	62,6	37,4	25,19	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,239	0,012	42,79	42,34	42,2	41,91	0,29	24	0	1	54,2	48,9	5,32	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,1	0,016	6,09	5,67	6,01	5,67	0,34	24	0	1	51,6	38,7	12,91	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,116	0,023	7,24	6,58	7,14	6,56	0,58	24	0	1	51	38,2	12,9	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,169	0	8	8,1	7,87	8,1	-0,23	24	0	1	61,4	39	22,48	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,19	0	8,54	8,66	8,38	8,66	-0,28	24	0	1	61,8	37,8	23,98	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,17	0	7,87	8,02	7,73	8,02	-0,29	24	0	1	61,8	38,3	23,46	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,166	0	7,79	7,93	7,64	7,93	-0,29	24	0	1	61,5	38,4	23,12	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,175	0	7,99	8,1	7,84	8,1	-0,26	24	0	1	61,7	38,1	23,61	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,184	0	8,29	8,35	8,15	8,35	-0,2	24	0	1	61,8	38,2	23,55	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,192	0	8,6	8,64	8,43	8,64	-0,21	24	0	1	62	38	23,97	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,193	0	8,69	8,69	8,53	8,69	-0,16	24	0	1	61,8	38,5	23,34	0,6	0,4	-
Итого:	6,449	0	328	327,08	322,26	326,31	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,449															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	787,694	28618,61	27912,54	27526,36	27223,67
23.08.2025	794,143	28946,61	28239,62	27848,62	27549,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 11:52:27