

#5551#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель: Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя: Димитрова 28-34, Калининград
Номер абонента: 5224
Порядковый номер: 6337
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207556
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,9	22,5	0,43	0,6	0,4	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	22,4	0,46	0,6	0,4	-
26.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	22,3	0,48	0,6	0,4	-
27.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	22,2	0,5	0,6	0,4	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	22,2	0,52	0,6	0,4	-
29.08.2022	0,077	0	36,2	36,55	36,09	36,09	0	24	0	1	39	37	2,05	0,6	0,4	-
30.08.2022	0,19	0	14,89	15,12	14,64	14,72	-0,08	24	0	1	64,4	51,2	13,17	0,6	0,4	-
31.08.2022	0,185	-0,002	12,77	12,99	12,53	12,71	-0,18	24	0	1	65,8	50,3	15,52	0,6	0,4	-
01.09.2022	0,217	0	16,75	17,01	16,55	16,59	-0,04	24	0	1	64,3	51	13,25	0,6	0,4	-
02.09.2022	0,232	-0,001	16	16,34	15,84	15,91	-0,07	24	0	1	64,4	49,9	14,57	0,6	0,4	-
03.09.2022	0,237	-0,001	22,49	22,87	22,24	22,27	-0,03	24	0	1	63,8	53,1	10,72	0,6	0,4	-
04.09.2022	0,279	0	19,69	19,95	19,48	19,48	0	24	0	0	63,8	49,4	14,4	0,6	0,4	-
05.09.2022	0,244	0	19,35	19,65	19,11	19,13	-0,02	24	0	1	63,6	50,9	12,75	0,6	0,4	-
06.09.2022	0,253	0	18,6	18,87	18,35	18,37	-0,02	24	0	1	64,6	50,8	13,78	0,6	0,4	-
07.09.2022	0,233	-0,003	16,79	17,15	16,59	16,69	-0,1	24	0	1	65,1	50,8	14,25	0,6	0,4	-
08.09.2022	0,247	0	17,95	18,19	17,7	17,72	-0,02	24	0	1	65	50,9	14,07	0,6	0,4	-
09.09.2022	0,263	0	18,88	18,97	18,56	18,55	0,01	24	0	1	65	50,9	14,03	0,6	0,4	-
10.09.2022	0,31	0	19,05	19,05	18,69	18,68	0,01	24	0	1	65,6	49	16,55	0,6	0,4	-
11.09.2022	0,3	0,001	18,9	18,85	18,52	18,53	-0,01	24	0	1	65,3	49,1	16,22	0,6	0,4	-
12.09.2022	0,124	0,001	11,27	11,27	11,09	11,03	0,06	24	0	1	61,3	50,5	10,88	0,6	0,4	-
13.09.2022	0,261	0	19,39	19,59	19,07	19,07	0	24	0	1	65,5	51,8	13,68	0,6	0,4	-
14.09.2022	0,311	0	19,21	19,44	18,98	19	-0,02	24	0	1	65,6	49,2	16,36	0,6	0,4	-
15.09.2022	0,119	0,001	10,79	10,88	10,62	10,68	-0,06	24	0	1	61,4	49,9	11,58	0,6	0,4	-
16.09.2022	0,281	0	19,48	19,75	19,2	19,26	-0,06	24	0	1	65,3	50,4	14,86	0,6	0,4	-
17.09.2022	0,325	0	19,46	19,33	19,09	19,04	0,05	24	0	1	65,3	48,3	16,93	0,6	0,4	-
18.09.2022	0,343	0,001	20,2	20,04	19,81	19,74	0,07	24	0	1	65,8	48,6	17,13	0,6	0,4	-
19.09.2022	0,314	0,002	17,89	17,76	17,54	17,49	0,05	24	0	1	65,4	47,7	17,67	0,6	0,4	-
20.09.2022	0,302	0,001	19,53	19,41	19,14	19,1	0,04	24	0	1	65,4	49,7	15,69	0,6	0,4	-
21.09.2022	0,323	0,001	20,45	20,31	20,05	19,98	0,07	24	0	1	65,5	49,6	15,89	0,6	0,4	-
22.09.2022	0,312	0,001	19,47	19,34	19,11	19,04	0,07	24	0	1	65,3	49,4	15,89	0,6	0,4	-
23.09.2022	0,282	0	18,23	18,11	17,86	17,81	0,05	24	0	1	65,3	49,6	15,66	0,6	0,4	-
Итого:	6,564	0	483,68	486,79	476,45	476,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,564															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1974,574	79792,59	79253,56	78151,02	78148,74
23.09.2022	1981,138	80276,27	79740,35	78627,47	78625,42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2022 12:07:19