

#95046#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель: Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя: Димитрова 28-34, Калининград
Номер абонента: 5224
Порядковый номер: 6337
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207556
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,206	0,006	8,98	8,58	8,8	8,58	0,22	24	0	1	62,2	39,6	22,56	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,248	0,006	9,93	9,49	9,74	9,49	0,25	24	0	1	62,7	38,3	24,46	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,213	0,005	8,91	8,49	8,73	8,49	0,24	24	0	1	62,4	39,2	23,24	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,243	0,007	10,16	9,71	9,97	9,71	0,26	24	0	1	62,8	39,7	23,15	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,247	0,008	10,88	10,42	10,65	10,4	0,25	24	0	1	63,3	41,1	22,19	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,252	0,011	10,58	10,09	10,37	10,08	0,29	24	0	1	63,6	40,7	22,98	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,241	0,009	10,45	9,98	10,25	9,97	0,28	24	0	1	63,4	41,1	22,32	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,243	0,014	10,48	9,96	10,27	9,95	0,32	24	0	1	63,3	41,1	22,25	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,259	0,015	10,97	10,35	10,74	10,34	0,4	24	0	1	63,5	41,1	22,45	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,26	0,013	10,94	10,35	10,72	10,35	0,37	24	0	1	63,4	40,6	22,75	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,266	0,015	11,46	10,94	11,25	10,93	0,32	24	0	1	63,6	41,2	22,47	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,232	0,009	10,58	10,15	10,37	10,14	0,23	24	0	1	63,2	41,9	21,3	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,242	0,006	10,7	10,32	10,49	10,31	0,18	24	0	1	63,4	41	22,4	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,236	0,003	10,7	10,36	10,47	10,34	0,13	24	0	1	63,4	41,5	21,88	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,221	0,002	9,97	9,69	9,77	9,69	0,08	24	0	1	63,3	41,3	22	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,268	0,002	11,59	11,28	11,36	11,25	0,11	24	0	1	63,7	40,6	23,06	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,249	0,001	10,87	10,61	10,68	10,6	0,08	24	0	1	63,7	40,8	22,83	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,222	-0,046	11,64	12,35	11,41	12,31	-0,9	24	0	1	64	41,6	22,43	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,276	0,021	12,63	11,91	12,41	11,87	0,54	24	0	1	62,9	42,6	20,21	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,263	0,017	10,73	10,03	10,51	10,02	0,49	24	0	1	63,6	40,4	23,2	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,258	0,016	10,59	9,91	10,37	9,9	0,47	24	0	1	63,5	40,4	23,02	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,315	0,021	12,48	11,73	12,25	11,71	0,54	24	0	1	64,1	39,9	24,15	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,325	0,019	12,31	11,54	12,08	11,52	0,56	24	0	1	64,2	39,1	25,13	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,266	0,018	11,17	10,52	10,93	10,5	0,43	24	0	1	63,6	40,9	22,66	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,257	0,018	10,79	10,15	10,6	10,15	0,45	24	0	1	63,6	41,1	22,5	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,294	0,018	11,71	11,01	11,47	10,99	0,48	24	0	1	63,8	40	23,79	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,294	0,016	11,38	10,68	11,15	10,68	0,47	24	0	1	63,9	39,4	24,49	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,279	0,017	11,06	10,34	10,83	10,34	0,49	24	0	1	63,6	39,9	23,75	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,263	0,019	10,8	10,12	10,57	10,11	0,46	24	0	1	63,5	40,4	23,1	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,309	0,018	11,87	11,17	11,63	11,16	0,47	24	0	1	64,1	39,2	24,91	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,271	0,011	10,97	10,47	10,74	10,47	0,27	24	0	1	63,8	39,6	24,24	0,6	0,4	-
Итого:	8,018	0	338,28	322,7	331,58	322,35	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,018															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	295,144	10710,81	10423,9	10479,58	10333,71
23.09.2024	303,162	11049,09	10746,6	10811,16	10656,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 10:53:47