

#5575#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя Димитрова 28-34, Калининград
Номер абонента 5224
Порядковый номер 6337
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,305	0,001	18,64	18,51	18,27	18,22	0,05	24	0	1	65,4	48,8	16,58	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,31	0,001	19,07	18,94	18,68	18,63	0,05	24	0	1	65,6	49,2	16,39	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,325	0	19,65	19,53	19,27	19,24	0,03	24	0	1	65,5	48,8	16,72	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,297	0,002	18,37	18,27	18,02	17,97	0,05	24	0	1	65,3	49	16,32	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,282	0	27,36	27,35	26,88	26,87	0,01	24	0	1	61,1	50,7	10,45	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,339	0	23,41	23,36	23	22,97	0,03	24	0	0	64,8	50,3	14,47	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,298	0	19,97	19,91	19,59	19,56	0,03	24	0	1	65	50	15	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,332	0	20,99	20,91	20,61	20,61	0	24	0	1	65,2	49	16,17	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,355	0	44,12	44,17	43,47	43,46	0,01	24	0	1	59,5	51,3	8,14	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,313	0	23,77	23,76	23,33	23,33	0	24	0	0	64,5	51,2	13,34	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,324	-0,006	26,37	26,53	25,91	26,04	-0,13	24	0	1	64,4	51,7	12,69	0,6	0,4	-
Итого:	3,48	0	261,72	261,24	257,03	256,9	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,48															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1981,138	80276,27	79740,35	78627,47	78625,42
04.10.2022	1984,618	80537,99	80001,59	78884,5	78882,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:42:33