

#110391#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.12.2024 по 08.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Мой Город, ООО, УК  
Димитрова 28-34, Калининград  
5224

Заводской номер счётчика 00207556	Показания прибора, Гкал 08.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	543,584	492,281	51.303

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



с 09.01.25 не поверке  
по 6х



#110390#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 08.01.2025.

Номер абонента 5224  
 Порядковый номер 6337  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207556  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 22.01.2025  
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2024	1,8	2,799	0,005	95,11	93,48	92,93	92,71	0,22	24	0	0	71,9	41,9	30,01	0,6	0,4
25.12.2024	2,1	2,838	0,005	96,28	94,62	94,12	93,86	0,26	24	0	0	71,3	41,3	30,03	0,6	0,4
26.12.2024	3,8	2,688	0,007	99,99	98,38	97,86	97,58	0,28	24	0	0	68,8	41,5	27,35	0,6	0,4
27.12.2024	5,3	2,499	0,006	85,65	84,18	83,85	83,59	0,26	24	0	0	68,8	39,1	29,68	0,6	0,4
28.12.2024	4,3	2,616	0,007	91,89	90,35	89,91	89,63	0,28	24	0	0	68,8	39,8	28,95	0,6	0,4
29.12.2024	3,9	2,741	0,008	99,88	98,28	97,73	97,47	0,26	24	0	0	68,8	40,9	27,94	0,6	0,4
30.12.2024	4,8	2,733	0,005	98,69	97,11	96,6	96,35	0,25	24	0	0	68,8	40,6	28,2	0,6	0,4
31.12.2024	5,5	2,776	0,007	97,94	96,32	95,85	95,58	0,27	24	0	0	68,8	40	28,85	0,6	0,4
01.01.2025	4,2	2,694	0,004	99,2	97,64	97,1	96,85	0,25	24	0	0	68,6	41	27,65	0,6	0,4
02.01.2025	4	2,91	0,005	103,73	102,01	101,4	101,15	0,25	24	0	0	70,5	41,9	28,6	0,6	0,4
03.01.2025	-0,5	3,267	0,008	108,82	106,85	106,13	105,88	0,25	24	0	0	74,8	44,1	30,66	0,6	0,4
04.01.2025	-0,9	3,334	0,009	107,42	105,36	104,69	104,38	0,31	24	0	0	76,1	44,4	31,69	0,6	0,4
05.01.2025	-1,8	3,329	0,015	103,83	101,72	101,16	100,75	0,41	24	0	0	76,8	44	32,72	0,6	0,4
06.01.2025	-1,4	3,233	0,013	105,09	103,01	102,44	102,07	0,37	24	0	0	75,6	44,2	31,38	0,6	0,4
07.01.2025	4,9	3,065	0,015	119,92	117,94	117,37	116,94	0,43	24	0	0	69	43	25,94	0,6	0,4
08.01.2025	2,3	3,769	0,022	171,74	169,24	167,85	167,34	0,51	24	0	0	71	48,8	22,3	0,6	0,4
Итого:	2,7	47,291	0,141	1685,18	1656,49	1646,99	1642,13	4,86	384	0	-	71,15	42,28	28,87	0,6	0,4

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2024	492,281	17581,51	17152,69	17200,37	17013,93
08.01.2025	543,584	19446,07	18985,81	19022,46	18830,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения