

#79874#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Литовский Вал 23, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7299
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 15023802
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2024 | 5,602 | 0 | 81,286 | 69,995 | 0 | 79,759 | 69,012 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 54,9 | 0,59 | 0,39 | 6,6 |
| 25.03.2024 | 5,774 | 0 | 83,081 | 71,709 | 0 | 81,533 | 70,725 | 0 | 24 | 0 | 64 | 54,3 | 0,59 | 0,39 | 3,6 |
| 26.03.2024 | 5,767 | 0 | 83,236 | 71,744 | 0 | 81,695 | 70,76 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 54,2 | 0,59 | 0,39 | 3,9 |
| 27.03.2024 | 5,683 | 0 | 82,84 | 71,77 | 0 | 81,291 | 70,78 | 0 | 24 | 0 | 64 | 54,4 | 0,59 | 0,39 | 5,5 |
| 28.03.2024 | 5,496 | 0 | 82,366 | 72,016 | 0 | 80,812 | 71,011 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 54,8 | 0,59 | 0,39 | 9,1 |
| 29.03.2024 | 5,425 | 0 | 82,188 | 72,015 | 0 | 80,633 | 71 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 55,1 | 0,59 | 0,39 | 11,8 |
| 30.03.2024 | 5,497 | 0 | 82,576 | 72,039 | 0 | 81,001 | 71,007 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 55,5 | 0,59 | 0,39 | 10,7 |
| 31.03.2024 | 5,495 | 0 | 82,634 | 71,933 | 0 | 81,045 | 70,89 | 0 | 24 | 0 | 65 | 55,8 | 0,59 | 0,39 | 13,4 |
| 01.04.2024 | 4,878 | 0 | 70,296 | 59,135 | 0 | 68,948 | 58,246 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 56,9 | 0,59 | 0,39 | 16,7 |
| 02.04.2024 | 4,832 | 0 | 79,15 | 69,719 | 0 | 77,653 | 68,699 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 56 | 0,59 | 0,39 | - |
| 03.04.2024 | 5,187 | 0 | 81,484 | 72,645 | 0 | 79,933 | 71,621 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 54,9 | 0,59 | 0,39 | - |
| 04.04.2024 | 5,214 | 0 | 81,253 | 72,284 | 0 | 79,695 | 71,262 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 55,1 | 0,59 | 0,39 | - |
| 05.04.2024 | 5,099 | 0 | 81,231 | 72,564 | 0 | 79,686 | 71,544 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 55 | 0,59 | 0,39 | - |
| 06.04.2024 | 5,471 | 0 | 82,234 | 72,069 | 0 | 80,664 | 71,044 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 55,3 | 0,59 | 0,39 | - |
| 07.04.2024 | 5,505 | 0 | 82,382 | 71,98 | 0 | 80,811 | 70,95 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 55,3 | 0,59 | 0,39 | - |
| 08.04.2024 | 5,269 | 0 | 81,704 | 71,958 | 0 | 80,149 | 70,935 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 55,4 | 0,59 | 0,39 | - |
| 09.04.2024 | 5,052 | 0 | 81,042 | 71,723 | 0 | 79,517 | 70,709 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 55,3 | 0,59 | 0,39 | - |
| 10.04.2024 | 5,082 | 0 | 81,534 | 71,584 | 0 | 80,061 | 70,608 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 54,1 | 0,59 | 0,39 | - |
| 11.04.2024 | 5,489 | 0 | 81,701 | 71,981 | 0 | 80,107 | 70,945 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 55,6 | 0,59 | 0,39 | - |
| 12.04.2024 | 5,57 | 0 | 81,81 | 71,673 | 0 | 80,231 | 70,655 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 55,2 | 0,59 | 0,39 | - |
| 13.04.2024 | 5,888 | 0 | 81,94 | 70,844 | 0 | 80,339 | 69,831 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 55,4 | 0,59 | 0,39 | - |
| 14.04.2024 | 5,926 | 0 | 81,969 | 70,995 | 0 | 80,354 | 69,981 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 55,5 | 0,59 | 0,39 | - |
| 15.04.2024 | 5,904 | 0 | 82,177 | 71,173 | 0 | 80,593 | 70,181 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 54,7 | 0,59 | 0,39 | - |
| 16.04.2024 | 5,793 | 0 | 81,808 | 71,241 | 0 | 80,261 | 70,271 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 54 | 0,59 | 0,39 | - |
| 17.04.2024 | 5,89 | 0 | 81,986 | 71,164 | 0 | 80,426 | 70,194 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 54,1 | 0,59 | 0,39 | - |
| 18.04.2024 | 5,669 | 0 | 81,948 | 70,994 | 0 | 80,496 | 70,094 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 52,1 | 0,59 | 0,39 | - |
| 19.04.2024 | 5,673 | 0 | 81,893 | 71,162 | 0 | 80,399 | 70,222 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 53,2 | 0,59 | 0,39 | - |
| 20.04.2024 | 5,94 | 0 | 82,869 | 70,527 | 0 | 81,394 | 69,618 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 52,6 | 0,59 | 0,39 | - |
| 21.04.2024 | 6,16 | 0 | 83,305 | 70,356 | 0 | 81,81 | 69,445 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,7 | 0,59 | 0,39 | - |
| 22.04.2024 | 5,859 | 0 | 82,301 | 70,802 | 0 | 80,812 | 69,88 | 0 | 24 | 0 | 63 | 52,8 | 0,59 | 0,39 | - |
| 23.04.2024 | 5,719 | 0 | 81,484 | 70,925 | 0 | 79,953 | 69,967 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 53,9 | 0,59 | 0,39 | - |
| Итого: | 171,808 | 0 | 2529,708 | 2202,719 | 0 | 2482,061 | 2172,087 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 41,036 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.03.2024 | 6663,97 | 92273,174 | 80605,388 | 0 | 90314,296 | 79341,612 | 0 | 29795 | 22 |
| 23.04.2024 | 6835,776 | 94802,881 | 82808,104 | 0 | 92796,354 | 81513,697 | 0 | 30539 | 22 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:54:10