

#30699#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/23г.-25/08/23г.

Абонент: литовский вал 23

Адрес: УКЛР

Договор N: 15023802

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.40 м3/ч

Серийный номер 15023802, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х9В21

| Дата/время         | t1<br>°C     | t2<br>°C     | dt<br>°C   | P1<br>кгс/см2 | P2<br>кгс/см2 | V1<br>м3 | M1<br>т  | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч  | ВОС<br>ч | НС |
|--------------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------|-----------|----------|----|
| 23.08.23 23        | 27,38        | 25,87        | 1,51       | 6 <           | 6 <           | 0        | 0        | 0           | 24        | 0        | *  |
| 24.08.23 23        | 27,48        | 25,89        | 1,59       | 6 <           | 6 <           | 0        | 0        | 0           | 24        | 0        | *  |
| 25.08.23 23        | 27,54        | 25,55        | 1,99       | 6 <           | 6 <           | 0        | 0        | 0           | 24        | 0        | *  |
| <b>Итого/Средн</b> | <b>27,47</b> | <b>25,77</b> | <b>1,7</b> | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>72</b> | <b>0</b> |    |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время   | V1<br>м3   | M1<br>т    | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч  | ВОС<br>ч |
|--------------|------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 22.08.23 23  | 222922,315 | 219369,446 | 2145,686    | 24681     | 0        |
| 25.08.23 23  | 222922,315 | 219369,446 | 2145,686    | 24753     | 0        |
| <b>Итого</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>72</b> | <b>0</b> |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/08/23г.-24/09/23г.

Абонент: литовский вал 23

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 15023802

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.40 м3/ч

Серийный номер 15023802, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х9В21

| Дата/время  | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | P1<br>кгс/см2 | P2<br>кгс/см2 | V1<br>м3 | M1<br>т | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|---------|-------------|----------|----------|----|
| 26.08.23 23 | 28,13    | 26,32    | 1,81     | 6 <           | 6 <           | 0        | 0       | 0           | 24       | 0        | *  |
| 27.08.23 23 | 28,26    | 26,43    | 1,83     | 6 <           | 6 <           | 0        | 0       | 0           | 24       | 0        | *  |

|                    |              |              |             |          |          |          |          |          |            |          |          |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 28.08.23 23        | 27,2         | 25,72        | 1,48        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 29.08.23 23        | 27,05        | 25,13        | 1,92        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 30.08.23 23        | 27,08        | 25,32        | 1,76        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 31.08.23 23        | 26,83        | 25,1         | 1,73        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 01.09.23 23        | 26,56        | 24,75        | 1,81        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 02.09.23 23        | 26,14        | 24,51        | 1,62        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 03.09.23 23        | 26,02        | 24,28        | 1,74        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 04.09.23 23        | 26,09        | 24,23        | 1,86        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 05.09.23 23        | 26,55        | 24,69        | 1,86        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 06.09.23 23        | 26,92        | 25,09        | 1,82        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 07.09.23 23        | 26,53        | 24,5         | 2,04        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 08.09.23 23        | 26,67        | 24,68        | 1,99        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 09.09.23 23        | 26,7         | 24,72        | 1,98        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 10.09.23 23        | 26,63        | 24,61        | 2,02        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 11.09.23 23        | 26,86        | 24,91        | 1,96        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 12.09.23 23        | 26,95        | 24,95        | 2           | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 13.09.23 23        | 27,09        | 25,11        | 1,98        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 14.09.23 23        | 26,4         | 24,96        | 1,44        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 15.09.23 23        | 25,94        | 24,01        | 1,92        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 16.09.23 23        | 25,77        | 23,71        | 2,06        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 17.09.23 23        | 25,85        | 23,79        | 2,07        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 18.09.23 23        | 26,13        | 24,06        | 2,08        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 19.09.23 23        | 25,72        | 24,13        | 1,59        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 20.09.23 23        | 25,75        | 24,09        | 1,66        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 21.09.23 23        | 26,29        | 24,08        | 2,21        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 22.09.23 23        | 26,33        | 24,2         | 2,12        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 23.09.23 23        | 26,29        | 24,43        | 1,86        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| 24.09.23 23        | 25,82        | 24,03        | 1,79        | 6 <      | 6 <      | 0        | 0        | 0        | 24         | 0        | *        |
| <b>Итого/Средн</b> | <b>26,55</b> | <b>24,68</b> | <b>1,87</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>720</b> | <b>0</b> | <b>*</b> |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время   | V1         | M1         | Q <sub>отв</sub> | ВНР        | ВОС      |
|--------------|------------|------------|------------------|------------|----------|
|              | м3         | т          | Гкал             | ч          | ч        |
| 25.08.23 23  | 222922,315 | 219369,446 | 2145,686         | 24753      | 0        |
| 24.09.23 23  | 222922,315 | 219369,446 | 2145,686         | 25473      | 0        |
| <b>Итого</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>720</b> | <b>0</b> |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



#30698#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/23г.-25/08/23г.

Абонент: литовский вал 23

Адрес: УИЛР

Договор N:15023802

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.08 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 15023802, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х9В21

| Дата/время         | t1<br>°C     | t2<br>°C     | dt<br>°C     | P1<br>кгс/см2 | P2<br>кгс/см2 | V1<br>м3       | V2<br>м3       | M1<br>т       | M2<br>т        | dM<br>т       | Qгв<br>Гкал  | ВНР<br>ч  | ВОС<br>ч | НС |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|----|
| 23.08.23 23        | 67,1         | 56,75        | 10,34        | 0             | 1,94          | 72,95          | 64,649         | 71,446        | 63,68          | 7,766         | 1,178        | 24        | 0        |    |
| 24.08.23 23        | 67,71        | 57,14        | 10,57        | 0             | 1,95          | 72,284         | 65,174         | 70,77         | 64,182         | 6,588         | 1,122        | 24        | 0        |    |
| 25.08.23 23        | 67,81        | 57,31        | 10,5         | 0             | 1,96          | 72,415         | 65,344         | 70,895        | 64,34          | 6,555         | 1,118        | 24        | 0        |    |
| <b>Итого/Средн</b> | <b>67,54</b> | <b>57,07</b> | <b>10,47</b> | <b>0</b>      | <b>1,95</b>   | <b>217,649</b> | <b>195,166</b> | <b>213,11</b> | <b>192,202</b> | <b>20,908</b> | <b>3,419</b> | <b>72</b> | <b>0</b> |    |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время   | V1<br>м3       | V2<br>м3       | M1<br>т       | M2<br>т        | dM<br>т       | Qгв<br>Гкал  | ВНР<br>ч  | ВОС<br>ч |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| 22.08.23 23  | 75647,71       | 65904,254      | 74018,967     | 64844,412      | 9174,555      | 1305,439     | 24659     | 22       |
| 25.08.23 23  | 75865,359      | 66099,42       | 74232,077     | 65036,614      | 9195,463      | 1308,858     | 24731     | 22       |
| <b>Итого</b> | <b>217,649</b> | <b>195,166</b> | <b>213,11</b> | <b>192,202</b> | <b>20,908</b> | <b>3,419</b> | <b>72</b> | <b>0</b> |

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/08/23г.-24/09/23г.

Абонент: литовский вал 23

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N:15023802

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.08 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 15023802, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х9В21

| Дата/время  | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | P1<br>кгс/см2 | P2<br>кгс/см2 | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | dM<br>т | Qгв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|----------|----------|----|
| 26.08.23 23 | 67,66    | 57,3     | 10,35    | 0             | 1,96          | 72,47    | 65,08    | 70,956  | 64,084  | 6,872   | 1,127       | 24       | 0        |    |
| 27.08.23 23 | 68,3     | 57,66    | 10,64    | 0             | 1,96          | 71,864   | 65,439   | 70,335  | 64,428  | 5,907   | 1,087       | 24       | 0        |    |
| 28.08.23 23 | 66,9     | 56,56    | 10,34    | 0             | 1,94          | 72,416   | 64,933   | 70,933  | 63,959  | 6,974   | 1,126       | 24       | 0        |    |
| 29.08.23 23 | 66,78    | 56,32    | 10,46    | 0             | 1,95          | 72,077   | 65,473   | 70,602  | 64,504  | 6,098   | 1,08        | 24       | 0        |    |
| 30.08.23 23 | 64,83    | 55,1     | 9,73     | 0             | 1,93          | 72,885   | 64,224   | 71,472  | 63,312  | 8,16    | 1,143       | 24       | 0        |    |
| 31.08.23 23 | 65,72    | 55,56    | 10,16    | 0             | 1,92          | 72,629   | 65,031   | 71,186  | 64,093  | 7,093   | 1,115       | 24       | 0        |    |
| 01.09.23 23 | 65,55    | 55,16    | 10,39    | 0             | 1,92          | 72,841   | 64,659   | 71,401  | 63,741  | 7,66    | 1,163       | 24       | 0        |    |
| 02.09.23 23 | 66,34    | 55,79    | 10,55    | 0             | 1,9           | 72,81    | 64,914   | 71,338  | 63,971  | 7,367   | 1,162       | 24       | 0        |    |
| 03.09.23 23 | 66,46    | 55,86    | 10,6     | 0             | 1,89          | 73,531   | 64,705   | 72,039  | 63,764  | 8,276   | 1,224       | 24       | 0        |    |
| 04.09.23 23 | 65,7     | 55,25    | 10,45    | 0             | 1,88          | 73,109   | 64,982   | 71,656  | 64,057  | 7,599   | 1,167       | 24       | 0        |    |
| 05.09.23 23 | 66,07    | 55,65    | 10,42    | 0             | 1,89          | 73,135   | 65,603   | 71,669  | 64,656  | 7,013   | 1,135       | 24       | 0        |    |
| 06.09.23 23 | 66,44    | 55,94    | 10,5     | 0             | 1,89          | 73,478   | 65,147   | 71,989  | 64,198  | 7,791   | 1,19        | 24       | 0        |    |

|                    |              |              |              |          |             |                 |                 |                 |                 |                |               |            |          |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 07.09.23 23        | 66,73        | 56,13        | 10,6         | 0        | 1,89        | 73,306          | 65,689          | 71,814          | 64,724          | 7,09           | 1,157         | 24         | 0        |
| 08.09.23 23        | 66,52        | 56           | 10,52        | 0        | 1,89        | 69,105          | 61,26           | 67,703          | 60,363          | 7,34           | 1,122         | 24         | 0        |
| 09.09.23 23        | 68,3         | 40,46        | 27,84        | 0        | 1,75        | 21,031          | 9,251           | 20,584          | 9,182           | 11,402         | 1,034         | 24         | 0        |
| 10.09.23 23        | 68,37        | 39,4         | 28,97        | 0        | 1,74        | 20,354          | 9,741           | 19,921          | 9,672           | 10,249         | 0,981         | 24         | 0        |
| 11.09.23 23        | 68,51        | 39,17        | 29,34        | 0        | 1,74        | 20,737          | 9,149           | 20,294          | 9,085           | 11,209         | 1,034         | 24         | 0        |
| 12.09.23 23        | 68,85        | 39,89        | 28,96        | 0        | 1,75        | 20,551          | 9,336           | 20,107          | 9,268           | 10,838         | 1,014         | 24         | 0        |
| 13.09.23 23        | 66,6         | 54           | 12,6         | 0        | 1,83        | 48,568          | 39,644          | 47,581          | 39,103          | 8,478          | 1,056         | 24         | 0        |
| 14.09.23 23        | 66,3         | 56,88        | 9,42         | 0        | 1,89        | 63,458          | 56,092          | 62,176          | 55,244          | 6,932          | 0,978         | 24         | 0        |
| 15.09.23 23        | 67,04        | 57,92        | 9,11         | 0        | 1,92        | 69,849          | 62,028          | 68,412          | 61,058          | 7,353          | 1,048         | 24         | 0        |
| 16.09.23 23        | 67,53        | 57,73        | 9,79         | 0        | 1,92        | 71,106          | 63,576          | 69,623          | 62,59           | 7,032          | 1,086         | 24         | 0        |
| 17.09.23 23        | 66,87        | 56,26        | 10,61        | 0        | 1,91        | 73,676          | 65,356          | 72,168          | 64,392          | 7,776          | 1,201         | 24         | 0        |
| 18.09.23 23        | 66,82        | 56,21        | 10,61        | 0        | 1,91        | 73,535          | 65,954          | 72,029          | 64,981          | 7,047          | 1,159         | 24         | 0        |
| 19.09.23 23        | 49,35        | 44           | 5,35         | <        | 1,79        | 74,308          | 65,074          | 73,381          | 64,469          | 8,912          | 0,838         | 24         | 0 *      |
| 20.09.23 23        | 66,38        | 55,12        | 11,26        | 0        | 1,88        | 69,429          | 61,252          | 68,026          | 60,379          | 7,647          | 1,186         | 24         | 0        |
| 21.09.23 23        | 68,79        | 56,79        | 11,99        | 0        | 2,97        | 69,174          | 61,46           | 67,683          | 60,536          | 7,146          | 1,215         | 24         | 0        |
| 22.09.23 23        | 67,79        | 56,25        | 11,54        | 0        | 3,91        | 68,46           | 60,886          | 67,024          | 59,993          | 7,03           | 1,165         | 24         | 0        |
| 23.09.23 23        | 67,11        | 55,9         | 11,21        | 0        | 4,02        | 69,264          | 60,625          | 67,835          | 59,746          | 8,089          | 1,209         | 24         | 0        |
| 24.09.23 23        | 66,62        | 55,4         | 11,22        | 0        | 4,04        | 70,097          | 60,22           | 68,673          | 59,362          | 9,31           | 1,282         | 24         | 0        |
| <b>Итого/Средн</b> | <b>66,11</b> | <b>55,29</b> | <b>10,82</b> | <b>0</b> | <b>2,13</b> | <b>1919,253</b> | <b>1666,783</b> | <b>1880,606</b> | <b>1642,915</b> | <b>237,691</b> | <b>33,485</b> | <b>720</b> | <b>0</b> |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время   | V1              | V2              | M1              | M2              | dM             | Q <sub>гв</sub> | ВНР        | ВОС      |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|----------|
|              | м3              | м3              | т               | т               | т              | Гкал            | т          | т        |
| 25.08.23 23  | 75865,359       | 66099,42        | 74232,077       | 65036,614       | 9195,463       | 1308,858        | 24731      | 22       |
| 24.09.23 23  | 77784,611       | 67766,203       | 76112,683       | 66679,529       | 9433,155       | 1342,343        | 25451      | 22       |
| <b>Итого</b> | <b>1919,252</b> | <b>1666,782</b> | <b>1880,606</b> | <b>1642,915</b> | <b>237,691</b> | <b>33,485</b>   | <b>720</b> | <b>0</b> |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

