

#32022#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/23г. -25/09/23г.

Абонент: литовский вал 23

Адрес: УКЛР

Договор N: 15023802

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.08 м3/ч

Серийный номер 15023802, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х9В21

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.23 23	67,11	55,9	11,21	0	4,02	69,264	60,625	67,835	59,746	8,089	1,209	24	0	
24.09.23 23	66,62	55,4	11,22	0	4,04	70,097	60,22	68,673	59,362	9,31	1,282	24	0	
25.09.23 23	65,96	54,59	11,38	0	4,05	68,54	60,506	67,176	59,673	7,503	1,169	24	0	
Итого/Средн	66,57	55,3	11,27	0	4,03	207,901	181,351	203,683	178,781	24,902	3,66	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.09.23 23	77645,25	67645,358	75976,176	66560,42	9415,756	1339,853	25403	22
25.09.23 23	77853,151	67826,709	76179,859	66739,201	9440,658	1343,513	25475	22
Итого	207,901	181,351	203,683	178,781	24,902	3,66	72	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/09/23г. -23/10/23г.

Абонент: литовский вал 23

Адрес: _____

Договор N: 15023802

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.08 м3/ч

Серийный номер 15023802, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х9В21

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.09.23 23	65,35	54,17	11,17	0	4,03	68,993	60,99	67,639	60,158	7,48	1,157	24	0	
27.09.23 23	65,76	54,65	11,11	0	4,01	68,466	60,83	67,107	59,986	7,121	1,13	24	0	
28.09.23 23	66,06	54,91	11,15	0	3,99	68,459	60,986	67,088	60,132	6,956	1,126	24	0	
29.09.23 23	66,06	55,06	11	0	3,96	69,216	60,836	67,828	59,979	7,849	1,174	24	0	
30.09.23 23	65,93	54,91	11,02	0	3,88	69,561	61,269	68,172	60,411	7,761	1,173	24	0	

01.10.23 23	65,54	54,41	11,13	0	3,82	69,306	61,414	67,938	60,571	7,367	1,153	24	0
02.10.23 23	65,47	54,26	11,21	0	3,82	68,696	61,161	67,344	60,323	7,021	1,132	24	0
03.10.23 23	67,25	55,62	11,63	0	3,81	69,04	61,949	67,609	61,062	6,546	1,146	24	0
04.10.23 23	67,3	56,13	11,16	0	3,72	74,43	65,685	72,89	64,723	8,167	1,268	24	0
05.10.23 23	65,7	54,76	10,94	3,25 <	3,87 <	119,486 !	116,908 !	117,135 !	115,275 !	1,86	1,385	24	0 *
06.10.23 23	66,03	54,78	11,25	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,63 !	150,507 !	-0,877	1,641	24	0 *
07.10.23 23	66,3	54,8	11,5	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,601 !	150,505 !	-0,904	1,677	24	0 *
08.10.23 23	66,3	54,63	11,67	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,601 !	150,522 !	-0,921	1,702	24	0 *
09.10.23 23	65,55	54,05	11,49	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,669 !	150,56 !	-0,891	1,678	24	0 *
10.10.23 23	65,16	53,72	11,44	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,693 !	150,591 !	-0,898	1,671	24	0 *
11.10.23 23	65,21	53,83	11,38	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,687 !	150,574 !	-0,887	1,662	24	0 *
12.10.23 23	65,32	54,12	11,2	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,685 !	150,556 !	-0,872	1,635	24	0 *
13.10.23 23	63,18	52,86	10,32	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,858 !	150,652 !	-0,794	1,511	24	0 *
14.10.23 23	64,67	54,19	10,48	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,738 !	150,547 !	-0,809	1,531	24	0 *
15.10.23 23	64,23	53,81	10,42	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,773 !	150,581 !	-0,808	1,523	24	0 *
16.10.23 23	63,33	53,06	10,27	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,844 !	150,633 !	-0,79	1,504	24	0 *
17.10.23 23	64,94	54,19	10,75	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,718 !	150,557 !	-0,839	1,57	24	0 *
18.10.23 23	64,41	53,92	10,48	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,75 !	150,58 !	-0,83	1,531	24	0 *
19.10.23 23	64,37	53,78	10,59	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,751 !	150,585 !	-0,834	1,548	24	0 *
20.10.23 23	64,87	53,79	11,08	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,715 !	150,586 !	-0,871	1,618	24	0 *
21.10.23 23	64,14	53,3	10,84	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,777 !	150,613 !	-0,836	1,585	24	0 *
22.10.23 23	64,43	53,86	10,57	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,755 !	150,573 !	-0,819	1,545	24	0 *
23.10.23 23	63,54	53,39	10,15	6 <	4 <	152,64 !	152,64 !	149,826 !	150,607 !	-0,78	1,485	24	0 *
Итого/Средн	65,04	54,09	10,95	3,97	3,96	3493,174	3419,547	3425,819	3372,951	52,868	40,461	672	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Q _{гв}	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.09.23 23	77853,151	67826,709	67619,859	66739,201	9440,658	1343,513	25475	22
23.10.23 23	81346,325	71246,296	73605,678	70112,152	9493,526	1383,974	26147	22
Итого	3493,174	3419,548	3425,819	3372,951	52,868	40,461	672	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут. питания
 (#) дисбаланс масс
 (R) реверс
 (o) отсут. теплонос.
 (X) аппарат. неиспр.

254.225 м³
35.651 т

024 05.10.23 мет 24. мет.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



#33260#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/23г.-25/09/23г.

Абонент: литовский вал 23

Адрес: УКЛР

Договор N:15023802

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.40 м3/ч

Серийный номер 15023802, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х9В21

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.23 23	26,29	24,43	1,86	6 <	6 <	0	0	0	24	0	*
24.09.23 23	25,82	24,03	1,79	6 <	6 <	0	0	0	24	0	*
25.09.23 23	25,39	23,3	2,09	6 <	6 <	0	0	0	24	0	*
Итого/Средн	25,83	23,92	1,91	6	6	0	0	0	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.09.23 23	222922,315	219369,446	2145,686	25425	0
25.09.23 23	222922,315	219369,446	2145,686	25497	0
Итого	0	0	0	72	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: литовский вал 23

Адрес: _____

Договор N:15023802

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.40 м3/ч

Серийный номер 15023802, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х9В21

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.09.23 23	24,94	22,82	2,11	6 <	6 <	0	0	0	24	0	*
27.09.23 23	25,81	23,59	2,22	6 <	6 <	0	0	0	24	0	*
28.09.23 23	25,96	23,77	2,19	6 <	6 <	0	0	0	24	0	*

29.09.23 23	26,22	24,03	2,2	6 <	6 <	0	0	24	0	*
30.09.23 23	25,41	23,86	1,55	6 <	6 <	0	0	24	0	*
01.10.23 23	24,2	22,77	1,43	6 <	6 <	0	0	24	0	*
02.10.23 23	25,12	23,05	2,07	6 <	6 <	0	0	24	0	*
03.10.23 23	25,98	23,84	2,14	6 <	6 <	0	0	24	0	*
04.10.23 23	24,43	39,6	-15,17	6 <	6 <	0	0	24	0	*
05.10.23 23	23,71	36,48	-12,78	6 <	6 <	0	0	24	0	*
06.10.23 23	23,99	36,35	-12,36	6 <	6 <	0	0	24	0	*
07.10.23 23	22,18	23,91	-1,73	6 <	6 <	0	0	24	0	*
08.10.23 23	20,15	21,15	-1	6 <	6 <	0	0	24	0	*
09.10.23 23	20,76	20,6	0,16	6 <	6 <	0	0	24	0	*
10.10.23 23	21,45	20,6	0,85	6 <	6 <	0	0	24	0	*
11.10.23 23	21,67	30,31	-8,65	6 <	6 <	0	0	24	0	*
12.10.23 23	42,74	46,87	-4,13	6 <	6 <	0	0	24	0	*
13.10.23 23	58,35	50,88	7,47	6 <	6 <	0	0	24	0	*
14.10.23 23	60,32	52,81	7,5	6 <	6 <	0	0	24	0	*
15.10.23 23	59,55	52,03	7,53	6 <	6 <	0	0	24	0	*
16.10.23 23	57,13	49,32	7,82	6 <	6 <	0	0	24	0	*
17.10.23 23	57,18	48,54	8,64	6 <	6 <	0	0	24	0	*
18.10.23 23	57,1	48,48	8,61	6 <	6 <	0	0	24	0	*
19.10.23 23	56,83	48,23	8,6	6 <	6 <	0	0	24	0	*
20.10.23 23	56,92	48,05	8,87	6 <	6 <	0	0	24	0	*
21.10.23 23	56,07	47,31	8,77	6 <	6 <	0	0	24	0	*
22.10.23 23	56,24	47,61	8,63	6 <	6 <	0	0	24	0	*
23.10.23 23	55,74	47,47	8,27	6 <	6 <	0	0	24	0	*
Итого/Средн	37,72	35,87	1,85	6	6	0	0	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qгв	ВНР	ВОС
	м3	кВт.ч	Гкал	ч	ч
25.09.23 23	222922,315	219369,446	2145,686	25497	0
23.10.23 23	222922,315	219369,446	2145,686	26169	0
Итого	0	0	0	672	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



для от. 10. 23 обм. нсб