

#79873#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Контур, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 22-28, Калининград
Номер абонента 7087
Порядковый номер 9093
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20120436
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.04.2024	0,058	0	2,671	0	0	2,664	0	0	24	567	0	0	25,7	20,5	0,04	0,06	-
12.04.2024	0,002	0	0,161	0	0	0,161	0	0	24	574	0	0	19,4	15,9	0,05	0,07	-
13.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	578	0	0	16,7	17,4	0,05	0,07	-
14.04.2024	0,012	0	0,785	0	0	0,784	0	0	24	578	0	0	17,3	13,6	0,04	0,06	-
15.04.2024	0,015	0	1,664	0	0	1,664	0	0	24	578	0	0	15,5	13,4	0,04	0,06	-
16.04.2024	0	0	0,018	0	0	0,018	0	0	24	585	0	0	14	15,4	0,03	0,06	-
17.04.2024	0,005	0	0,643	0	0	0,643	0	0	24	599	0	0	13,8	12	0,03	0,05	-
18.04.2024	2,722	0	55,711	0	0	54,966	0	0	24	605	0	0	53,1	41,3	0,16	0,17	-
19.04.2024	6,036	0	156,955	0	0	154,785	0	0	24	605	0	0	54,3	44,9	0,39	0,39	-
20.04.2024	6,281	0	139,349	0	0	137,266	0	0	24	605	0	0	56,8	45,9	0,39	0,4	-
21.04.2024	6,365	0	139,337	0	0	137,19	0	0	24	605	0	0	57,8	46,7	0,39	0,4	-
22.04.2024	6,465	0	139,386	0	0	137,181	0	0	24	605	0	0	58,5	47,2	0,4	0,4	-
23.04.2024	6,186	0	139,333	0	0	137,225	0	0	24	605	0	0	57,2	46,4	0,39	0,4	-
24.04.2024	5,462	0	139,019	0	0	137,161	0	0	24	605	0	0	53,5	44	0,39	0,4	-
25.04.2024	5,167	0	138,93	0	0	137,163	0	0	24	605	0	0	52,3	43,3	0,38	0,39	-
26.04.2024	4,576	0	138,809	0	0	137,18	0	0	24	605	0	0	50	42	0,38	0,38	-
27.04.2024	3,797	0	138,477	0	0	137,121	0	0	24	605	0	0	45,9	39,3	0,37	0,37	-
28.04.2024	3,721	0	138,506	0	0	137,108	0	0	24	605	0	0	46,6	40,1	0,36	0,37	-
29.04.2024	3	0	138,305	0	0	137,121	0	0	24	605	0	0	43,1	37,8	0,36	0,37	-
30.04.2024	3,161	0	138,378	0	0	137,101	0	0	24	605	0	0	44,6	39,1	0,36	0,37	-
01.05.2024	2,886	0	139,54	0	0	138,318	0	0	24	605	0	0	43,6	38,6	0,36	0,36	-
02.05.2024	1,775	0	84,686	0	0	83,935	0	0	24	605	0	0	43,8	38,7	0,21	0,23	-
Итого:	67,692	0	1970,663	0	0	1946,755	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,168																

Общее время работы системы, ч 528
Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
10.04.2024	4427,457	103408,445	0	0	101882,951	0	0	29726	188
02.05.2024	4495,148	105379,108	0	0	103829,704	0	0	30254	188

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.05.2024 9:40:25