#5485#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель	Контур, ООО, УК
Адрес потребителя	Судостроительная 22-28, Калининград
Номер абонента	7087
Порядковый номер	9093
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	20120436
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	1,204	0	63,536	0	0	62,983	0	0	24	497	0	0	43,6	39	0,35	0,36	-
06.10.2022	2,919	0	148,889	0	0	147,521	0	0	24	503	0	0	44,7	40	0,38	0,37	-
07.10.2022	4,078	0	166,107	0	0	164,506	0	0	24	503	0	0	45,6	39,7	0,39	0,39	-
08.10.2022	3,916	0	159,449	0	0	157,889	0	0	24	503	0	0	46	40	0,39	0,39	-
09.10.2022	3,946	0	159,441	0	0	157,911	0	0	24	503	0	0	45,6	39,6	0,39	0,39	-
10.10.2022	4,402	0	150,649	0	0	148,937	0	0	24	503	0	0	49,3	42,2	0,41	0,41	-
11.10.2022	3,626	0	138,753	0	0	137,446	0	0	24	503	0	0	45	38,7	0,39	0,39	-
12.10.2022	3,757	0	138,539	0	0	137,186	0	0	24	503	0	0	45,9	39,4	0,4	0,4	-
13.10.2022	3,781	0	137,693	0	0	136,323	0	0	24	503	0	0	46,3	39,7	0,39	0,4	-
14.10.2022	3,819	0	137,551	0	0	136,155	0	0	24	503	0	0	46,6	39,9	0,4	0,4	-
15.10.2022	3,377	0	135,971	0	0	134,732	0	0	24	503	0	0	44,5	38,5	0,38	0,39	-
16.10.2022	3,023	0	135,712	0	0	134,581	0	0	24	503	0	0	42,7	37,3	0,37	0,38	-
17.10.2022	3,225	0	135,612	0	0	134,415	0	0	24	503	0	0	43,8	38,1	0,38	0,38	-
18.10.2022	3,012	0	135,096	0	0	133,959	0	0	24	503	0	0	42,8	37,4	0,37	0,38	-
19.10.2022	4,148	0	136,176	0	0	134,73	0	0	24	503	0	0	47,8	40,5	0,41	0,41	-
20.10.2022	4,279	0	135,58	0	0	134,056	0	0	24	503	0	0	49,1	41,5	0,39	0,39	-
21.10.2022	4,989	0	137,396	0	0	135,598	0	0	24	503	0	0	53	44,2	0,38	0,38	-
22.10.2022	4,23	0	137,893	0	0	136,373	0	0	24	503	0	0	48,6	41,2	0,38	0,38	-
23.10.2022	3,24	0	137,753	0	0	136,586	0	0	24	503	0	0	43	37,3	0,37	0,37	-
Итого:	68,971	0	2627,796	0	0	2601,887	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,473																

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.10.2022	2248,291	53225,14	0	0	52423,977	0	0	16475	143
23.10.2022	2317,262	55852,937	0	0	55025,865	0	0	16931	143

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2022 10:35:36