

#115770#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: Судостроительная 14-20

Адрес: \_\_\_\_\_ УК Контур

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 20121872, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x2С8В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.25 23	60,54	46,61	13,93	4,29	4,21	114,224	112,298	1,564	24	0	
24.01.25 23	55,45	43,54	11,91	4,13	4,04	113,432	111,805	1,332	24	0	
25.01.25 23	50,8	40,73	10,07	4,01	3,92	113,61	112,238	1,129	24	0	
26.01.25 23	50,28	40,27	10,01	4,02	3,92	113,683	112,343	1,124	24	0	
27.01.25 23	48,61	39,35	9,26	3,96	3,87	113,417	112,161	1,038	24	0	
28.01.25 23	46,41	37,96	8,46	3,91	3,81	113,34	112,203	0,948	24	0	
29.01.25 23	47,12	38,53	8,6	3,91	3,81	113,52	112,348	0,965	24	0	
30.01.25 23	47,88	38,85	9,03	3,93	3,83	112,939	111,734	1,008	24	0	
31.01.25 23	52,58	41,7	10,88	4,03	3,93	113,178	111,711	1,215	24	0	
01.02.25 23	56,75	44,32	12,43	4,14	4,05	113,503	111,812	1,39	24	0	
02.02.25 23	58,2	45,16	13,05	4,18	4,09	113,64	111,859	1,459	24	0	
03.02.25 23	59,36	45,93	13,43	4,24	4,15	113,651	111,801	1,501	24	0	
04.02.25 23	56,72	44,37	12,35	4,13	4,04	113,474	111,782	1,38	24	0	
05.02.25 23	57,86	45,04	12,82	4,18	4,09	113,683	111,918	1,435	24	0	
06.02.25 23	53,39	42,28	11,11	4,04	3,94	113,406	111,901	1,243	24	0	
07.02.25 23	56,97	44,16	12,81	4,19	4,08	113,619	111,908	1,433	24	0	
08.02.25 23	61,52	46,96	14,55	4,37	4,28	114,011	112,036	1,63	24	0	
09.02.25 23	62,98	47,85	15,13	4,38	4,29	114,094	112,019	1,695	24	0	
10.02.25 23	64,41	48,55	15,86	4,39	4,3	113,894	111,736	1,772	24	0	
11.02.25 23	63,87	47,99	15,88	4,39	4,3	113,924	111,804	1,775	24	0	
12.02.25 23	63,34	47,66	15,68	4,38	4,29	113,885	111,798	1,753	24	0	
13.02.25 23	62,21	47,09	15,12	4,35	4,25	113,519	111,504	1,686	24	0	
14.02.25 23	61,85	46,98	14,86	4,36	4,26	113,705	111,711	1,66	24	0	
15.02.25 23	62,9	47,66	15,24	4,38	4,28	113,85	111,785	1,704	24	0	

16.02.25 23	62,95	47,82	15,13	4,37	4,26	113,845	111,783	1,692	24	0
17.02.25 23	62,56	47,52	15,04	4,37	4,27	113,722	111,682	1,679	24	0
18.02.25 23	60,66	46,44	14,21	4,35	4,24	113,636	111,711	1,588	24	0
19.02.25 23	59,63	45,76	13,87	4,33	4,22	113,63	111,766	1,55	24	0
20.02.25 23	61,94	47,12	14,82	4,35	4,24	113,967	111,96	1,659	24	0
21.02.25 23	61,29	46,69	14,6	4,35	4,24	113,854	111,888	1,634	24	0
22.02.25 23	59,39	45,62	13,77	4,31	4,2	113,665	111,819	1,539	24	0
23.02.25 23	58,57	45,27	13,31	4,33	4,23	113,591	111,785	1,487	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>57,77</b>	<b>44,74</b>	<b>13,04</b>	<b>4,22</b>	<b>4,12</b>	<b>3637,112</b>	<b>3580,61</b>	<b>46,67</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
22.01.25 23	864,052	850,852	10,923	182	673
23.02.25 23	4501,164	4431,462	57,593	950	673
<b>Итого</b>	<b>3637,112</b>	<b>3580,61</b>	<b>46,67</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

