

#5464#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Контур, ООО, УК
Судостроительная 14-20, Калининград
7087
9107
ТВ7
20121872
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	4,655	0	116,422	0	0	115,017	0	0	24	0	0	0	50,8	41,1	0,35	0,34	4,6
25.02.2021	3,907	0	93,405	0	0	92,274	0	0	24	0	0	0	50,9	40,8	0,28	0,28	8,2
26.02.2021	5,38	0	124,933	0	0	123,23	0	0	24	1	0	0	54,1	43,7	0,36	0,34	10,7
27.02.2021	5,604	0	120,613	0	0	118,888	0	0	24	1	0	0	55,5	44,2	0,36	0,36	4,9
28.02.2021	6,144	0	120,359	0	0	118,455	0	0	24	1	0	0	58,5	46,1	0,32	0,32	3,2
01.03.2021	6,322	0	120,074	0	0	118,117	0	0	24	1	0	0	59,3	46,6	0,31	0,31	3
02.03.2021	5,981	0	119,994	0	0	118,158	0	0	24	1	0	0	57,5	45,4	0,3	0,29	2,5
03.03.2021	6,335	0	120,358	0	0	118,403	0	0	24	1	0	0	59,2	46,4	0,29	0,29	3,2
04.03.2021	6,301	0	120,221	0	0	118,28	0	0	24	1	0	0	59,2	46,5	0,31	0,31	1,3
05.03.2021	6,721	0	120,206	0	0	118,149	0	0	24	1	0	0	60,9	47,3	0,34	0,33	1,3
06.03.2021	6,525	0	120,243	0	0	118,228	0	0	24	1	0	0	60,1	46,9	0,32	0,31	-0,7
07.03.2021	6,418	0	120,073	0	0	118,103	0	0	24	1	0	0	59,6	46,6	0,31	0,31	1,4
08.03.2021	6,766	0	120,378	0	0	118,308	0	0	24	1	0	0	61	47,4	0,32	0,31	1,7
09.03.2021	6,971	0	120,453	0	0	118,298	0	0	24	1	0	0	62,2	48,1	0,31	0,31	0
10.03.2021	6,718	0	120,229	0	0	118,172	0	0	24	1	0	0	61	47,4	0,36	0,35	-1,7
11.03.2021	7,036	0	121,302	0	0	119,145	0	0	24	1	0	0	62,2	48,1	0,41	0,41	-0,7
12.03.2021	5,61	0	120,879	0	0	119,141	0	0	24	1	0	0	55,5	44,3	0,39	0,39	-0,8
13.03.2021	5,362	0	120,846	0	0	119,2	0	0	24	1	0	0	54,1	43,4	0,4	0,39	4,6
14.03.2021	5,896	0	132,833	0	0	130,899	0	0	24	1	0	0	56	45,3	0,4	0,39	4,9
15.03.2021	5,849	0	121,543	0	0	119,723	0	0	24	1	0	0	56,8	45,1	0,4	0,4	3,7
16.03.2021	5,54	0	121,614	0	0	119,899	0	0	24	1	0	0	55,1	44	0,4	0,39	3,2
17.03.2021	5,84	0	121,721	0	0	119,913	0	0	24	1	0	0	56,6	45	0,4	0,39	2,5
18.03.2021	6,182	0	121,675	0	0	119,756	0	0	24	1	0	0	58,5	46,2	0,41	0,4	1,6
19.03.2021	6,703	0	121,865	0	0	119,791	0	0	24	1	0	0	60,9	47,5	0,41	0,41	1
20.03.2021	6,682	0	121,772	0	0	119,711	0	0	24	1	0	0	60,7	47,4	0,41	0,4	-1,1
21.03.2021	6,244	0	121,579	0	0	119,658	0	0	24	1	0	0	58,5	46	0,4	0,39	-1,1
22.03.2021	5,712	0	121,364	0	0	119,582	0	0	24	1	0	0	56,1	44,6	0,39	0,39	1,8
23.03.2021	5,056	0	121,159	0	0	119,593	0	0	24	1	0	0	52,5	42,4	0,38	0,38	2,6
Итого:	168,46	0	3368,113	0	0	3316,091	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,236																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	412,778	6732,328	0	0	6610,77	0	0	1378	2
23.03.2021	581,236	10100,44	0	0	9926,863	0	0	2050	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2021 14:12:30