

#296643#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Контур, ООО, УК
Судостроительная 14-20, Калининград
7087
9107
ТВ7 (АСЦП)
20121872
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	5,117	0	104,948	0	0	103,484	0	0	24	0	54,6	42,8	0,41	0,39	-
20.03.2026	5,191	0	103,069	0	0	101,631	0	0	24	0	54,8	42,6	0,41	0,4	-
21.03.2026	5,271	0	104,139	0	0	102,654	0	0	24	0	55,2	43	0,42	0,4	-
22.03.2026	4,911	0	102,331	0	0	100,954	0	0	24	0	53,4	41,8	0,42	0,41	-
23.03.2026	4,43	0	104,535	0	0	103,254	0	0	24	0	51	40,8	0,4	0,39	-
24.03.2026	3,983	0	105,105	0	0	103,933	0	0	24	0	48,7	39,6	0,39	0,37	-
25.03.2026	3,681	0	104,506	0	0	103,472	0	0	24	0	46,2	37,7	0,39	0,37	-
26.03.2026	5,17	0	105,222	0	0	103,753	0	0	24	0	54,8	42,9	0,41	0,39	-
27.03.2026	5,377	0	103,119	0	0	101,591	0	0	24	0	56,3	43,7	0,42	0,41	-
28.03.2026	5	0	106,296	0	0	104,828	0	0	24	0	54,1	42,7	0,41	0,39	-
29.03.2026	4,675	0	105,905	0	0	104,578	0	0	24	0	51,9	41,2	0,4	0,39	-
30.03.2026	4,74	0	104,312	0	0	102,952	0	0	24	0	52,7	41,7	0,41	0,39	-
31.03.2026	5,213	0	106,08	0	0	104,588	0	0	24	0	54,8	42,9	0,41	0,39	-
01.04.2026	5,241	0	104,3	0	0	102,804	0	0	24	0	55,3	43,2	0,42	0,4	-
02.04.2026	5,175	0	103,29	0	0	101,832	0	0	24	0	54,9	42,8	0,42	0,41	-
03.04.2026	5,376	0	105,931	0	0	104,381	0	0	24	0	56,1	43,8	0,42	0,4	-
04.04.2026	5,001	0	106,141	0	0	104,716	0	0	24	0	53,6	42,2	0,4	0,39	-
05.04.2026	4,338	0	104,924	0	0	103,689	0	0	24	0	50,1	40,1	0,4	0,38	-
06.04.2026	4,807	0	106,07	0	0	104,722	0	0	24	0	52,3	41,3	0,39	0,38	-
07.04.2026	5,345	0	105,928	0	0	104,442	0	0	24	0	54,9	42,7	0,41	0,39	-
08.04.2026	4,833	0	88,63	0	0	87,28	0	0	24	0	57,4	44,1	0,41	0,38	-
09.04.2026	5,737	0	106,321	0	0	104,693	0	0	20	4	57,5	44,4	0,42	0,4	-
10.04.2026	5,343	0	105,774	0	0	104,262	0	0	24	0	55,3	43,1	0,41	0,4	-
11.04.2026	4,759	0	104,7	0	0	103,353	0	0	24	0	52,3	41,3	0,41	0,39	-
12.04.2026	4,525	0	105,634	0	0	104,327	0	0	24	0	51,2	40,9	0,4	0,39	-
13.04.2026	4,39	0	106,053	0	0	104,779	0	0	24	0	50,5	40,5	0,4	0,38	-
14.04.2026	3,844	0	105,922	0	0	104,779	0	0	24	0	47,9	39,2	0,38	0,37	-
15.04.2026	3,907	0	103,16	0	0	102,077	0	0	24	0	47,4	38,2	0,39	0,38	-
16.04.2026	4,532	0	101,307	0	0	100,026	0	0	24	0	51,8	41	0,41	0,4	-
17.04.2026	4,92	0	111,42	0	0	109,952	0	0	24	0	53	42,3	0,41	0,39	-
18.04.2026	4,314	0	124,951	0	0	123,508	0	0	24	0	49,5	41,1	0,39	0,38	-
Итого:	149,146	0	3260,023	0	0	3217,294	0	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,623														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	1388,823	25280,007	0	0	24894,983	0	0	8900	2035
18.04.2026	1537,969	28540,029	0	0	28112,282	0	0	9640	2039

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:36:06