

#79872#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Контур, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 14-20, Калининград
Номер абонента 7087
Порядковый номер 9107
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20121872
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 11.04.2024 | 0,002 | 0 | 1,383 | 0 | 0 | 1,382 | 0 | 0 | 24 | 733 | 0 | 0 | 18,5 | 19,2 | 0,05 | 0,16 | - |
| 12.04.2024 | 0,002 | 0 | 0,134 | 0 | 0 | 0,134 | 0 | 0 | 24 | 744 | 0 | 0 | 19,8 | 15,9 | 0,05 | 0,16 | - |
| 13.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 748 | 0 | 0 | 17 | 18,1 | 0,05 | 0,16 | - |
| 14.04.2024 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 24 | 748 | 0 | 0 | 15,1 | 18,1 | 0,04 | 0,16 | - |
| 15.04.2024 | 0,004 | 0 | 0,382 | 0 | 0 | 0,382 | 0 | 0 | 24 | 750 | 0 | 0 | 16,6 | 13,8 | 0,04 | 0,16 | - |
| 16.04.2024 | 0,011 | 0 | 2,241 | 0 | 0 | 2,241 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 14,1 | 12,9 | 0,04 | 0,16 | - |
| 17.04.2024 | 0,007 | 0 | 1,767 | 0 | 0 | 1,767 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 13,4 | 12,4 | 0,03 | 0,16 | - |
| 18.04.2024 | 2,542 | 0 | 48,614 | 0 | 0 | 47,985 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 52,2 | 39,6 | 0,16 | 0,16 | - |
| 19.04.2024 | 5,625 | 0 | 133,423 | 0 | 0 | 131,604 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 53,9 | 43,7 | 0,38 | 0,18 | - |
| 20.04.2024 | 5,886 | 0 | 118,541 | 0 | 0 | 116,786 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 56,5 | 44,5 | 0,39 | 0,17 | - |
| 21.04.2024 | 5,948 | 0 | 118,58 | 0 | 0 | 116,77 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 57,4 | 45,3 | 0,39 | 0,16 | - |
| 22.04.2024 | 6,084 | 0 | 118,615 | 0 | 0 | 116,767 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 58,1 | 45,7 | 0,39 | 0,19 | - |
| 23.04.2024 | 5,816 | 0 | 118,614 | 0 | 0 | 116,836 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 56,8 | 45 | 0,39 | 0,21 | - |
| 24.04.2024 | 5,118 | 0 | 118,296 | 0 | 0 | 116,732 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 53,2 | 42,8 | 0,39 | 0,19 | - |
| 25.04.2024 | 4,849 | 0 | 118,177 | 0 | 0 | 116,687 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 52 | 42,1 | 0,38 | 0,16 | - |
| 26.04.2024 | 4,276 | 0 | 118,053 | 0 | 0 | 116,682 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 49,6 | 40,9 | 0,37 | 0,18 | - |
| 27.04.2024 | 3,591 | 0 | 117,813 | 0 | 0 | 116,674 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 45,6 | 38,3 | 0,37 | 0,16 | - |
| 28.04.2024 | 3,559 | 0 | 117,873 | 0 | 0 | 116,7 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 46,2 | 39 | 0,36 | 0,16 | - |
| 29.04.2024 | 2,847 | 0 | 117,606 | 0 | 0 | 116,621 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 42,8 | 37 | 0,36 | 0,21 | - |
| 30.04.2024 | 2,999 | 0 | 117,739 | 0 | 0 | 116,675 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 44,3 | 38,2 | 0,36 | 0,17 | - |
| 01.05.2024 | 2,71 | 0 | 119,467 | 0 | 0 | 118,441 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 43,3 | 37,9 | 0,36 | 0,2 | - |
| 02.05.2024 | 1,586 | 0 | 73,271 | 0 | 0 | 72,626 | 0 | 0 | 24 | 758 | 0 | 0 | 43,6 | 38,5 | 0,21 | 0,15 | - |
| Итого: | 63,462 | 0 | 1680,604 | 0 | 0 | 1660,507 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,158 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 528
Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 10.04.2024 | 3972,429 | 82775,121 | 0 | 0 | 81573,129 | 0 | 0 | 28739 | 49 |
| 02.05.2024 | 4035,892 | 84455,729 | 0 | 0 | 83233,635 | 0 | 0 | 29267 | 49 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.05.2024 9:59:08