#5463#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель	Контур, ООО, УК
Адрес потребителя	Судостроительная 14-20, Калининград
Номер абонента	7087
Порядковый номер	9107
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	20121872
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	5,048	0	122,354	0	0	120,765	0	0	24	1	0	0	52,6	42,6	0,38	0,37	4,6
25.04.2021	5,178	0	122,394	0	0	120,768	0	0	24	1	0	0	53,3	43,1	0,38	0,37	4
26.04.2021	5,597	0	122,509	0	0	120,74	0	0	24	1	0	0	55,6	44,5	0,39	0,38	3,7
27.04.2021	5,279	0	122,41	0	0	120,758	0	0	24	1	0	0	53,9	43,5	0,38	0,37	2,9
28.04.2021	4,453	0	122,173	0	0	120,748	0	0	24	1	0	0	49,8	41	0,37	0,36	4,1
29.04.2021	3,87	0	122,028	0	0	120,798	0	0	24	1	0	0	46,5	38,9	0,36	0,34	6,7
30.04.2021	1,602	0	53,982	0	0	53,472	0	0	24	1	0	0	45,2	38	0,32	0,31	9,3
Итого:	31,027	0	787,85	0	0	778,049	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,411																

Общее время работы системы, ч	168
Период нормальной работы системы, ч	168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	720,338	13868,433	0	0	13651,133	0	0	2794	2
30.04.2021	751,363	14656,283	0	0	14429,182	0	0	2962	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 14:44:18