#5470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель	Контур, ООО, УК
Адрес потребителя	Судостроительная 14-20, Калининград
Номер абонента	7087
Порядковый номер	9107
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	20121872
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	2,062	0	87,856	0	0	87,104	0	0	24	642	0	0	43,1	37,5	0,35	0,16	-
06.10.2022	3,661	0	166,038	0	0	164,513	0	0	24	642	0	0	44,6	39,4	0,38	0,16	-
07.10.2022	3,668	0	148,349	0	0	146,943	0	0	24	642	0	0	45,3	39,4	0,38	0,16	-
08.10.2022	3,564	0	143,465	0	0	142,083	0	0	24	642	0	0	45,6	39,7	0,39	0,16	-
09.10.2022	3,633	0	143,331	0	0	141,97	0	0	24	642	0	0	45,3	39,2	0,39	0,16	-
10.10.2022	4,055	0	131,969	0	0	130,477	0	0	24	642	0	0	49,1	41,7	0,4	0,16	-
11.10.2022	3,34	0	118,576	0	0	117,479	0	0	24	642	0	0	44,7	38	0,38	0,16	-
12.10.2022	3,555	0	118,651	0	0	117,514	0	0	24	642	0	0	45,6	38,4	0,39	0,16	-
13.10.2022	3,604	0	119,021	0	0	117,854	0	0	24	642	0	0	46	38,7	0,39	0,16	-
14.10.2022	3,646	0	118,749	0	0	117,567	0	0	24	642	0	0	46,2	38,9	0,4	0,16	-
15.10.2022	3,248	0	118,895	0	0	117,826	0	0	24	642	0	0	44,2	37,7	0,38	0,16	-
16.10.2022	2,915	0	119,173	0	0	118,196	0	0	24	642	0	0	42,4	36,6	0,37	0,16	-
17.10.2022	3,082	0	119,199	0	0	118,16	0	0	24	642	0	0	43,5	37,3	0,37	0,16	-
18.10.2022	2,882	0	119,502	0	0	118,514	0	0	24	642	0	0	42,5	36,8	0,37	0,16	-
19.10.2022	3,928	0	119,151	0	0	117,901	0	0	24	642	0	0	47,5	39,6	0,4	0,16	-
20.10.2022	4,143	0	119,549	0	0	118,216	0	0	24	642	0	0	48,8	40,5	0,39	0,16	-
21.10.2022	4,884	0	121,473	0	0	119,9	0	0	24	642	0	0	52,7	43	0,37	0,16	-
22.10.2022	4,051	0	118,365	0	0	117,071	0	0	24	642	0	0	48,3	40,1	0,37	0,16	-
23.10.2022	3,089	0	118,011	0	0	117,017	0	0	24	642	0	0	42,7	36,5	0,37	0,16	-
Итого:	67,01	0	2369,323	0	0	2346,305	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,005																

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.10.2022	1916,36	39814,835	0	0	39224,465	0	0	15486	6
23.10.2022	1983,368	42184,155	0	0	41570,77	0	0	15942	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2022 10:33:35