

#5460#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель Контур, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 14-20, Калининград
Номер абонента 7087
Порядковый номер 9107
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20121872
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 5,31 | 0 | 123,607 | 0 | 0 | 121,915 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 54 | 43,7 | 0,21 | 0,16 | - |
| 25.11.2021 | 5,508 | 0 | 123,908 | 0 | 0 | 122,202 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 54,3 | 43,6 | 0,21 | 0,16 | - |
| 26.11.2021 | 6,02 | 0 | 124,09 | 0 | 0 | 122,189 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 57,4 | 45,7 | 0,21 | 0,16 | - |
| 27.11.2021 | 6,565 | 0 | 124,313 | 0 | 0 | 122,212 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 60,4 | 47,6 | 0,21 | 0,16 | - |
| 28.11.2021 | 6,512 | 0 | 124,354 | 0 | 0 | 122,267 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 60,2 | 47,5 | 0,21 | 0,16 | - |
| 29.11.2021 | 6,753 | 0 | 124,286 | 0 | 0 | 122,137 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 61,1 | 48 | 0,22 | 0,16 | - |
| 30.11.2021 | 6,499 | 0 | 124,217 | 0 | 0 | 122,169 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 59,7 | 47 | 0,22 | 0,16 | - |
| 01.12.2021 | 6,912 | 0 | 124,266 | 0 | 0 | 122,093 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 61,6 | 48,1 | 0,22 | 0,16 | - |
| 02.12.2021 | 6,353 | 0 | 123,978 | 0 | 0 | 121,984 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 58,9 | 46,5 | 0,22 | 0,16 | - |
| 03.12.2021 | 6,832 | 0 | 123,998 | 0 | 0 | 121,876 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 60,9 | 47,6 | 0,22 | 0,16 | - |
| 04.12.2021 | 6,937 | 0 | 124,186 | 0 | 0 | 122,005 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 61,7 | 48,1 | 0,21 | 0,16 | - |
| 05.12.2021 | 6,911 | 0 | 124,227 | 0 | 0 | 122,056 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 61,6 | 48,1 | 0,21 | 0,16 | - |
| 06.12.2021 | 7,568 | 0 | 124,344 | 0 | 0 | 122,012 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 64 | 49,2 | 0,22 | 0,16 | - |
| 07.12.2021 | 7,746 | 0 | 114,854 | 0 | 0 | 112,572 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 66 | 49,6 | 0,22 | 0,16 | - |
| 08.12.2021 | 8,377 | 0 | 125,674 | 0 | 0 | 123,133 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 66,6 | 50,4 | 0,22 | 0,16 | - |
| 09.12.2021 | 8,111 | 0 | 125,546 | 0 | 0 | 123,102 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 65,2 | 49,5 | 0,22 | 0,16 | - |
| 10.12.2021 | 7,404 | 0 | 125,241 | 0 | 0 | 122,998 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 62,5 | 48,1 | 0,22 | 0,16 | - |
| 11.12.2021 | 7,28 | 0 | 125,398 | 0 | 0 | 123,154 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 62,3 | 48,2 | 0,22 | 0,16 | - |
| 12.12.2021 | 7,297 | 0 | 125,469 | 0 | 0 | 123,216 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 62,5 | 48,4 | 0,22 | 0,16 | - |
| 13.12.2021 | 7,34 | 0 | 125,436 | 0 | 0 | 123,153 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 62,9 | 48,7 | 0,22 | 0,16 | - |
| 14.12.2021 | 6,737 | 0 | 125,458 | 0 | 0 | 123,35 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 60,2 | 47,2 | 0,22 | 0,16 | - |
| 15.12.2021 | 5,791 | 0 | 125,31 | 0 | 0 | 123,488 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 55,8 | 44,7 | 0,22 | 0,16 | - |
| 16.12.2021 | 5,397 | 0 | 125,131 | 0 | 0 | 123,469 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 53,3 | 42,9 | 0,21 | 0,16 | - |
| 17.12.2021 | 6,005 | 0 | 125,298 | 0 | 0 | 123,424 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 56,7 | 45,1 | 0,22 | 0,16 | - |
| 18.12.2021 | 5,723 | 0 | 125,257 | 0 | 0 | 123,465 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 55,5 | 44,4 | 0,21 | 0,16 | - |
| 19.12.2021 | 5,855 | 0 | 125,212 | 0 | 0 | 123,384 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 56 | 44,7 | 0,22 | 0,16 | - |
| 20.12.2021 | 6,776 | 0 | 125,473 | 0 | 0 | 123,362 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 60,3 | 47,2 | 0,22 | 0,16 | - |
| 21.12.2021 | 7,453 | 0 | 126,048 | 0 | 0 | 123,728 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 63,3 | 49 | 0,3 | 0,16 | - |
| 22.12.2021 | 7,475 | 0 | 125,225 | 0 | 0 | 122,94 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 63,2 | 48,7 | 0,42 | 0,16 | - |
| 23.12.2021 | 7,586 | 0 | 125,186 | 0 | 0 | 122,846 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 | 0 | 64 | 49,4 | 0,42 | 0,16 | - |
| Итого: | 203,033 | 0 | 3734,99 | 0 | 0 | 3671,901 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 48,494 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2021 | 994,381 | 21317,492 | 0 | 0 | 21011,904 | 0 | 0 | 7929 | 3 |
| 23.12.2021 | 1197,413 | 25052,48 | 0 | 0 | 24683,805 | 0 | 0 | 8649 | 3 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 8:13:30