

#5471#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель Контур, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 14-20, Калининград
Номер абонента 7087
Порядковый номер 9107
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20121872
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2022 | 4,53 | 0 | 74,561 | 0 | 0 | 73,192 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 63,3 | 48,6 | 0,35 | 0,14 | - |
| 25.11.2022 | 7,456 | 0 | 119,139 | 0 | 0 | 116,882 | 0 | 0 | 15 | 642 | 0 | 9 | 64,5 | 49,3 | 0,39 | 0,16 | - |
| 26.11.2022 | 7,188 | 0 | 119,23 | 0 | 0 | 117,039 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 63,4 | 48,8 | 0,39 | 0,16 | - |
| 27.11.2022 | 6,491 | 0 | 119,087 | 0 | 0 | 117,095 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 60,1 | 46,9 | 0,38 | 0,16 | - |
| 28.11.2022 | 6,726 | 0 | 119,096 | 0 | 0 | 117,04 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 61,3 | 47,6 | 0,39 | 0,16 | - |
| 29.11.2022 | 6,635 | 0 | 119,088 | 0 | 0 | 117,067 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 60,8 | 47,3 | 0,39 | 0,16 | - |
| 30.11.2022 | 6,185 | 0 | 109,227 | 0 | 0 | 107,326 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 61,4 | 47,7 | 0,39 | 0,16 | - |
| 01.12.2022 | 6,81 | 0 | 119,233 | 0 | 0 | 117,155 | 0 | 0 | 22 | 642 | 0 | 2 | 61,7 | 47,9 | 0,39 | 0,16 | - |
| 02.12.2022 | 6,952 | 0 | 119,419 | 0 | 0 | 117,274 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 62,5 | 48,4 | 0,39 | 0,16 | - |
| 03.12.2022 | 6,433 | 0 | 119,246 | 0 | 0 | 117,34 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 58,8 | 45,8 | 0,4 | 0,16 | - |
| 04.12.2022 | 7,307 | 0 | 119,458 | 0 | 0 | 117,256 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 63,5 | 48,7 | 0,4 | 0,16 | - |
| 05.12.2022 | 7,144 | 0 | 119,372 | 0 | 0 | 117,2 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 63 | 48,5 | 0,4 | 0,16 | - |
| 06.12.2022 | 7,037 | 0 | 119,222 | 0 | 0 | 117,079 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 62,7 | 48,4 | 0,39 | 0,16 | - |
| 07.12.2022 | 6,736 | 0 | 119,029 | 0 | 0 | 116,959 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 61,5 | 47,8 | 0,39 | 0,16 | - |
| 08.12.2022 | 6,646 | 0 | 119,009 | 0 | 0 | 116,989 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 60,8 | 47,3 | 0,39 | 0,16 | - |
| 09.12.2022 | 6,77 | 0 | 119,014 | 0 | 0 | 116,96 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 61,3 | 47,6 | 0,39 | 0,16 | - |
| 10.12.2022 | 7,497 | 0 | 119,343 | 0 | 0 | 117,061 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 64,8 | 49,6 | 0,39 | 0,16 | - |
| 11.12.2022 | 6,818 | 0 | 119,218 | 0 | 0 | 117,18 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 61 | 47,2 | 0,39 | 0,16 | - |
| 12.12.2022 | 7,433 | 0 | 119,227 | 0 | 0 | 116,975 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 64,4 | 49,3 | 0,39 | 0,16 | - |
| 13.12.2022 | 7,007 | 0 | 119,136 | 0 | 0 | 117,021 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 62,2 | 48 | 0,39 | 0,16 | - |
| 14.12.2022 | 7,223 | 0 | 119,214 | 0 | 0 | 117,062 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 62,8 | 48,1 | 0,39 | 0,16 | - |
| 15.12.2022 | 7,777 | 0 | 119,293 | 0 | 0 | 117,018 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 64,7 | 48,9 | 0,4 | 0,16 | - |
| 16.12.2022 | 8,102 | 0 | 119,475 | 0 | 0 | 117,074 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 66,6 | 50,1 | 0,4 | 0,16 | - |
| 17.12.2022 | 5,113 | 0 | 74,631 | 0 | 0 | 73,112 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 67 | 50,4 | 0,39 | 0,16 | - |
| 18.12.2022 | 7,449 | 0 | 114,54 | 0 | 0 | 112,351 | 0 | 0 | 15 | 642 | 0 | 9 | 64,8 | 49 | 0,41 | 0,16 | - |
| 19.12.2022 | 7,707 | 0 | 119,274 | 0 | 0 | 117,059 | 0 | 0 | 23 | 642 | 0 | 1 | 63,9 | 48,2 | 0,41 | 0,16 | - |
| 20.12.2022 | 7,214 | 0 | 118,953 | 0 | 0 | 116,817 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 62,6 | 48 | 0,41 | 0,16 | - |
| 21.12.2022 | 6,417 | 0 | 116,045 | 0 | 0 | 114,18 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 59 | 45,6 | 0,4 | 0,16 | - |
| 22.12.2022 | 6,356 | 0 | 118,85 | 0 | 0 | 116,939 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 59,1 | 46,2 | 0,41 | 0,16 | - |
| 23.12.2022 | 5,97 | 0 | 118,932 | 0 | 0 | 117,132 | 0 | 0 | 24 | 642 | 0 | 0 | 57,2 | 45,1 | 0,41 | 0,16 | - |
| Итого: | 205,129 | 0 | 3468,561 | 0 | 0 | 3406,834 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 48,994 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 699

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2022 | 2121,177 | 45836,483 | 0 | 0 | 45179,928 | 0 | 0 | 16679 | 13 |
| 23.12.2022 | 2326,303 | 49305,044 | 0 | 0 | 48586,761 | 0 | 0 | 17378 | 34 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2022 13:26:38