

#115158#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Калининграде"
Адрес потребителя
Абонентский номер

ГБУСО КО "Социальный приют для детей и подростков в городе
Тургенева 53, Калининград
3803

| Заводской номер счётчика 23202902 | Показания прибора, ГДж 20.02.2025 | Предыдущие показания, ГДж 20.01.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 159,643 | 68 | 91.643 | 21.889 |

Подпись исполнителя _____



#115157#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 3803
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 23202902
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 21.01.2025 | - | 3,013 | 0 | 28,74 | 0 | 0 | 28,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 46,7 | 0,5 | 0,26 |
| 22.01.2025 | - | 3,141 | 0 | 29,082 | 0 | 0 | 28,394 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 46,4 | 0,5 | 0,26 |
| 23.01.2025 | - | 3,066 | 0 | 28,996 | 0 | 0 | 28,315 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 46,7 | 0,5 | 0,26 |
| 24.01.2025 | - | 2,662 | 0 | 26,098 | 0 | 0 | 25,538 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 44,3 | 0,5 | 0,26 |
| 25.01.2025 | - | 2,251 | 0 | 22,956 | 0 | 0 | 22,492 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 43 | 0,5 | 0,26 |
| 26.01.2025 | - | 2,295 | 0 | 23,322 | 0 | 0 | 22,856 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 42,5 | 0,51 | 0,26 |
| 27.01.2025 | - | 2,196 | 0 | 21,997 | 0 | 0 | 21,564 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 41,6 | 0,51 | 0,26 |
| 28.01.2025 | - | 2,007 | 0 | 19,685 | 0 | 0 | 19,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 40,9 | 0,51 | 0,26 |
| 29.01.2025 | - | 2,015 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19,609 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 41,1 | 0,51 | 0,26 |
| 30.01.2025 | - | 2,173 | 0 | 26,904 | 0 | 0 | 26,435 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 42 | 0,5 | 0,26 |
| 31.01.2025 | - | 2,399 | 0 | 25,584 | 0 | 0 | 25,074 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 43,6 | 0,5 | 0,26 |
| 01.02.2025 | - | 2,637 | 0 | 27,947 | 0 | 0 | 27,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 45,2 | 0,5 | 0,26 |
| 02.02.2025 | - | 2,893 | 0 | 29,11 | 0 | 0 | 28,467 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 46 | 0,5 | 0,26 |
| 03.02.2025 | - | 2,903 | 0 | 28,268 | 0 | 0 | 27,623 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 46,5 | 0,5 | 0,26 |
| 04.02.2025 | - | 2,721 | 0 | 27,192 | 0 | 0 | 26,608 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 44,8 | 0,5 | 0,26 |
| 05.02.2025 | - | 2,879 | 0 | 29,309 | 0 | 0 | 28,666 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 45,9 | 0,5 | 0,26 |
| 06.02.2025 | - | 2,476 | 0 | 25,65 | 0 | 0 | 25,125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 43,7 | 0,5 | 0,26 |
| 07.02.2025 | - | 2,89 | 0 | 28,631 | 0 | 0 | 27,995 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 45,7 | 0,5 | 0,26 |
| 08.02.2025 | - | 3,288 | 0 | 30,785 | 0 | 0 | 30,012 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 49,2 | 0,5 | 0,26 |
| 09.02.2025 | - | 3,461 | 0 | 31,618 | 0 | 0 | 30,792 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 50,3 | 0,49 | 0,26 |
| 10.02.2025 | - | 3,69 | 0 | 33,296 | 0 | 0 | 32,391 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,7 | 51,6 | 0,49 | 0,26 |
| 11.02.2025 | - | 3,748 | 0 | 33,91 | 0 | 0 | 32,983 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,1 | 52 | 0,49 | 0,26 |
| 12.02.2025 | - | 3,595 | 0 | 33,14 | 0 | 0 | 32,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 52 | 0,49 | 0,26 |
| 13.02.2025 | - | 3,499 | 0 | 32,151 | 0 | 0 | 31,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 51 | 0,49 | 0,26 |
| 14.02.2025 | - | 3,401 | 0 | 30,482 | 0 | 0 | 29,696 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 49,2 | 0,5 | 0,26 |
| 15.02.2025 | - | 3,266 | 0 | 30,067 | 0 | 0 | 29,287 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,8 | 50,2 | 0,5 | 0,26 |
| 16.02.2025 | - | 3,516 | 0 | 32,418 | 0 | 0 | 31,557 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 51,2 | 0,49 | 0,26 |
| 17.02.2025 | - | 3,361 | 0 | 29,474 | 0 | 0 | 28,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 48,7 | 0,5 | 0,26 |
| 18.02.2025 | - | 3,233 | 0 | 29,516 | 0 | 0 | 28,778 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 48,3 | 0,5 | 0,26 |
| 19.02.2025 | - | 3,359 | 0 | 30,523 | 0 | 0 | 29,758 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,2 | 48,3 | 0,5 | 0,26 |
| 20.02.2025 | - | 3,61 | 0 | 32,507 | 0 | 0 | 31,645 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 50,6 | 0,5 | 0,26 |
| Итого: | - | 91,644 | 0 | 879,358 | 0 | 0 | 858,651 | 0 | 0 | 744 | 0 | 72,06 | 46,75 | 0,5 | 0,26 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 20.01.2025 | 68 | 686,96 | 0 | 0 | 671,925 | 0 | 0 | 584 | 2 |
| 20.02.2025 | 159,643 | 1566,317 | 0 | 0 | 1530,574 | 0 | 0 | 1328 | 2 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения