

# #296418#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель ГБУСО КО "Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде"  
Адрес потребителя Тургенева 53, Калининград  
Номер абонента 3803  
Порядковый номер 10054  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 23202902  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,145	0	20,983	0	0	20,558	0	0	24	0	66,9	42	0,5	0,26	-
22.03.2026	1,949	0	19,303	0	0	18,915	0	0	24	0	66,6	42	0,5	0,26	-
23.03.2026	1,814	0	16,741	0	0	16,414	0	0	24	0	65,6	39,3	0,51	0,26	-
24.03.2026	1,572	0	14,783	0	0	14,5	0	0	24	0	64,9	39,1	0,51	0,26	-
25.03.2026	1,525	0	14,33	0	0	14,06	0	0	24	0	64,4	38,6	0,51	0,26	-
26.03.2026	2,021	0	17,741	0	0	17,388	0	0	24	0	66,3	38,6	0,51	0,26	-
27.03.2026	2,197	0	19,703	0	0	19,305	0	0	24	0	66,7	39,5	0,5	0,26	-
28.03.2026	1,965	0	19,358	0	0	18,969	0	0	24	0	66,6	41,9	0,51	0,26	-
29.03.2026	1,981	0	17,165	0	0	16,829	0	0	24	0	65,7	37,6	0,51	0,26	-
30.03.2026	1,993	0	17,391	0	0	17,048	0	0	24	0	65,9	38	0,51	0,26	-
31.03.2026	2,167	0	19,996	0	0	19,591	0	0	24	0	66,8	40,4	0,51	0,26	-
01.04.2026	1,596	0	14,686	0	0	14,388	0	0	24	0	67	40,6	0,5	0,26	-
02.04.2026	2,004	0	19,557	0	0	19,166	0	0	17	7	66,5	41,6	0,5	0,26	-
03.04.2026	2,061	0	19,42	0	0	19,028	0	0	24	0	66,7	40,8	0,51	0,26	-
04.04.2026	2,011	0	17,583	0	0	17,238	0	0	24	0	65,8	38	0,51	0,26	-
05.04.2026	1,825	0	16,844	0	0	16,513	0	0	24	0	65,8	39,5	0,51	0,26	-
06.04.2026	2,061	0	17,596	0	0	17,251	0	0	24	0	65,7	37,2	0,51	0,26	-
07.04.2026	2,038	0	18,343	0	0	17,977	0	0	24	0	66,3	39,3	0,5	0,26	-
08.04.2026	2,057	0	19,316	0	0	18,929	0	0	24	0	66,6	40,7	0,5	0,26	-
09.04.2026	2,179	0	20,235	0	0	19,82	0	0	24	0	67,3	41	0,5	0,27	-
10.04.2026	2,026	0	20,041	0	0	19,634	0	0	24	0	66,9	42,3	0,5	0,26	-
11.04.2026	1,813	0	17,107	0	0	16,768	0	0	24	0	66,1	40,3	0,51	0,26	-
12.04.2026	1,747	0	16,423	0	0	16,101	0	0	24	0	65,7	39,8	0,51	0,26	-
13.04.2026	1,681	0	16,221	0	0	15,902	0	0	24	0	65,9	40,7	0,51	0,26	-
14.04.2026	1,574	0	15,122	0	0	14,837	0	0	24	0	64,3	39	0,51	0,26	-
15.04.2026	1,59	0	22,892	0	0	22,514	0	0	24	0	59,8	43	0,47	0,26	-
16.04.2026	1,903	0	17,25	0	0	16,911	0	0	24	0	65,7	38,9	0,51	0,26	-
17.04.2026	1,923	0	17,061	0	0	16,724	0	0	24	0	66	38,6	0,51	0,26	-
18.04.2026	1,596	0	15,679	0	0	15,375	0	0	24	0	65,4	40,6	0,51	0,26	-
19.04.2026	1,539	0	14,194	0	0	13,924	0	0	24	0	64,7	38,3	0,51	0,26	-
20.04.2026	1,811	0	17,758	0	0	17,409	0	0	24	0	65,9	41,1	0,51	0,26	-
Итого:	58,364	0	550,822	0	0	539,986	0	0	737	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,94														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 737

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	716,97	7009,305	0	0,318	6854,618	0	0,315	10637	125
20.04.2026	775,333	7560,125	0	0,318	7394,604	0	0,315	11374	132

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 10:29:11