

#5441#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель ГБУСО КО "Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде"
Адрес потребителя Тургенева 53, Калининград
Номер абонента 3803
Порядковый номер 867
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30926
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2023	0,129	8,86	24	0	59,4	48,8	-
22.05.2023	0,125	8,7	24	0	59,4	48,7	-
23.05.2023	0,125	9,22	24	0	59,1	48,8	-
24.05.2023	0,115	8,38	24	0	59,4	49	-
25.05.2023	0,145	9	24	0	59,7	48,2	-
26.05.2023	0,138	8,94	24	0	59,7	48,4	-
27.05.2023	0,119	8,68	24	0	59,5	49,5	-
28.05.2023	0,125	8,72	24	0	59,7	49	-
29.05.2023	0,128	8,71	24	0	59,6	48,5	-
30.05.2023	0,141	8,87	24	0	59,8	48,1	-
31.05.2023	0,12	8,67	24	0	59,5	48,9	-
01.06.2023	0,132	8,79	24	0	59,7	48,3	-
02.06.2023	0,127	8,89	24	0	59,5	48,8	-
03.06.2023	0,117	8,63	24	0	59,5	49,3	-
04.06.2023	0,154	9,14	24	0	59,9	47,9	-
05.06.2023	0,117	8,58	24	0	59,5	49,2	-
06.06.2023	0,129	8,78	24	0	59,6	48,7	-
07.06.2023	0,133	8,56	24	0	59,7	48,5	-
08.06.2023	0,116	8,28	24	0	59,6	48,8	-
09.06.2023	0,121	8,33	24	0	59,6	48,9	-
10.06.2023	0,117	8,34	24	0	59,6	49,4	-
11.06.2023	0,127	8,5	24	0	59,7	48,9	-
12.06.2023	0,114	8,3	24	0	59,7	49,2	-
13.06.2023	0,105	8,17	24	0	59,5	49,7	-
14.06.2023	0,117	8,31	24	0	59,6	49,3	-
15.06.2023	0,129	8,66	24	0	59,7	48,8	-
16.06.2023	0,117	8,32	24	0	59,6	48,9	-
17.06.2023	0,121	8,4	24	0	59,6	49,4	-
18.06.2023	0,138	8,67	24	0	59,8	48,6	-
19.06.2023	0,13	8,58	24	0	59,7	48,7	-
20.06.2023	0,11	8,17	24	0	59,5	49,5	-
Итого:	3,881	267,15	744	0	0	0	0
Гкал	3,338						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2023	4714,896	230928,07	164572,08
20.06.2023	4718,777	231195,22	165316,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:30:51