

#5430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель ГБУСО КО "Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде"
Адрес потребителя Тургенева 53, Калининград
Номер абонента 3803
Порядковый номер 867
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30926
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2022	0,167	15,55	24	0	57,8	49,9	-
22.06.2022	0,15	15,1	24	0	57,7	50,2	-
23.06.2022	0,156	15,27	24	0	57,8	50,1	-
24.06.2022	0,203	15,34	23,42	128	58	47,5	-
25.06.2022	0,24	15,87	24	0	58	45,4	-
26.06.2022	0,204	15,38	24	0	57,8	46,6	-
27.06.2022	0,198	15,48	24	0	57,7	47,3	-
28.06.2022	0,187	14,95	24	0	57,7	47,5	-
29.06.2022	0,244	15,99	24	0	58,1	45,6	-
30.06.2022	0,195	14,9	24	0	57,7	46,8	-
01.07.2022	0,15	14,41	24	0	57,6	49,2	-
02.07.2022	0,128	14,49	24	0	57,5	50,7	-
03.07.2022	0,137	14,66	24	0	57,6	50,6	-
04.07.2022	0,111	13,96	24	0	57,4	51,1	-
05.07.2022	0,135	14,44	24	0	57,6	50,4	-
06.07.2022	0,133	14,54	24	0	57,6	50,5	-
07.07.2022	0,142	14,89	24	0	57,6	50,3	-
08.07.2022	0,11	14,22	24	0	57,1	51	-
09.07.2022	0,125	14,61	24	0	57,1	50,5	-
10.07.2022	0,138	15,16	24	0	57,1	50	-
11.07.2022	0,135	15,41	24	0	57,1	50,2	-
12.07.2022	0,117	15,35	24	0	56,9	50,8	-
13.07.2022	0,116	15	24	0	57	50,9	-
14.07.2022	0,147	15,55	24	0	57,1	49,8	-
15.07.2022	0,13	15,42	24	0	57	50,4	-
16.07.2022	0,103	14,8	24	0	57	51,3	-
17.07.2022	0,124	15,11	24	0	57	50,7	-
18.07.2022	0,129	15,52	24	0	57	50,4	-
19.07.2022	0,119	15,13	24	0	57	50,6	-
20.07.2022	0,125	15,16	24	0	57	50,6	-
Итого:	4,498	451,66	719,42	0	0	0	0
Гкал	3,868						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,42

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2022	4537,658	224181,24	157040,58
20.07.2022	4542,156	224632,9	157760

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 7:31:23