

#90501#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель ГБУСО КО "Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде"  
Адрес потребителя Тургенева 53, Калининград  
Номер абонента 3803  
Порядковый номер 867  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30926  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2024	0,121	7,94	24	0	60,1	48,2	-
22.06.2024	0,122	8,01	24	0	60	48,2	-
23.06.2024	0,131	8,25	24	0	60,2	47,9	-
24.06.2024	0,138	12,95	24	0	61	49,7	-
25.06.2024	0,127	8,04	24	0	60,1	48,1	-
26.06.2024	0,125	8,06	24	0	60,3	48	-
27.06.2024	0,119	7,77	24	0	60,1	48,2	-
28.06.2024	0,118	7,8	24	0	60,1	48,2	-
29.06.2024	0,109	7,63	24	0	59,8	48,7	-
30.06.2024	0,139	8,11	24	0	60,4	47,6	-
01.07.2024	0,12	7,85	24	0	60,2	48,3	-
02.07.2024	0,134	8,09	24	0	60,4	47,8	-
03.07.2024	0,139	8,56	24	0	60,5	47,8	-
04.07.2024	0,139	8,29	24	0	60,5	47,6	-
05.07.2024	0,129	8,2	24	0	60	48	-
06.07.2024	0,117	7,92	24	0	59,8	48,5	-
07.07.2024	0,14	8,29	24	0	60,4	47,6	-
08.07.2024	0,136	8,51	24	0	60,2	47,6	-
09.07.2024	0,131	7,99	24	0	60,3	47,9	-
10.07.2024	0,143	8,2	24	0	60,5	47,3	-
11.07.2024	0,122	7,95	24	0	60	48,2	-
12.07.2024	0,106	7,59	24	0	59,9	48,6	-
13.07.2024	0,099	7,45	24	0	59,7	49	-
14.07.2024	0,126	7,98	24	0	60,3	47,9	-
15.07.2024	0,12	7,78	24	0	60,2	48,3	-
16.07.2024	0,103	7,42	24	0	59,9	48,8	-
17.07.2024	0,109	7,54	24	0	60	48,6	-
18.07.2024	0,109	7,59	24	0	59,9	48,8	-
19.07.2024	0,107	7,84	24	0	59,7	48,9	-
20.07.2024	0,096	7,23	24	0	59,8	49,2	-
Итого:	3,674	242,83	720	0	0	0	0
Гкал	3,16						

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2024	4889,306	237524,08	173953,33
20.07.2024	4892,98	237766,91	174673,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2024 7:15:14