

#115174#

Отчет за период с 21.01.2025 до 20.02.2025

Абонент: Соц. приют
 Адрес установки: Тургенева, 53 к.1
 Тепловычислитель: SKS-3
 Заводской №: 5518
 Отчет сформирован: 24.02.2021

Ведомость регистрации параметров:

Time	E1,MWh	dE1,MWh	V1,m3	dV1,m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,	Error1,	Error2,	Ton,h	dTon,h	Trun,h
21.01.2025 0:00	308,089	0,258	23728,51	15,98	75,15	61,17	13,98	4,992	2,533	0	0	0	55524,99	24	55500,71
22.01.2025 0:00	308,347	0,255	23744,49	15,76	76,23	62,09	14,14	5,055	2,51	0	0	0	55548,99	24	55524,71
23.01.2025 0:00	308,602	0,247	23760,25	16,13	76,82	62,56	14,26	5,026	2,514	0	0	0	55572,99	24	55548,71
24.01.2025 0:00	308,849	0,235	23776,38	16,48	75,01	61,71	13,3	5,063	2,521	0	0	0	55596,99	24	55572,71
25.01.2025 0:00	309,084	0,229	23792,86	16,59	71,98	59,62	12,36	5,122	2,541	0	0	0	55620,99	24	55596,71
26.01.2025 0:00	309,313	0,223	23809,45	16,49	70,99	59,03	11,96	5,226	2,532	0	0	0	55644,99	24	55620,71
27.01.2025 0:00	309,536	0,214	23825,94	16,56	70,51	58,76	11,75	5,225	2,541	0	0	0	55668,99	24	55644,71
28.01.2025 0:00	309,75	0,208	23842,5	16,99	70,71	59,5	11,21	5,246	2,523	0	0	0	55692,99	24	55668,71
29.01.2025 0:00	309,958	0,188	23859,49	16,75	70,83	60,31	10,52	5,332	2,494	0	0	0	55716,99	24	55692,71
30.01.2025 0:00	310,146	0,208	23876,24	16,57	66,92	57,29	9,63	5,236	2,556	0	0	0	55740,99	24	55716,71
31.01.2025 0:00	310,354	0,217	23892,81	16,27	70,09	59,23	10,86	5,265	2,521	0	0	0	55764,99	24	55740,71
01.02.2025 0:00	310,571	0,231	23909,08	15,93	70,76	59,15	11,61	5,163	2,542	0	0	0	55788,99	24	55764,71
02.02.2025 0:00	310,802	0,241	23925,01	16,2	72,66	59,95	12,71	5,141	2,541	0	0	0	55812,99	24	55788,71
03.02.2025 0:00	311,043	0,235	23941,21	16,01	74,87	61,89	12,98	5,086	2,507	0	0	0	55836,99	24	55812,71
04.02.2025 0:00	311,278	0,213	23957,22	15,88	74,51	61,69	12,82	5,097	2,52	0	0	0	55860,99	24	55836,71
05.02.2025 0:00	311,491	0,209	23973,1	15,88	72,63	60,81	11,82	5,135	2,524	0	0	0	55884,99	24	55860,71
06.02.2025 0:00	311,7	0,2	23988,98	15,83	72,49	60,94	11,55	5,148	2,523	0	0	0	55908,99	24	55884,71
07.02.2025 0:00	311,9	0,224	24004,81	15,63	71,31	60,17	11,14	5,144	2,538	0	0	0	55932,99	24	55908,71
08.02.2025 0:00	312,124	0,236	24020,44	15,5	76,29	63,67	12,62	5,041	2,493	0	0	0	55956,99	24	55932,71
09.02.2025 0:00	312,36	0,239	24035,94	15,42	79,68	66,25	13,43	4,978	2,471	0	0	0	55980,99	24	55956,71
10.02.2025 0:00	312,599	0,254	24051,36	15,28	81,08	67,35	13,73	4,955	2,467	0	0	0	56004,99	24	55980,71
11.02.2025 0:00	312,853	0,259	24066,64	15,22	82,43	67,76	14,67	4,912	2,482	0	0	0	56028,99	24	56004,71
12.02.2025 0:00	313,112	0,257	24081,86	15,32	82,24	67,18	15,06	4,869	2,491	0	0	0	56052,99	24	56028,71
13.02.2025 0:00	313,369	0,247	24097,18	15,48	81,3	66,49	14,81	4,896	2,497	0	0	0	56076,99	24	56052,71
14.02.2025 0:00	313,616	0,245	24112,66	15,64	80,85	66,78	14,07	4,958	2,481	0	0	0	56100,99	24	56076,71
15.02.2025 0:00	313,861	0,243	24128,3	15,61	80,06	66,25	13,81	4,976	2,487	0	0	0	56124,99	24	56100,71
16.02.2025 0:00	314,104	0,241	24143,91	15,74	80,9	67,12	13,78	5,013	2,462	0	0	0	56148,99	24	56124,71
17.02.2025 0:00	314,345	0,261	24159,65	16,07	81,12	67,59	13,53	4,998	2,381	0	0	0	56172,99	24	56148,71
18.02.2025 0:00	314,606	0,234	24175,72	15,81	79,72	65,51	14,21	5,065	2,481	0	0	0	56196,99	24	56172,71
19.02.2025 0:00	314,84	0,231	24191,53	16,28	78,57	65,52	13,05	5,104	2,478	0	0	0	56220,99	24	56196,71
30,00	6,98	6,98	479,30	479,30	75,62	62,78	12,85	5,08	2,51	---	---	---	720,00	720,00	720,00

Общее время работы системы 720,00 час.

Период нормальной работы 720,00 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,MWh	V1,m3	Ton,h	Trun,h	Trun1,h	Trun2,h
21.01.2025 0:00	308,089	23728,51	55524,99	55500,71	55500,71	55524,98
20.02.2025 0:00	315,071	24207,81	56244,99	56220,71	56220,71	56244,98

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

