

#77908#

Отчет за период с 21.03.2024 до 21.04.2024

Абонент: Соц. приют
 Адрес установки: Тургенева, 53 к.1
 Тепловычислитель: SKS-3
 Заводской №: 5518
 Отчет сформирован: 22.04.2022
 Ведомость регистрации параметров:

Time	E1,MWh	dE1,MWh	V1,m3	dV1,m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,	Error1,	Error2,	Ton,h	dTon,h	Trun,h
21.03.2024 0:00	274,045	0,214	21261,39	17,28	72,24	60,08	12,16	5,358	2,552	0	0	0	48279,12	24	48254,86
22.03.2024 0:00	274,259	0,218	21278,67	17,48	71,12	60,25	10,87	5,457	2,533	0	0	0	48303,12	24	48278,86
23.03.2024 0:00	274,477	0,217	21296,15	17,51	71,03	60,17	10,86	5,474	2,53	0	0	0	48327,12	24	48302,86
24.03.2024 0:00	274,694	0,21	21313,66	17,28	71,07	60,31	10,76	5,5	2,528	0	0	0	48351,12	24	48326,86
25.03.2024 0:00	274,904	0,205	21330,94	15,53	70,72	60,1	10,62	5,502	2,539	0	0	0	48375,12	24	48350,86
26.03.2024 0:00	275,109	0,198	21346,47	13,89	70,83	59,23	11,6	5,492	2,547	800	0	11	48399,12	24	48374,86
27.03.2024 0:00	275,307	0,196	21360,36	13,88	70,88	58,55	12,33	5,52	2,54	0	0	0	48423,12	24	48398,86
28.03.2024 0:00	275,503	0,186	21374,24	13,93	70,56	58,25	12,31	5,564	2,535	0	0	0	48447,12	24	48422,86
29.03.2024 0:00	275,689	0,181	21388,17	13,86	69,24	57,61	11,63	5,644	2,538	0	0	0	48471,12	24	48446,86
30.03.2024 0:00	275,87	0,167	21402,03	13,9	69,5	58,11	11,39	5,585	2,539	0	0	0	48495,12	24	48470,86
31.03.2024 0:00	276,037	0,158	21415,93	13,98	70,38	59,93	10,45	5,665	2,503	0	0	0	48519,12	24	48494,86
01.04.2024 0:00	276,195	0,135	21429,91	13,07	70,43	60,74	9,69	5,668	2,488	0	0	0	48543,12	24	48518,86
02.04.2024 0:00	276,33	0,141	21442,98	12,72	70,04	61,03	9,01	5,65	2,475	0	0	0	48567,12	24	48542,86
03.04.2024 0:00	276,471	0,205	21455,7	13,61	69,82	60,25	9,57	5,571	2,503	0	0	0	48591,12	24	48566,86
04.04.2024 0:00	276,676	0,189	21469,31	13,36	71,62	59,11	12,51	5,345	2,545	0	0	0	48615,12	24	48590,86
05.04.2024 0:00	276,865	0,179	21482,67	13,46	72,06	59,78	12,28	5,359	2,524	0	0	0	48639,12	24	48614,86
06.04.2024 0:00	277,044	0,184	21496,13	12,47	70,24	58,84	11,4	5,524	2,512	0	0	0	48663,12	24	48638,86
07.04.2024 0:00	277,228	0,187	21508,6	11,86	70,07	57,38	12,69	5,548	2,526	808	8	0	48687,12	24	48662,85
08.04.2024 0:00	277,415	0,156	21520,46	13,47	70,07	56,95	13,12	5,575	2,52	0	0	0	48711,12	24	48686,85
09.04.2024 0:00	277,571	0,15	21533,93	13,06	70,28	60,24	10,04	5,635	2,468	0	0	0	48735,12	24	48710,85
10.04.2024 0:00	277,721	0,14	21546,99	8,76	70,31	60,39	9,92	5,494	2,431	0	0	0	48759,12	24	48734,85
11.04.2024 0:00	277,861	0,167	21555,75	8,7	69,88	55,77	14,11	3,949	2,445	0	0	0	48783,12	24	48758,85
12.04.2024 0:00	278,028	0,147	21564,45	8,37	69,24	53,19	16,05	3,731	2,457	0	0	0	48807,12	24	48782,85
13.04.2024 0:00	278,175	0,144	21572,82	8,22	69,22	54,06	15,16	3,76	2,436	0	0	0	48831,12	24	48806,85
14.04.2024 0:00	278,319	0,153	21581,04	8,15	68,85	53,61	15,24	3,771	2,436	0	0	0	48855,12	24	48830,85
15.04.2024 0:00	278,472	0,179	21589,19	8,64	69,03	52,94	16,09	3,698	2,445	0	0	0	48879,12	24	48854,85
16.04.2024 0:00	278,651	0,174	21597,83	8,5	69,06	51,75	17,31	3,63	2,461	0	0	0	48903,12	24	48878,85
17.04.2024 0:00	278,825	0,169	21606,33	8,49	69,07	51,5	17,57	3,677	2,46	0	0	0	48927,12	24	48902,85
18.04.2024 0:00	278,994	0,164	21614,82	9,14	68,88	51,56	17,32	3,683	2,446	0	0	0	48951,12	24	48926,85
19.04.2024 0:00	279,158	0,208	21623,96	11,51	69,1	53,23	15,87	3,941	2,445	0	0	0	48975,12	23,99	48950,85
20.04.2024 0:00	279,366	0,178	21635,47	10,62	70,28	55,33	14,95	4,405	2,483	808	8	0	48999,11	24	48974,84
31,00	5,50	5,50	384,70	384,70	70,17	57,43	12,74	4,98	2,50	---	---	---	743,99	743,99	743,98

Общее время работы системы 744,00 час.

Период нормальной работы 743,99 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,MWh	V1,m3	Ton,h	Trun,h	Trun1,h	Trun2,h
21.03.2024 0:00	274,045	21261,39	48279,12	48254,86	48254,86	48279,11
21.04.2024 0:00	279,544	21646,09	49023,11	48998,84	48998,84	49023,1

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

