

#124284#

Отчет за период с 21.03.2025 до 20.04.2025

Абонент: Соц. приют
Адрес установки: Калининград, Тургенева 53к1
Тепловычислитель: SKS-3
Заводской №: 5518
Отчет сформирован: 22.04.2020
Ведомость регистрации параметров:

Time	E1,MWh	dE1,MWh	V1,m3	dV1,m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,	Error1,	Error2,	Ton,h	dTon,h	Trun,h	dTrun,h	Trun1,h	dTrun1,h	Trun2,h	dTrun2,h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21.03.2025 0:00	321,285	0,194	24701,11	17,19	70,96	60,61	10,35	5,253	2,487	0	0	0	56940,99	24	56916,71	24	56916,71	24	56940,98	24
22.03.2025 0:00	321,479	0,196	24718,3	17,3	70,99	61,27	9,72	5,272	2,472	0	0	0	56964,99	24	56940,71	23,99	56940,71	23,99	56964,98	24
23.03.2025 0:00	321,675	0,198	24735,6	17,17	70,76	61	9,76	5,336	2,464	808	8	0	56988,99	24	56964,7	24	56964,7	24	56988,98	24
24.03.2025 0:00	321,873	0,194	24752,77	17,02	70,63	60,61	10,02	5,316	2,479	8	8	0	57012,99	24	56988,7	24	56988,7	24	57012,98	24
25.03.2025 0:00	322,067	0,189	24769,79	17,52	71,08	61,22	9,86	5,249	2,481	0	0	0	57036,99	24	57012,7	24	57012,7	24	57036,98	24
26.03.2025 0:00	322,256	0,185	24787,31	17,02	70,97	61,75	9,22	5,368	2,454	0	0	0	57060,99	24	57036,7	24	57036,7	24	57060,98	24
27.03.2025 0:00	322,441	0,195	24804,33	16,65	70,68	61,25	9,43	5,233	2,482	0	0	0	57084,99	24	57060,7	24	57060,7	24	57084,98	24
28.03.2025 0:00	322,636	0,175	24820,98	17,03	70,69	60,48	10,21	5,119	2,486	0	0	0	57108,99	24	57084,7	24	57084,7	24	57108,98	24
29.03.2025 0:00	322,811	0,162	24838,01	17,35	70,67	61,73	8,94	5,131	2,456	0	0	0	57132,99	24	57108,7	24	57108,7	24	57132,98	24
30.03.2025 0:00	322,973	0,172	24855,36	17,09	70,59	62,62	7,97	5,233	2,451	0	0	0	57156,99	24	57132,7	24	57132,7	24	57156,98	24
31.03.2025 0:00	323,145	0,17	24872,45	17,19	70,81	62,17	8,64	5,086	2,481	0	0	0	57180,99	24	57156,7	24	57156,7	24	57180,98	24
01.04.2025 0:00	323,315	0,181	24889,64	16,38	70,81	62,3	8,51	5,202	2,473	0	0	0	57204,99	24	57180,7	24	57180,7	24	57204,98	24
02.04.2025 0:00	323,496	0,179	24906,02	16,68	71,06	61,54	9,52	4,895	2,504	800	0	0	57228,99	24	57204,7	24	57204,7	24	57228,98	24
03.04.2025 0:00	323,675	0,168	24922,7	16,69	70,78	61,58	9,2	4,987	2,492	0	0	0	57252,99	24	57228,7	24	57228,7	24	57252,98	24
04.04.2025 0:00	323,843	0,175	24939,39	16,37	71,43	62,78	8,65	5,065	2,467	0	0	0	57276,99	24	57252,7	24	57252,7	24	57276,98	24
05.04.2025 0:00	324,018	0,151	24955,76	12,73	71,26	62	9,26	4,929	2,505	0	0	0	57300,99	18,45	57276,7	18,45	57276,7	18,45	57300,98	18,45
06.04.2025 0:00	324,169	0,196	24968,49	16,13	72,97	62,83	10,14	4,826	2,516	800	0	0	57319,44	24	57295,15	24	57295,15	24	57319,43	24
07.04.2025 0:00	324,365	0,198	24984,62	16,27	73,55	63,07	10,48	4,897	2,489	0	0	0	57343,44	24	57319,15	24	57319,15	24	57343,43	24
08.04.2025 0:00	324,563	0,21	25000,89	16,61	71,89	61,36	10,53	4,859	2,53	0	0	0	57367,44	24	57343,15	24	57343,15	24	57367,43	24
09.04.2025 0:00	324,773	0,192	25017,5	16,06	71,34	60,5	10,84	4,854	2,539	0	0	0	57391,44	24	57367,15	24	57367,15	24	57391,43	24
10.04.2025 0:00	324,965	0,202	25033,56	16,41	71,89	61,52	10,37	4,798	2,536	0	0	0	57415,44	24	57391,15	24	57391,15	24	57415,43	24
11.04.2025 0:00	325,167	0,188	25049,97	16,18	71,42	60,77	10,65	4,907	2,522	0	0	0	57439,44	24	57415,15	24	57415,15	24	57439,43	24
12.04.2025 0:00	325,355	0,182	25066,15	16,37	71,43	61,3	10,13	5,002	2,49	0	0	0	57463,44	24	57439,15	24	57439,15	24	57463,43	24
13.04.2025 0:00	325,537	0,161	25082,52	15,88	71,21	61,56	9,65	5,103	2,467	0	0	0	57487,44	24	57463,15	24	57463,15	24	57487,43	24
14.04.2025 0:00	325,698	0,148	25098,4	14,46	71,18	62,32	8,86	5,078	2,44	0	0	0	57511,44	24	57487,15	24	57487,15	24	57511,43	24
15.04.2025 0:00	325,846	0,142	25112,86	14,43	70,06	61,28	8,78	4,594	2,42	0	0	0	57535,44	24	57511,15	24	57511,15	24	57535,43	24
16.04.2025 0:00	325,988	0,136	25127,29	13,19	70,47	61,92	8,55	4,718	2,404	0	0	0	57559,44	24	57535,15	24	57535,15	24	57559,43	24
17.04.2025 0:00	326,124	0,131	25140,48	10,7	70,14	60,94	9,2	4,462	2,393	0	0	0	57583,44	24	57559,15	24	57559,15	24	57583,43	24

18.04.2025 0:00	326,255	0,109	25151,18	10,98	70,25	59,78	10,47	3,876	2,386	0	0	0	57607,44	24	57583,15	24	57583,15	24	57607,43	24
19.04.2025 0:00	326,364	0,09	25162,16	10,64	69,94	61,39	8,55	3,895	2,348	0	0	0	57631,44	24	57607,15	24	57607,15	24	57631,43	24
30,00	5,17	5,17	471,69	471,69	71,06	61,52	9,55	4,95	2,47	---	---	---	714,45	714,45	714,44	714,44	714,44	714,44	714,45	714,45

Общее время работы системы 720,00 час.

Период нормальной работы 714,45 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,MWh	V1,m3	Ton,h	Trun,h	Trun1,h	Trun2,h
1	2	3	4	5	6	7
21.03.2025 0:00	321,285	24701,11	56940,99	56916,71	56916,71	56940,98
20.04.2025 0:00	326,454	25172,8	57655,44	57631,15	57631,15	57655,43

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

