

#81229#

Отчет за период с 21.04.2024 до 20.05.2024

Абонент Тургенева 53к1:

Соц, приют

Адрес установки:

Тепловычислитель: SKS-3

Заводской № : 5518

Отчет сформирован: 22.05.2022

Ведомость регистрации параметров:

Time	E1,MWh	dE1,MWh	V1,m3	dV1,m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,	Error1,	Error2,	Ton,h	dTon,h	Trun,h
21.04.2024 0:00	279,544	0,189	21646,09	10,7	70,25	55,68	14,57	4,314	2,496	0	0	0	49023,11	24	48998,84
22.04.2024 0:00	279,733	0,193	21656,79	10,58	70,25	55,04	15,21	4,275	2,514	0	0	0	49047,11	24	49022,84
23.04.2024 0:00	279,926	0,226	21667,37	10,89	70,67	54,78	15,89	4,275	2,521	0	0	0	49071,11	24	49046,84
24.04.2024 0:00	280,152	0,204	21678,26	10,13	71,69	53,96	17,73	4,234	2,518	0	0	0	49095,11	24	49070,84
25.04.2024 0:00	280,356	0,202	21688,39	10,19	70,41	52,84	17,57	4,174	2,516	0	0	0	49119,11	24	49094,84
26.04.2024 0:00	280,558	0,197	21698,58	10,67	70,16	53	17,16	4,145	2,509	0	0	0	49143,11	24	49118,84
27.04.2024 0:00	280,755	0,184	21709,25	11,08	70,7	54,76	15,94	4,338	2,48	0	0	0	49167,11	24	49142,84
28.04.2024 0:00	280,939	0,162	21720,33	10,43	70,51	56,56	13,95	4,491	2,474	0	0	0	49191,11	24	49166,84
29.04.2024 0:00	281,101	0,097	21730,76	7,01	70,06	56,61	13,45	4,362	2,467	0	0	0	49215,11	24	49190,84
30.04.2024 0:00	281,198	0,021	21737,77	1,61	68	56,56	11,44	4,321	2,466	0	2	11	49239,11	24	49214,84
01.05.2024 0:00	281,219	0,031	21739,38	1,85	64,04	54,19	9,85	4,297	2,489	0	2	11	49263,11	24	49238,84
02.05.2024 0:00	281,25	0,028	21741,23	1,96	63,75	52,65	11,1	4,014	2,484	0	2	11	49287,11	24	49262,84
03.05.2024 0:00	281,278	0,04	21743,19	1,9	63,73	49,64	14,09	3,703	2,485	0	2	11	49311,11	24	49286,84
04.05.2024 0:00	281,318	0,031	21745,09	1,64	63,72	46,58	17,14	3,599	2,492	0	2	0	49335,11	24	49310,84
05.05.2024 0:00	281,349	0,042	21746,73	1,9	64,33	47,82	16,51	3,659	2,47	0	2	0	49359,11	24	49334,84
06.05.2024 0:00	281,391	0,04	21748,63	1,91	64,87	47,23	17,64	3,656	2,481	0	2	0	49383,11	24	49358,84
07.05.2024 0:00	281,431	0,041	21750,54	2,02	64,41	47,31	17,1	3,669	2,471	0	2	0	49407,11	24	49382,84
08.05.2024 0:00	281,472	0,038	21752,56	1,93	64,2	47,33	16,87	3,625	2,477	0	2	0	49431,11	24	49406,84
09.05.2024 0:00	281,51	0,052	21754,49	2,25	64,19	47,49	16,7	3,593	2,483	0	2	0	49455,11	24	49430,84
10.05.2024 0:00	281,562	0,032	21756,74	1,74	64,53	46,87	17,66	3,613	2,467	0	2	0	49479,11	24	49454,84
11.05.2024 0:00	281,594	0,046	21758,48	2,16	63,75	47,85	15,9	3,579	2,469	0	2	0	49503,11	24	49478,84
12.05.2024 0:00	281,64	0,039	21760,64	1,94	64,1	47,23	16,87	3,559	2,479	0	2	0	49527,11	24	49502,84
13.05.2024 0:00	281,679	0,124	21762,58	5,27	63,91	47,44	16,47	3,483	2,472	0	2	0	49551,11	23,94	49526,84
14.05.2024 0:00	281,803	0,174	21767,85	8,67	66,41	47,74	18,67	3,575	2,456	808	0000A	0	49575,05	24	49550,78
15.05.2024 0:00	281,977	0,16	21776,52	8,53	69,24	51,64	17,6	3,742	2,407	0	0	0	49599,05	24	49574,78
16.05.2024 0:00	282,137	0,086	21785,05	4,7	68,74	52,46	16,28	3,763	2,416	0	0	0	49623,05	24	49598,78
17.05.2024 0:00	282,223	0,045	21789,75	2,09	66,52	50,12	16,4	3,718	2,45	0	2	0	49647,05	24	49622,78
18.05.2024 0:00	282,268	0,037	21791,84	1,87	64,27	47,25	17,02	3,657	2,477	0	2	0	49671,05	24	49646,78
19.05.2024 0:00	282,305	0,041	21793,71	2	64,15	47,6	16,55	3,694	2,472	0	2	0	49695,05	24	49670,78
29,00	2,80	2,80	149,62	149,62	66,74	50,90	15,84	3,90	2,48	---	---	---	695,94	695,94	695,94

Общее время работы системы 696,00 час.

Период нормальной работы 695,94 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,MWh	V1,m3	Ton,h	Trun,h	Trun1,h	Trun2,h
21.04.2024 0:00	279,544	21646,09	49023,11	48998,84	48998,84	49023,1
20.05.2024 0:00	282,346	21795,71	49719,05	49694,78	49694,78	49719,04

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

