

#85315#

Отчет за период с 21.05.2024 до 21.06.2024

Соц. приют  
 Абонент: Тургенева,53 к1  
 Адрес установки:  
 Тепловычислитель: SKS-3  
 Заводской № : 5518  
 Отчет сформирован: 21.06.2021

Ведомость регистрации параметров:

Time	E1,MWh	dE1,MWh	V1,m3	dV1,m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,	Error1,	Error2,	Ton,h	dTon,h	Trun,h
21.05.2024 0:00	282,38	0,039	21797,51	1,93	64,07	47,78	16,29	3,694	2,469	0	2	0	49743,05	24	49718,78
22.05.2024 0:00	282,419	0,048	21799,44	2,13	64,17	47,42	16,75	3,737	2,471	0	2	0	49767,05	24	49742,78
23.05.2024 0:00	282,467	0,036	21801,57	1,88	64,69	47,13	17,56	3,772	2,475	0	2	0	49791,05	24	49766,78
24.05.2024 0:00	282,503	0,032	21803,45	1,73	63,99	47,71	16,28	3,761	2,463	0	2	0	49815,05	24	49790,78
25.05.2024 0:00	282,535	0,04	21805,18	1,94	63,92	48,02	15,9	3,805	2,455	0	2	0	49839,05	24	49814,78
26.05.2024 0:00	282,575	0,039	21807,12	1,9	64,17	47,56	16,61	3,846	2,46	0	2	0	49863,05	24	49838,78
27.05.2024 0:00	282,614	0,037	21809,02	1,87	64,1	47,5	16,6	3,864	2,468	0	2	0	49887,05	24	49862,78
28.05.2024 0:00	282,651	0,033	21810,89	1,74	63,94	47,81	16,13	3,875	2,462	0	2	0	49911,05	24	49886,78
29.05.2024 0:00	282,684	0,035	21812,63	1,79	64,05	47,91	16,14	3,905	2,455	0	2	0	49935,05	24	49910,78
30.05.2024 0:00	282,719	0,037	21814,42	1,84	64,16	47,66	16,5	3,899	2,463	0	2	0	49959,05	24	49934,78
31.05.2024 0:00	282,756	0,028	21816,26	1,58	64,14	47,67	16,47	3,902	2,464	0	2	0	49983,05	24	49958,78
01.06.2024 0:00	282,784	0,027	21817,84	1,54	63,71	48,16	15,55	3,909	2,457	0	2	0	50007,05	24	49982,78
02.06.2024 0:00	282,811	0,027	21819,38	1,55	63,54	48,32	15,22	3,941	2,454	0	2	0	50031,05	24	50006,78
03.06.2024 0:00	282,838	0,028	21820,93	1,61	63,48	48,33	15,15	3,938	2,457	0	2	0	50055,05	24	50030,78
04.06.2024 0:00	282,866	0,029	21822,54	1,62	63,64	48,18	15,46	3,929	2,461	0	2	0	50079,05	24	50054,78
05.06.2024 0:00	282,895	0,03	21824,16	1,65	63,58	48,2	15,38	3,814	2,451	0	2	0	50103,05	24	50078,78
06.06.2024 0:00	282,925	0,028	21825,81	3,34	63,87	48,1	15,77	3,773	2,449	0	2	0	50127,05	24	50102,78
07.06.2024 0:00	282,953	0,03	21829,15	1,69	64,04	53,05	10,99	3,665	2,382	800	2	11	50151,05	24	50126,78
08.06.2024 0:00	282,983	0,031	21830,84	1,82	63,92	48,05	15,87	3,651	2,481	0	2	0	50175,05	24	50150,78
09.06.2024 0:00	283,014	0,032	21832,66	1,88	64,25	49,53	14,72	3,629	2,459	0	2	0	50199,05	24	50174,78
10.06.2024 0:00	283,046	0,034	21834,54	1,89	64,46	49,37	15,09	3,662	2,462	0	2	0	50223,05	24	50198,78
11.06.2024 0:00	283,08	0,029	21836,43	1,79	64,53	49,46	15,07	3,675	2,462	0	2	0	50247,05	24	50222,78
12.06.2024 0:00	283,109	0,029	21838,22	1,77	64,21	49,82	14,39	3,689	2,456	0	2	0	50271,05	24	50246,78
13.06.2024 0:00	283,138	0,031	21839,99	1,78	64,22	49,85	14,37	3,696	2,453	0	2	0	50295,05	24	50270,78
14.06.2024 0:00	283,169	0,03	21841,77	1,79	64,45	49,71	14,74	3,76	2,451	0	2	0	50319,05	24	50294,78
15.06.2024 0:00	283,199	0,029	21843,56	1,77	64,3	49,71	14,59	3,718	2,45	0	2	0	50343,05	24	50318,78
16.06.2024 0:00	283,228	0,031	21845,33	1,85	64,24	49,85	14,39	3,663	2,449	0	2	0	50367,05	24	50342,78
17.06.2024 0:00	283,259	0,017	21847,18	0,99	64,29	49,72	14,57	3,646	2,447	0	2	0	50391,05	13,31	50366,78
31,57	0,90	0,90	50,66	50,66	64,08	48,63	15,45	3,78	2,46	---	---	---	661,31	661,31	661,31

Общее время работы системы 757,73 час.

Период нормальной работы 661,31 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,MWh	V1,m3	Ton,h	Trun,h	Trun1,h	Trun2,h
21.05.2024 0:00	282,38	21797,51	49743,05	49718,78	49718,78	49743,04
21.06.2024 13:44	283,276	21848,17	50404,36	50380,09	50380,09	50404,35

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

